

# TOEPASSINGSMODALITEITEN ELEKTRICITEITSTARIEVEN 2025-2029

## Toewijzing van het tarief

De toewijzing van de **klantengroep** en van het **tarief** is afhankelijk van het **type van aansluiting** (Type Of Connection) en van meting van de netgebruiker; een overzicht in onderstaande tabel.

| Klantengroep | Voeding      | TOC | Tarief | Beschrijving  |
|--------------|--------------|-----|--------|---|
| MS           | Hoofd        | ILM | T03    | Aansluiting op MS   |
| MS           | Hulp         | MVE | T16    | Aansluiting op MS   |
| LS           | >56 kVA      | L6P | T15    | Aansluiting LS van meer dan 56 kVA met piekmetering               |
| LS           | ≤56 kVA      | LVS | T08    | Aansluiting LS met enkelvoudig tarief (enkel normale uren)        |
| LS           | ≤56 kVA      | LVD | T09    | Aansluiting LS met tweevoudig uurtarief (normale en stille uren)  |
| LS           | ≤56 kVA      | LVN | T10    | Aansluiting LS met (enkel) uitsluitend nachttarief                |
| LS           | ≤56 kVA      | LSN | T11    | Aansluiting LS met enkelvoudig tarief + uitsluitend nachttarief   |
| LS           | ≤56 kVA      | LDN | T12    | Aansluiting LS met tweevoudig uurtarief + uitsluitend nachttarief |
| LS           | Zonder meter | PLU | T14    | Gemeentelijke openbare verlichting zonder meting                  |
| LS           | Zonder meter | LVU | T14    | Andere aansluitingen LS zonder meting                             |

De aansluitingsvoorwaarden zijn in detail uitgewerkt in het technisch reglement.

## Factureringsmodaliteiten

| TOC                     | Vermogen term   | Facturering v/h verbruik <sup>1</sup> | Facturering v/d reactieve energie |
|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ILM / MVE               | Facturatie op basis van gemeten piekvermogen  | HI en LO                              | > 48,4%                           |
| L6P                     | Facturatie op basis van gemeten piekvermogen  | HI en LO                              | Neen                              |
| LVS, LVD, LVN, LSN, LDN | Facturatie op basis van het ter beschikking gestelde vermogen <sup>2</sup> (forfaitair bedrag: tot 13 kVA en meer dan 13 kVA) | HI en LO                              | Neen                              |
| LVU & PLU               | Facturatie op basis van het ter beschikking gestelde vermogen (forfaitair bedrag: tot 13 kVA en meer dan 13 kVA)              | HI en LO                              | Neen                              |

Voor de gebruikers met jaarlijkse opname, wordt het verbruik berekend op basis van de indexen verdeeld over de verschillende tariefperiodes (doorgaans kalenderjaren) op basis van een standaard genormaliseerde RLP (Real Load Profile Normalized, beschikbaar op [www.synergid.be](http://www.synergid.be)) .

## Facturering van het vermogen voor tarieven met piekmetering

<sup>1</sup> Die begrippen worden verder in de nota omschreven; HI = normale uren, LO = stille uren

<sup>2</sup> Het ter beschikking gestelde vermogen is, voor de gebruikers van het distributienetwerk aangesloten op de laagspanning, het maximale vermogen dat de gebruiker van het distributienetwerk fysiek kan afnemen of injecteren per toegangspunt op het netwerk (zie Technisch Reglement).

Het tarief voor vermogen (factor X) wordt uitgedrukt in euro per kW per dag, en de facturatieformule is:  $X * kW * E1$ , waarbij E1 een degressiviteitscoëfficiënt is;

$E1 = A + [ B / (C + kW) ]$  voor de groep MT-klienten en

$E1 = 1$  voor BT-klienten van meer dan 56 kVA.

De parameters A en B evolueren jaarlijks tussen 2025 en 2028 zodat de coëfficiënt E1 gelijk zal zijn aan 1 voor de groep MT-klienten op 01.01.2029. De parameter C is een constante gelijk aan 885; de parameter B wordt gedefinieerd als gelijk aan  $C \times (1-A)$ .

Voor de hoofdvoeding wordt het actieve vermogen (kW), ook wel 'piek' genoemd, maandelijks gefactureerd en wordt bepaald als het maximale kwartiervermogen dat tijdens piekuren in de laatste 12 maanden (inclusief de facturiatiemaand) is afgenomen, uitgedrukt in kilowatts.

Voor de noodstroomvoorziening is het maandelijks gefactureerde vermogen het contractueel ter beschikking gestelde vermogen.

## Facturatie van het vermogen voor tarieven zonder piekmetering

De gebruikers aangesloten op het LS-net met minder dan 56 kVA die niet beschikken over een meter met piekmetering zijn een bedrag uitgedrukt in euro per dag (term X) verschuldigd, afhankelijk van het ter beschikking gesteld vermogen. Er zijn twee tarieven voorzien voor twee schijven : tot en met 13 kVA en meer dan 13 kVA.

Het gefactureerd bedrag is functie van het aantal dagen vervat in de verbruiksperiode, tussen twee opnames<sup>3</sup>.

## Verbruik normale en stille uren

Sommige elektriciteitsmeters beschikken over twee telwerken die het verbruik registreren in twee afzonderlijke tijdsschijven; de normale en de stille uren.

Voor alle klantengroepen loopt de schijf « stille uren » van maandag tot vrijdag van 22 tot 7 uur en 24u/24 op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

## Facturering van de energie uitsluitend nacht

Sinds 2020 worden de verbruiken opgemeten op een meter « uitsluitend nacht » gelijkgesteld aan verbruiken in stille uren. Sinds de volledige harmonisatie van schijven « stille uren » en « uitsluitend nacht » op 1 april 2018, zijn de tarieven van beide schijven op 1 januari 2020 ook gelijk gemaakt.

## Facturering van de reactieve energie

Het recht op de forfaitaire maandelijks afname van reactieve energie (kVARh), in normale en in stille uren, is gelijk aan een maximaal percentage van de in de maand afgenomen actieve kWh's tijdens de normale en de stille uren.

---

<sup>3</sup> In het geval van een geschatte index is de datum die in aanmerking wordt genomen gelijk aan M + 10 werkdagen, waar M de maand van de opnamecampagne is. Deze werkwijze wordt toegepast voor alle evenredige vaste termen.

Dit percentage is vastgesteld op 48,4% voor de verbruikers op MS

Het tarief, uitgedrukt in euro per kVArh, wordt toegepast op het gedeelte van de reactieve inductieve of capacatieve energie, afgenomen tijdens piek- en daluren, dat de limiet van het eerder gedefinieerde percentage van de totale afgenomen actieve energie overschrijdt.

## Facturering van de activiteit « Meting »

Het tarief voor de activiteit meting is uitgedrukt in euro per dag en het gefactureerd bedrag is functie van het aantal dagen vervat in de verbruiksperiode, tussen twee opnames. Dit tarief zal individueel gefactureerd worden aan elke marktdeelnemer aan wie de meetgegevens worden gestuurd: in ieder geval aan de commerciële leverancier, maar ook, indien van toepassing, aan de beheerder van een energieverdeling, een flexibiliteitsaanbieder, enz.

## Openbaredienstverplichtingen

Dit tarief wordt uitgedrukt in euro per verbruikte kWh ; het gefactureerde bedrag stemt overeen met het product van het tarief maal het aantal kWh verbruikt tijdens de verbruiksperiode, tussen twee opnames.

## Toeslagen

Er bestaan drie toeslagen en evenveel tarieven in elektriciteit : pensioenlasten, wegenisretributie en andere (bijdragen en heffingen).

Dit tarief wordt uitgedrukt in euro per verbruikte kWh; het gefactureerde bedrag komt overeen met het product van het tarief en het aantal kWh dat is verbruikt tijdens de verbruiksperiode

## Transport

Dit tarief is bedoeld om de kosten van het gebruik van het transportnet te dekken; het wordt uitgedrukt in euro per verbruikte kWh; het gefactureerde bedrag komt overeen met het product van het tarief en het aantal kWh dat is verbruikt tijdens de verbruiksperiode.

## Toepassingsvoorwaarden

Deze staan in het Technisch Reglement Elektriciteit, waaruit hieronder een uittreksel.

### **Afdeling 1.2. Aansluitingswijze**

*Art. 1.1. §1. Onverminderd het bepaalde in §7 en in hoofdstuk 7 van Titel III worden de aansluitingen van de eindafnemers vanaf het distributienet uitgevoerd.*

*De aansluitingsaanvraag wordt ingediend bij de distributienetbeheerder. Desgevallend neemt de distributienetbeheerder binnen een maand het nodige contact op met de andere netbeheerders.*

*De aansluitingen worden, afhankelijk van de aansluitingscapaciteit, uitgevoerd vanaf het laagspanningsnet of het hoogspanningsnet van de distributienetbeheerder, in overeenstemming met Art. 3.10.*

*Paragrafen 2 tot 4 gelden ook voor elke aansluiting die wordt uitgevoerd voor de injectie op het distributienet.*

*§2. Als de aansluitingscapaciteit kleiner is dan of gelijk aan 56 kVA, wordt de aansluiting vanaf het laagspanningsnet uitgevoerd. Teneinde technische problemen te vermijden, met name in verband met eventuele spanningsdalingen, kan de distributienetbeheerder beslissen om de aansluiting uit te voeren door middel van een laagspanningsverbinding of vanaf het hoogspanningsnet.*

*§3. Voor aansluitingscapaciteiten tussen 56 en 250 kVA kan de distributienetbeheerder een aansluiting vanaf het laagspanningsnet of een aansluiting vanaf het hoogspanningsnet voorstellen.*

*§4. Voor een aansluitingscapaciteit van meer dan 250 kVA en minder dan 5 MVA wordt de aansluiting uitgevoerd vanaf het hoogspanningsnet.*

*§5. Voor een aansluitingscapaciteit van 5 MVA of meer zal de distributienetbeheerder, indien hij op basis van technische en economische factoren bepaalt dat een aansluiting op het transmissienet of het gewestelijke transmissienet de voorkeur verdient, overleg plegen met de betrokken netbeheerder en, in voorkomend geval, het volledige dossier onverwijld aan hem overmaken, de aanvrager op de hoogte brengen en de eventueel geïnde vergoedingen terugbetalen. In dat geval wordt de aansluiting uitgevoerd in overeenstemming met het technisch reglement dat van toepassing is op het transmissienet of het gewestelijke transmissienet.*

*§6. In gebouwen waar meerdere distributienetgebruikers aangesloten moeten worden, mag de distributienetbeheerder één enkele aansluiting op het hoogspanningsnet aanbrengen van waaruit volgende uitrustingen kunnen worden geïnstalleerd:*

- 1° een of meer aansluitingspunten voor hoogspanning;*
- 2° een of meer cabines alsook de aansluitingen om de distributienetgebruikers van laagspanning te voorzien. Deze cabines zijn bij voorkeur netcabines.*

*§7. Wanneer de aansluiting vanuit het hoogspanningsnet wordt uitgevoerd, en voor zover de lokale kenmerken van het distributienet zulks noodzakelijk maken, mag de distributienetbeheerder met de aanvrager overeenkomen om een lokaal beschikbaar te stellen dat wordt uitgerust met een netcabine, die vanuit hetzelfde aansluitingspunt wordt gevoed. De modaliteiten van deze beschikbaarstelling worden door de distributienetbeheerder bepaald op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.*

*§8. De eigenaar van het gebouw / de site of de door hem gemachtigde partij kan beschikken over een rechtstreekse aansluiting op het secundaire railstel van een transformatiepost op voorwaarde dat aan volgende twee voorwaarden tegelijk voldaan is:*

- 1° het aansluitingsvermogen bedraagt meer dan 5 MVA zonder dat een vermogen gehaald wordt waardoor een spanningsniveau van meer dan 11 kV technisch verantwoord zou zijn;*
- 2° de aanvrager neemt de kosten voor deze rechtstreekse aansluiting voor zijn rekening.*

*[...]*

*Indien blijkt dat het rekenkundige gemiddelde van de maximale maandelijkse kwartuurvermogens gedurende een kalenderjaar een waarde van 4 MW niet meer zal overschrijden, kan de distributienetbeheerder de rechtstreekse aansluiting, tegen een billijke vergoeding, herbestemmen aan de collectiviteit.*

*In het in alinea 1 bedoelde geval wordt de meetapparatuur geïnstalleerd in het gebouw / op de site van de eigenaar.*

Art. 1.2. Bij het onderzoek van de aansluitingsaanvraag en bij het opstellen van het aansluitingsvoorstel behartigt de distributienetbeheerder in kwestie altijd de technische en economische belangen van de aanvrager, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de andere distributienetgebruikers en zonder dat de aanvrager uit dien hoofde aanspraak mag maken op een aansluitingswijze die gunstiger is dan in Art. 3.9 omschreven.

Om redenen in verband met veiligheid, betrouwbaarheid, doelmatigheid of technische voorschriften inzake netbeheer of indien de indeling ter plaatse dit verantwoordt, heeft de distributienetbeheerder het recht om:

- af te wijken van de aansluitingswijzen zoals beoogd in Art. 3.9;
- een andere aansluitingswijze op te leggen dan de aansluitingswijze die de aanvrager vraagt;
- de bestaande aansluiting te wijzigen.

De distributienetbeheerder stelt de eigenaar van het gebouw / de site of de door hem gemachtigde partij in kennis van de redenen voor zijn beslissing.

## **Afdeling 1. 3. Noodaansluitingen**

Art. 75. § 1. De distributienetbeheerder mag uitzonderlijkwijs een noodaansluiting installeren op aanvraag van een distributienetgebruiker die aangesloten is op het hoogspanningsnet. In de zin van voorliggend Technisch Reglement is noodaansluiting te verstaan als een aanvullende aansluiting op de eerste aansluiting van de distributienetgebruiker. De noodaansluiting is ten opzichte van het distributienet voldoende onafhankelijk van de eerste aansluiting van de distributienetgebruiker.

De distributienetgebruiker mag bij onderbreking van de elektriciteitstoevoer op de normale aansluiting overschakelen op de noodaansluiting zonder technische interventie van de distributienetbeheerder. Bij normale werking van het net mag er alleen met toestemming van de netbeheerder worden overgeschakeld.

De noodaansluiting is naar keuze van de distributienetbeheerder ofwel een specifiek voor de distributienetgebruiker bestemde aansluiting op een koppelpunt met het transportnet of gewestelijk transportnet of een netcabine, ofwel een aansluiting die via het distributienet wordt geïnstalleerd.

De noodaansluiting wordt geïnstalleerd volgens dezelfde aansluitingswijze als de eerste aansluiting van de distributienetgebruiker.

§2. Niettegenstaande de onafhankelijkheid van de noodaansluiting ten opzichte van de normale aansluiting is de aanwezigheid van een noodaansluiting geen garantie voor de absolute continuïteit van de elektriciteitstoevoer.

§3. Geen enkele noodaansluiting mag geïnstalleerd worden voor een distributienetgebruiker die op het laagspanningsnet aangesloten is.

§4. De aanvraag om een noodaansluiting te installeren, moet met redenen worden omkleed. Deze aanvraag wordt door de distributienetgebruiker gericht aan de distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder mag de aanvrager om aanvullende informatie verzoeken en diens advies inwinnen over een voorstel van besluit.

Het besluit van de distributienetbeheerder berust op objectieve en niet-discriminerende redenen.

Deze redenen hebben betrekking op de configuratie van het bestaande net, de uitbreidingscapaciteit van de bestaande installaties en de exploitatiewijze van de bestaande installaties.

De distributienetbeheerder legt de exploitatievoorwaarden van de noodaansluiting vast.

§5. De kosten van de werken komen ten laste van de distributienetgebruiker. Indien een noodaansluiting aanwezig is, dient de distributienetgebruiker een bijdrage voor de noodaansluiting te betalen tegen de geldende tarieven.

[...]

## **Titel V. Meetcode**

Art. 194. § 1. Op elk toegangspunt dat bij een aansluiting op het distributienet hoort, wordt een meting uitgevoerd om de hoeveelheid actieve of reactieve energie te bepalen die van het distributienet wordt afgenomen of erin wordt geïnjecteerd op dit toegangspunt, alsmede in voorkomend geval het overeenkomstige maximale vermogen. Hiertoe wordt een meetinrichting gebruikt.

Een gebouw dat dient voor bewoning door natuurlijke personen, moet uitgerust zijn met een individuele meetinrichting per woning, behoudens de in de toepasselijke wetgeving vermelde uitzonderingen.

[...]

§ 3. Indien de meter niet in de onmiddellijke omgeving van het toegangspunt aangesloten is, berekent de distributienetbeheerder het werkelijk afgenomen verbruik op het toegangspunt door enerzijds uit te gaan van de meting van het brutoverbruik, en anderzijds een correctiefactor toe te passen rekening houdend met de geraamde stroomverliezen.

§ 4. De distributienetgebruikers die over een noodaansluiting beschikken, moeten voor de meting van de energie die via het noodtoegangspunt gaat, een andere meetinrichting aanbrengen dan de meetinrichting die gebruikt wordt om de via het gewone toegangspunt doorgevoerde energie te meten.

§5. Wanneer het aansluitingsvermogen hoger is dan 56 kVA bepaalt de meting in elk geval de actieve energie en het maandelijkse maximumvermogen.

Wanneer het aansluitingsvermogen hoger is dan 56 kVA en de meting niet maandelijks de actieve energie en het overeenstemmende maximumvermogen bepaalt, kiest de netgebruiker, op voorstel van de distributienetbeheerder, een vermindering van zijn aansluitingsvermogen of de vervanging van de bestaande meting door een meting die de actieve energie en de overeenstemmende maximumvermogens vaststelt.

Art. 195. Op hoogspanning en op laagspanning wordt bij elke producent van stroom en van iedere netgebruiker die energie in het distributienet kan herinjecteren een meetinrichting geïnstalleerd die de afnamen van en injecties in het net afzonderlijk kan meten.

Wanneer wegens de aanwezigheid van een laadpaal voor een elektrisch voertuig een intelligente meter wordt geïnstalleerd, wordt die intelligente meter geïnstalleerd op een speciaal daartoe bestemde stroomkring. Onder speciaal daartoe bestemde stroomkring wordt verstaan, een stroomkring die het enkel mogelijk maakt de laadpaal van een elektrisch voertuig te bevoorraden, met uitsluiting van elke andere installatie.

[...]

Art. 223. Voor de meetinrichtingen die betrekking hebben op toegangspunten van een bestaande hoogspannings- of laagspanningsaansluiting, waarvoor de aansluitingscapaciteit minstens 56 kVA bedraagt, worden de gemeten verbruiksprofielen in aanmerking genomen.

Voor de nieuwe hoogspanningsaansluitingen en voor de nieuwe laagspanningsaansluitingen met een aansluitingscapaciteit van ten minste 56 kVA, of bij versteviging van een bestaande aansluiting waardoor de aansluitingscapaciteit meer dan 56 kVA bedraagt, plaatst de distributienetbeheerder een meetinrichting met registratie van het gemeten verbruiksprofiel.

De distributienetbeheerder plaatst voor 1 januari 2020 op zijn kosten een meetinrichting met registratie van het gemeten verbruiksprofiel voor de bestaande aansluitingen, wanneer het om hoogspanningsaansluitingen of laagspanningsaansluitingen gaat waarvoor de aansluitingscapaciteit minstens 56 kVA bedraagt.

Art. 224. Voor alle toegangspunten met een capaciteit van meer dan 56 kVA waar het gemeten verbruiksprofiel door de meetinrichting geregistreerd wordt, met uitzondering evenwel van de toegangspunten voor dewelke de distributienetbeheerder een dergelijke inrichting heeft opgelegd in het kader van meetcampagnes "synthetisch gebruiksprofiel", geschiedt de facturatie van de kosten betreffende de toegang tot het distributienet en het gebruik ervan, op basis van dit gemeten verbruiksprofiel.

Vanaf 1 januari 2020 worden voor de hoogspanningsaansluitingen en voor de laagspanningsaansluitingen met een aansluitingscapaciteit van minstens 56 kVA de kosten betreffende de meetprestaties gefactureerd, ongeacht de meetinrichting, op basis van dezelfde tarieven als de meetinrichtingen met registratie van het gemeten verbruiksprofiel."