brugel

L'énergie et l'eau en confiance
Energie en water met vertrouwen

BESLISSING 414

TOT GOEDKEURING VAN HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET TECHNISCH REGLEMENT VAN SIBELGA VOOR HET GASNET

20/10/2026

Opgesteld op basis van artikel 9 van de ordonnantie gas

BRUGEL-BESLISSING-20261020-414

De Brusselse regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijs

Sterrenkundelaan 14 – B 1210 Brussel
T: 02/563.02.00 –info@brugel.brussels – www.brugel.brussels

Inhoudsopgave

1. Rechtsgrondslag 3
2. Achtergrond van de wijzigingsprocedure 3
3. Bijlage bij de beslissing 4
4. Beroep 4
5. Beslissing 4

1. Rechtsgrondslag

De ordonnantie van 1ste april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzake wegheffingen op het gebied van gas en elektriciteit en tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels-Hoofdstad van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna „gasverordening" genoemd), bepaalt in artikel 9 dat:

> *„De netbeheerder stelt een voorstel voor een technisch reglement op voor het beheer van zijn net en de toegang daartoe en legt dit ter goedkeuring voor aan Brugel.*
>
> *Brugel legt het voorstel voor een technisch reglement ter advies voor aan de betrokken overheidsinstanties, aan de daadwerkelijke of potentiële gebruikers van het net en aan de Raad. Deze adviezen worden binnen dertig dagen uitgebracht.*
>
> *Brugel stelt de regering ter informatie in kennis van dit voorstel. Vervolgens keurt zij het technische reglement goed, na bestudering van het voorstel en de resultaten van het raadplegingsproces. Wijzigingen in de geldende technische reglementen kunnen aan Brugel worden voorgesteld door de regering of door de netbeheerder voor het netwerk waarvoor hij verantwoordelijk is. (…)"*

Uit het voorgaande blijkt dat BRUGEL belast is met de goedkeuring van het voorstel voor een technisch reglement van Sibelga voor het gasnet (hierna „TR" genoemd) overeenkomstig de in het artikel beschreven procedure.

BRUGEL neemt deze beslissing overeenkomstig het bovengenoemde artikel.

2. Achtergrond van de wijzigingsprocedure

De distributienetbeheerder (hierna „DNB" of „Sibelga" genoemd) heeft op 19 maart 2026 aan BRUGEL een officieel voorstel tot wijziging van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang daartoe voorgelegd, met het oog op goedkeuring door BRUGEL, overeenkomstig de ordonnantie.

Het wijzigingsvoorstel had voornamelijk tot doel het Technisch Reglement voor gas in overeenstemming te brengen met het Technisch Reglement voor elektriciteit, dat in 2024 grondig werd herzien. Deze harmonisatie had met name betrekking op de afstemming van de regels inzake verbruik buiten contract en niet-gemeten verbruik, op aanpassingen in verband met de integratie van MIG 6 in het Technisch Reglement voor gas, alsook op de invoering van verschillende soorten meetapparatuur en de bijbehorende meetmodaliteiten. Het voorziet tevens in de invoering van een gegevenscode.

Na afloop van de openbare raadpleging heeft BRUGEL een raadplegingsrapport opgesteld, waarin werd geconcludeerd dat het niet opportuun was om SIBELGA te verzoeken een voorstel voor een gewijzigd technisch reglement in te dienen, aangezien dit zou hebben geleid tot een discrepantie tussen de technische reglementen voor gas en elektriciteit.

3. Bijlage bij de beslissing

Het reglement voor het beheer van en de toegang tot het gasdistributienet is als bijlage bij de beslissing gevoegd.

4. Beroep

Tegen deze beslissing kan binnen twee maanden na de bekendmaking ervan een klacht tot herziening worden ingediend bij BRUGEL, overeenkomstig artikel *30-decies* van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna „ordonnantie elektriciteit" genoemd). Dit verzoek heeft geen opschortende werking. Tegen dit besluit kan tevens beroep worden ingesteld bij het Hof voor de Markten van Brussel overeenkomstig artikel *30undecies* van de ordonnantie elektriciteit, binnen dertig dagen na de bekendmaking ervan. In geval van een klacht tot herziening overeenkomstig artikel *30-decies* wordt deze termijn van dertig dagen opgeschort tot de kennisgeving van de beslissing over de klacht van BRUGEL, of bij gebrek aan een beslissing van BRUGEL, tot het verstrijken van de in artikel *30-decies*, § 2, bedoelde termijn.

5. Beslissing

BRUGEL beslist:

Artikel 1. Het voorstel van SIBELGA tot wijziging van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet en de toegang daartoe goed te keuren.

Artikel 2. Dat de wijzigingen van het technisch reglement op 1 januari 2027 in werking treden.

Artikel 3. De goedgekeurde versie van het technisch reglement op zijn website en in het Belgisch Staatsblad te publiceren.

* *

*

Sibelga

Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe



Inhoudsopgave

Titel I: Algemene bepalingen 5

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen 5

Afdeling 1. 1. Toepassingsgebied en definities 5

Afdeling 1. 2. Taken en verplichtingen van de distributienetbeheerder 10

Hoofdstuk 2. Niet door een leverancier gefactureerd verbruikte gas 12

Afdeling 2.1. Niet-gemeten gas 12

Afdeling 2.2 Verbruik zonder contract 16

Afdeling 2.3. Niet-gemeten verbruik zonder contractuele basis 18

Hoofdstuk 3. Informatie-uitwisseling en vertrouwelijkheid 18

Afdeling 3. 1. Informatie-uitwisseling 18

Afdeling 3. 2. Geheimhouding 31

Afdeling 3. 3. Openbaarheid van informatie 33

Hoofdstuk 4. Toegankelijkheid van de installaties 35

Afdeling 4. 1. Algemene voorschriften betreffende de veiligheid van personen en goederen 35

Afdeling 4. 2. Toegankelijkheid van de installaties van de distributienetbeheerder 36

Afdeling 4.3. Toegankelijkheid van de installaties van de netgebruiker en bijzondere voorwaarden betreffende de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet of die een niet te verwaarlozen invloed op dit net hebben 37

Hoofdstuk 5. Tussenkomst van de distributienetbeheerder bij noodsituaties en gevallen van overmacht 38

Afdeling 5. 1. Definitie van een noodsituatie 38

Afdeling 5. 2. Overmacht 38

Afdeling 5. 3. Tussenkomst van de distributienetbeheerder 39

Afdeling 5. 4. Opschorting van de verplichtingen 40

Hoofdstuk 6. De infrastructuur van het distributienet 40

Titel II: Planning- en exploitatiecode 41

Hoofdstuk 1. Planning 41

Afdeling 1.1. Algemene punten en planningsprincipes 41

Afdeling 1.2. Planninggegevens 41

Hoofdstuk 2. Verwijdering van de stijgleidingen 43

Afdeling 2. 1. Algemeen 43

Afdeling 2. 2. Procedure 44

Afdeling 2. 3. Verwijdering van de stijgleiding 44

Titel III: Aansluitingscode 46

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 46
Afdeling 1. 1. Algemeen 46
Afdeling 1. 2. Soorten aansluitingen 49
Afdeling 1.3. Terbeschikkingstelling van infrastructuur voor de aansluitingsinstallaties 49
Afdeling 1. 4. Voorschriften van toepassing op elke aansluiting en op de installaties van de netgebruiker 51
Hoofdstuk 2. Aansluitingsprocedure 52
Afdeling 2. 1. Algemeen 52
Afdeling 2. 2. Aanvraag voor een standaardaansluiting 53
Afdeling 2. 3. Aanvraag voor een niet-standaardaansluiting 55
Hoofdstuk 3. Aansluitingsprocedure 60
Hoofdstuk 4. Gebruik, onderhoud en conformiteit van de aansluiting 61
Afdeling 4. 1. Algemeen 61
Afdeling 4.2. Gebruik van de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet .. 62
Afdeling 4. 3. Gebruik en onderhoud van de aansluiting 62
Afdeling 4. 4. Conformiteit van de aansluiting en van de installaties van de netgebruiker 62
Afdeling 4. 5. Afkoppeling of verwijdering van een aansluiting 64
Hoofdstuk 5. Injectie van biomethaan in het distributienet 66
Hoofdstuk 6. Overgangsmaatregel 66
Titel IV: Toegangscode 67
Hoofdstuk 1. Algemene beginselen 67
Hoofdstuk 2. Modaliteiten inzake aanvragen tot toegang tot het distributienet 71
Afdeling 2.1. Voorwaarden voor toegang tot het distributienet 71
Afdeling 2. 2. Indienen van een aanvraag voor een toegangscontract 72
Hoofdstuk 3. Onderbrekingen en opschortingen van de toegang 74
Afdeling 3. 1. Geplande onderbrekingen van de toegang 75
Afdeling 3. 2. Ongeplande onderbrekingen van de toegang 75
Afdeling 3. 3. Opschorting van de toegang 75
Hoofdstuk 4. Toegangsprogramma 76
Hoofdstuk 5. Allocatie en reconciliatie 77
Titel V: Meetcode 79
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 79
Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende de meetinrichtingen 81
Afdeling 2. 1. Algemene bepalingen 81
Afdeling 2. 2. Plaats van de meetinrichting 83

Afdeling 2. 3. Verzegeling 84
Afdeling 2. 4. Nauwkeurigheidsvereisten 84
Afdeling 2. 5. Tussenkomst bij defecte apparatuur 84
Afdeling 2. 6. Onderhoud en inspecties 85
Afdeling 2. 7. Administratief beheer van de technische gegevens van de meetinrichtingen .. 86
Afdeling 2. 8. IJking 87
Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende de meetgegevens 87
Afdeling 3.1 Uitlezing en verzameling van de gegevens 87
Afdeling 3.2 Types metingen en communicatie naar de markt 90
Afdeling 3. 3. Verwerking van de gegevens 92
Afdeling 3. 4. Meetgegevens niet beschikbaar of onbetrouwbaar 93
Afdeling 3. 5. Opslag, archivering en beveiliging van de gegevens 94
Afdeling 3. 6. Schatting 94
Afdeling 3. 7. Rechtzettingen 96
Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen voor de meting van biomethaan 98
Titel VI: Gegevenscode 99
Hoofdstuk 1. Informatieve toegang tot gegevens 99
Hoofdstuk 2. Continue gegevenstoegang 100
Afdeling 2.1 Toewijzing van dienstverleningspunten voor gegevens 100
Afdeling 2.2 Registratie van de aanvraag voor continue gegevenstoegang 101
Afdeling 2.3 Modaliteiten voor continue gegevenstoegang 101
Hoofdstuk 3. Occasionele gegevenstoegang 104
Afdeling 3.1 Registratie van de aanvraag voor occasionele gegevenstoegang 104
Afdeling 3.2 Modaliteiten voor occasionele gegevenstoegang 104
Titel VII: Samenwerkingscode 105
Hoofdstuk 1. Algemeen 105
Hoofdstuk 2. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder . 105
Hoofdstuk 3. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de beheerder van een ander aardgasdistributienet 106
Hoofdstuk 4. Multilaterale betrekkingen tussen netbeheerders 106

Titel I: Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen

Afdeling 1. 1. Toepassingsgebied en definities

Art. 1..1. Voorliggend Technisch Reglement wordt aangenomen bij uitvoering van artikel 9 van de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het legt de voorschriften en regels vast betreffende het beheer van en de toegang tot het gasdistributienet.

Het bevat een Planning- en exploitatiecode (Titel II), een Aansluitingscode (Titel III), een Toegangscode (Titel IV), een Meetcode (Titel V), een Gegevenscode (Titel VI) en een Samenwerkingscode (Titel VII).

Bijlage I geeft een overzicht van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de distributienetgebruiker en de distributienetbeheerder. Bijlage II toont het schema van een aansluiting. Bijlage 3 legt het model vast voor het toegangscontract tussen de distributienetbeheerder en een eventuele toegangsgerechtigde.

Art. 1..2. §1. De definities zoals vermeld in de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn op voorliggend Technisch Reglement van toepassing.

§2. Voor de toepassing van voorliggend Technisch Reglement gelden de volgende definities:

1°) Nettoegang: het gebruik van het distributienet, met inbegrip van de aansluitingen, waardoor de toegangsgerechtigde gas kan leveren en de netgebruiker gas kan afnemen van of injecteren op dat net;
2°) Gegevenstoegang: gebruik van de meetgegevens van de netgebruiker zodat een netgebruiker of dienstverlener de meet-, identificatie- en technische gegevens kan verkrijgen in overeenstemming met de Gegevenscode;
3°) Allocatie: proces van toewijzing, binnen de door de MIG voorgeschreven termijnen, op basis van de beschikbare verbruiksgegevens, van de energiehoeveelheden die via het distributienet passeren naar de verschillende toegangsgerechtigden en vervoersnetgebruikers die aan de markt deelnemen;
4°) Volumeherleidingsapparaat: instrument dat de volumes die de gasmeter onder bedrijfsomstandigheden meet, omzet naar volumes die overeenkomen met normale druk- en temperatuuromstandigheden;
5°) Koninklijk Besluit van 28 juni 1971: koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, genomen tot uitvoering van de wet van 24 december 1970;
6°) Collectieve aftakking: leiding die deel uitmaakt van het distributienet en die een distributieleiding met verschillende individuele aftakkingen verbindt;

7°) Individuele aftakking: leiding die de distributieleiding of de collectieve aftakking verbindt met de meetinrichting van een toegangspunt;
8°) Lagedrukleiding: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk 98,07 mbar niet overschrijdt;
9°) Middendrukleiding A: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer bedraagt dan 98,07 mbar zonder 490,35 mbar te overschrijden;
10°) Middendrukleiding B: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer bedraagt dan 490,35 mbar zonder 4,9 bar te overschrijden;
11°) Middendrukleiding C: distributieleiding waarvan de hoogst toelaatbare bedrijfsdruk meer bedraagt dan 4,9 bar zonder 14,71 bar te overschrijden;
12°) Distributieleiding: elke leiding van het distributienet die dient voor gasvervoer op dat net en waarop de individuele en collectieve aftakkingen aangesloten zijn;
13°) Aansluitingscapaciteit: de maximale gasafnamecapaciteit, bepaald in het ontwerp van aansluiting en, in voorkomend geval, in het aansluitingscontract, waarover de netgebruiker fysisch kan beschikken afhankelijk van de technische eigenschappen van de bestanddelen van zijn aansluiting. De aansluitingscapaciteit wordt uitgedrukt in m^3 (n)/h of in veelvouden daarvan;
14°) EAN-code: unieke cijfercode (European Article Number) die strekt tot eenduidige identificatie van ofwel een toegangspunt [EAN-GSRN-code (Global Service Related Number)], ofwel één van de marktspelers [EAN-GLN- code (Global Location Number)];
15°) Codex betreffende het welzijn op het werk: de uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
16°) Stijgleiding: aansluiting van een collectief gebouw, waarvan de collectieve aftakking naar de verdiepingen gaat en waarvan de individuele aftakkingen en de meters zich op de verdiepingen bevinden;
17°) Meting: registratie, door middel van een meetinrichting en gedurende een tijdsperiode, van de hoeveelheid van het net afgenomen gas;
18°) G.O.L.-meter: meetinrichting met teleopname van de verbruiksgegevens per uur;
19°) ReMI-meter: meetinrichting met maandelijkse teleopname van de meterstanden;
20°) Klassieke meetinrichting: meetinrichting die de meterstanden meet gekoppeld aan het afgenomen gas;
21°) Toegangscontract: contract tussen de distributienetbeheerder en een toegangsgerechtigde, dat gesloten is overeenkomstig Titel IV en dat, onder meer, de bijzondere voorwaarden inzake toegang tot het net bevat;
22°) Leveringscontract: contract betreffende de afname van gas, gesloten tussen een toegangsgerechtigde en een eindafnemer;
23°) Aansluitingscontract: contract, overeenkomstig Titel III gesloten, tussen de distributienetbeheerder en de eigenaar van een gebouw/een site en dat de wederzijdse rechten, plichten en verantwoordelijkheden aangeeft, alsook de bijzondere technische kenmerken en overeenkomsten betreffende de vaste aansluiting op het gebouw/de site in kwestie;
24°) Vervoerscontract: akkoord voor het vervoer van gas op het vervoersnet dat gesloten is tussen een vervoersnetgebruiker en de vervoersnetbeheerder;
25°) Geplande onderbreking: door de distributienetbeheerder geplande onderbreking van de voorziening om werken of schakelingen uit te voeren op het distributienet;
26°) Belastingscurve: reeks gemiddelde waarden met tijdstempel van het geïnjecteerde of afgenomen gas over elementaire periodes;
27°) Samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder;

28°) Toegangsgerechtigde: leverancier die een toegangscontract gesloten heeft met de distributienetbeheerder;
29°) Meetinrichting: verzameling van apparaten die door de distributienetbeheerder bij de eindklant worden geïnstalleerd en bestemd zijn voor het meten van de gasstroom op een bepaald meetpunt; zij omvat meer bepaald de meters, de meettoestellen, de telecommunicatietoestellen en de volumeherleidingsapparaten;
30°) Significante fout: fout in een meetgegeven die groter is dan de totale nauwkeurigheid van het geheel van meetuitrustingen dat dit meetgegeven bepaalt, en die het industrieel proces of de facturatie verbonden met dit meetgegeven nadelig kan beïnvloeden;
31°) Sluiting van de meter: afsnijden, ter hoogte van de meetinrichting of, bij gebrek aan toegang tot de meetinrichting, op de weg, door de distributienetbeheerder, van de gastoevoer naar de installaties van de netgebruiker;
32°) Distributienetbeheerder: rechtspersoon, die aangesteld is overeenkomstig artikel 4 van de Ordonnantie;
33°) Vervoersnetbeheerder: rechtspersoon, aangesteld overeenkomstig de wet van 12 april 1965;
34°) Injectie: gasstroom van een installatie van de netgebruiker naar het distributienet;
35°) Gehabiliteerd installateur: de installateur die gehabiliteerd is krachtens het reglement zoals opgesteld door de Raad van de Habilitatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van Synergrid, de beroepsverenigingen die de installateurs van aardgasapparatuur vertegenwoordigen en federale ministers of staatssecretarissen die Energie en Consumentenzaken onder hun bevoegdheid hebben;
36°) Installatie van de netgebruiker: elke leiding, elk accessoire en elk toestel voor de aardgastoepassingen dat stroomafwaarts van het afnamepunt van de netgebruiker aangesloten is;
37°) Installatie die functioneel deel uitmaakt van het distributienet: installatie waarop een distributienetgebruiker een eigendoms- of genotsrecht heeft, maar die dezelfde functionaliteit heeft als een installatie van het distributienet; deze installatie wordt in het aansluitingscontract geïdentificeerd;
38°) Dag D: kalenderdag;
39°) Dag D-1: kalenderdag vóór dag D;
40°) Werkdag: dag van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen;
41°) Gasdag: periode van 24 uur die aanvangt om 06.00 uur van een kalenderdag en eindigt om 06.00 uur van de volgende kalenderdag;
42°) Wet van 24 december 1970: wet van 24 december 1970 betreffende de veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor de distributie van aardgas door middel van leidingen;
43°) m3 (n): hoeveelheid droog aardgas die, bij een temperatuur van 0°C en een absolute druk van 1,01325 bar, een volume van één kubieke meter inneemt;
44°) Meting: registratie door een meetinrichting van een fysische waarde op een welbepaald moment;
45°) Indienststelling van een toegangspunt: onder druk zetten, door de distributienetbeheerder, van de installaties van de netgebruiker;
46°) Buitendienststelling van een toegangspunt: afsnijden, door de distributienetbeheerder, van de gastoevoer naar de installaties van de netgebruiker;
47°) Ordonnantie: ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

48°) Erkend controleorganisme: controleorganisme dat erkend is krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasvervoer door middel van leidingen, of die na 15 oktober 2003, de BELTEST-accreditatie (BELAC) gekregen heeft overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot oprichting van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen en tot vaststelling van de procedures en de voorwaarden voor accreditatie overeenkomstig de criteria van de normen van de reeks NBN-EN 45000;

49°) Toegangspunt: administratieve eenheid gekoppeld aan het aansluitingspunt waarop nettoegang mogelijk is en waaraan dienstverleningspunten kunnen worden gekoppeld;

50°) Injectiepunt: fysische plaats van het punt waar het gas op het distributienet geïnjecteerd wordt;

51°) Koppelpunt: tussen netbeheerders onderling overeengekomen fysisch punt waar de koppeling tussen hun respectievelijke netten gemaakt wordt;

52°) Meetpunt: fysische plaats van het punt waar een meetinrichting verbonden is met de leiding die de gasstroom vervoert;

53°) Afnamepunt: fysische plaats van het punt waar het gas vanuit het distributienet afgenomen wordt;

54°) Dienstverleningspunt (SDP): een administratieve eenheid gekoppeld aan een hoofdpunt waardoor een dienst door de distributienetbeheerder beschikbaar wordt gesteld. Het Dienstverleningspunt wordt geïdentificeerd door de EAN-GSRN-code van het hoofdpunt in combinatie met het overeenstemmende suffix;

55°) Aansluitingspunt: materiële plaats van het punt waar de aansluiting verbonden is met het distributienet, de distributieleiding of de collectieve aftakking;

56°) Dienstverleningspunt: administratieve eenheid gekoppeld aan een toegangspunt waarlangs een dienst beschikbaar wordt gesteld door de distributienetbeheerder. Het dienstverleningspunt wordt geïdentificeerd door de EAN-GSRN-code van het toegangspunt in combinatie met het bijbehorende achtervoegsel;

57°) Hoofdpunt: Virtueel Punt gekoppeld aan het aansluitingspunt waarop een toegang tot het net mogelijk is en verbonden aan een of meer Dienstverleningspunten. Het hoofdpunt wordt geïdentificeerd door een EAN-GSRN-code;

58°) Reduceerpost: inrichting bestemd voor het verlagen van de distributiedruk van middendruk categorie A of B;

59°) Afname: het afnemen van gas vanuit het distributienet;

60°) Dienstverlener: marktspeler die behoort tot de groep van actoren die de toegangsgerechtigden en de leveranciers van gegevensdiensten omvat;

61°) Jaarlijks gebruiksprofiel: reeks gegevens waarvan elk verband houdt met een elementaire periode en die hiervoor de hoeveelheid afgenomen gas meet of raamt;

62°) Toegangsprogramma: de naar redelijkheid geraamde gasafnamen voor een bepaald toegangspunt en voor een bepaalde dag;

63°) Kwaliteit van het gas: samenstelling van het gas overeenkomstig de specificaties van de vervoersnetbeheerder;

64°) Aansluiting: geheel van uitrustingen die de aftakking en de meetinrichting vormen, en die de installaties van de netgebruiker met het distributienet verbinden;

65°) Verslag van het mijnenkorps: verslag met de gegevens betreffende lekken en het systematisch opsporen van lekken, dat de gasbedrijven jaarlijks dienen over te maken aan het Bestuur Kwaliteit en Veiligheid;

66°) Aanbevelingen van Synergrid: technische voorschriften zoals door Synergrid volgens de regels van goed vakmanschap vastgelegd;

67°) Reconciliatie: achteraf doorgevoerde onderlinge verrekening tussen de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers die aan de markt deelnemen op basis van het verschil tussen de gealloceerde en de werkelijk gemeten energiehoeveelheden;
68°) Toegangsregister: register zoals beoogd in artikel 9bis, alinea 2 en volgende van de Ordonnantie;
69°) Tariefregelgeving: door de bevoegde overheid goedgekeurde regelgeving betreffende de tarieven, inclusief de goedkeuringsbesluiten inzake tarieven;
70°) Vervoersnet: verzameling vervoersinstallaties die uitgebaat worden door de vervoersnetbeheerder, met uitzondering van de stroomopwaartse installaties, zoals gedefinieerd door artikel 1, 10°, van de wet van 12 april 1965;
71°) Gekoppeld net: elk samenstel van met elkaar verbonden netten;
72°) AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties zoals goedgekeurd door het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van boek 1 betreffende elektrische installaties met lage en zeer lage spanning, boek 2 12 betreffende elektrische installaties met hoge spanning en boek 3 betreffende installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie;
73°) ARAB: Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming zoals goedgekeurd door de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947;
74°) Verzegelingen: de zegels die zijn aangebracht door de distributienetbeheerder;
75°) Staatszegels: de zegels die zijn aangebracht door de producent van een meetinrichting om de metrologische integriteit van de meetinrichting te waarborgen;
76°) Site: afgebakend geografisch gebied dat niet doorkruist wordt door een openbare weg;
77°) Ontvangststation: station voor de injectie van aardgas in een distributienet vanuit het vervoersnet;
78°) Geaggregeerd ontvangststation: fictief ontvangststation dat de functie groepeert van verschillende materiële ontvangststations die een gekoppeld net bevoorraden;
79°) Synergrid: de Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders in België;
80°) Tarief: tarief dat bekendgemaakt wordt door de distributienetbeheerder en door de bevoegde overheid aanvaard of vastgelegd wordt overeenkomstig de tariefregelgeving;
81°) Vervoersnetgebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon die een vervoersovereenkomst gesloten heeft met de vervoersnetbeheerder. Een gebruiker van het vervoersnet kan ook een 'shipper' worden genoemd.

Art. 1..3. §1. Behoudens andersluidende bepaling lopen de in dagen uitgedrukte termijnen in voorliggend Technisch Reglement van zes uur tot zes uur. Deze termijnen vangen aan op de werkdag volgend op de dag van de ontvangst van de officiële kennisgeving. Bij gebrek aan officiële kennisgeving gaan de termijnen in op de dag volgend op de dag van kennisname van de gebeurtenis in kwestie.

Behoudens andersluidende opgave gelden de termijnen in werkdagen.

De vervaldatum maakt deel uit van deze termijn. Wanneer die dag evenwel een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

§2. De responstijden die in de marktprocessen zijn vastgelegd, beginnen op de datum die in het aanvaardingsbericht van de distributienetbeheerder is vermeld. De responstijd voor een aanvaardingsbericht is 48 uur.

Art. 1..4. De elementaire periode is een uur.
Een elementaire meetperiode zoals gedefinieerd in de voorgaande alinea is gekoppeld aan de gasdag. De eerste periode van een gasdag vangt aan om 06:00:00.

Het tijdverschil in absolute waarde tussen het begin (of het einde) van een elementaire periode zoals door de meetinrichting beschouwd en het begin (of het einde) van diezelfde elementaire periode gerekend vanaf de gebruikte referentie van absolute tijd, mag niet meer dan tien seconden bedragen.

Afdeling 1. 2. Taken en verplichtingen van de distributienetbeheerder

Art. 1..5. §1. De distributienetbeheerder voert de taken en verplichtingen uit die hem worden opgedragen door en krachtens de Ordonnantie teneinde te zorgen voor de distributie van gas ten voordele van de netgebruikers en toe te zien op de continuïteit en de kwaliteit van de aan de toegang tot het net verbonden gegevensuitwisselingsprocessen. Ook dient distributienetbeheerder toe te zien op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het distributienet, deze in stand te houden en in voorkomend geval te herstellen.

§2. De distributienetbeheerder dient in de uitvoering van zijn taken alle gepaste middelen aan te wenden die de netgebruikers van hem mogen verwachten, en die gelet op de bijzondere situatie redelijkerwijs verkregen kunnen worden.

Deze middelen worden zodanig aangewend dat er een evenwicht is tussen het individuele belang van de distributienetgebruiker enerzijds en het collectieve belang van alle distributienetgebruikers anderzijds.

Art. 1..6. §1. De distributienetbeheerder houdt zich aan alle geldende wettelijke en reglementaire voorschriften alsook aan de voorschriften opgenomen in de aanbevelingen van Synergrid.

§2. De distributienetbeheerder zorgt dat te allen tijde voldoende aardgasdruk op de leidingen aanwezig is, onder normale bedrijfsomstandigheden van het net, en dat het aardgas dat hij zijn net verdeelt, geodoriseerd wordt.

Wanneer een gebruiker een klacht heeft over de druk van het gas, licht de distributienetbeheerder hem in over de aard en de duur van het probleem, als dit geïdentificeerd is, of voert hij op aanvraag van die gebruiker de nodige controlemetingen uit.

Op basis van een ogenblikkelijke meting kunnen de distributienetbeheerder en de netgebruiker beslissen over te gaan tot een langdurige registratie (minstens 48 uur) van de gasdruk. Indien uit deze proeven een afwijking blijkt ten opzichte van de normen of de contractuele bepalingen, zijn de kosten voor deze registratie voor rekening van de distributienetbeheerder. Indien uit deze proeven geen afwijking blijkt ten opzichte van de normen of de contractuele bepalingen, zijn de kosten voor deze registratie voor rekening van de netgebruiker.

Voor het uitvoeren van de metingen zoals bedoeld in alinea 3 kunnen partijen in onderlinge overeenstemming een erkend controleorganisme of een derde aanduiden. De kosten worden toegerekend zoals bepaald in alinea 3.

§3. Onverminderd het bepaalde in alinea drie voert de distributienetbeheerder geen controle uit naar de samenstelling en de calorische waarde van het gas dat hij op zijn net verdeelt.

Elke klacht over de samenstelling en de calorische waarde van het gas wordt door de betrokken netgebruiker overgemaakt aan zijn leverancier.

Bij werken op het net waakt de distributienetbeheerder erover, met alle uit economisch en technisch oogpunt redelijke middelen, dat de kwaliteit en de samenstelling van het gas niet aangetast worden.

§4. De distributienetbeheerder is niet verantwoordelijk voor de samenstelling en de calorische waarde van het biomethaan dat in zijn net geïnjecteerd wordt.

De producent van biomethaan is verantwoordelijk voor de samenstelling en de calorische waarde van het biomethaan dat hij in het distributienet injecteert. Hij waarborgt de kwaliteit en de compatibiliteit van het geïnjecteerde biomethaan met het verdeelde aardgas.

Art. 1..7. De distributienetbeheerder houdt zich aan de minimale technische vereisten inzake:

- aansluiting op het distributienet en koppeling
- aanleg van de netinfrastructuren en de distributieleidingen.

De distributienetbeheerder houdt zich aan de operationele regels met betrekking tot:

- het technisch beheer van de afnamen en de eventuele injecties;
- de tussenkomsten die hij moet organiseren om problemen die de veiligheid en de toeleveringscontinuïteit in het gedrang kunnen brengen, op te lossen.

Art. 1..8. Bij een ongeplande onderbreking van de gastoevoer naar het distributienet of de aansluiting moeten de diensten van de distributienetbeheerder binnen twee uur na de oproep van de netgebruiker met de gepaste middelen ter plaatse zijn om de werken te starten die tot herstel van de gastoevoer moeten leiden. De herstellingswerken worden met spoed voortgezet totdat het gasdebiet hersteld is.

De distributienetbeheerder organiseert een 24 uur op 24 permanentie, die tot taak krijgt noodoproepen te ontvangen en doeltreffend af te handelen. In het bijzonder, van zodra de distributienetbeheerder in kennis gesteld wordt van een risicotoestand, de waarneming van een gasreuk of een vastgestelde lek, begeeft hij zich zo snel mogelijk ter plaatse om alle nodige maatregelen te treffen met het oog op het behoud of het herstel van de veiligheid van personen en goederen. Hiertoe werkt hij samen met de andere betrokken hulpdiensten.

Art. 1..9. §1. De distributienetbeheerder stuurt een kwaliteitsverslag naar Brugel volgens de termijnen bepaald in artikel 10, §4 van de Ordonnantie.

De distributienetbeheerder beschrijft daarin de kwaliteit van zijn dienstverlening tijdens het voorgaande kalenderjaar.

§2. Dit verslag bevat minstens een beschrijving van:

1° het aantal op het net aangesloten klanten;
2° de onbeschikbaarheid van het net alsook de oorzaken daarvan;
3° de gemelde problemen met betrekking tot de kwaliteit of druk van het gas;
4° het aantal ontvangen klachten in verband met de niet-naleving van de voorwaarden van het aansluitingscontract.

§3. Brugel mag een modelverslag vastleggen.

§4. De distributienetbeheerder stuurt elk jaar een verslag met een beschrijving van het aantal vergoedingsaanvragen op grond van artikelen 24bis tot 24quater van de ordonnantie, dat het afgelopen jaar werd ontvangen alsook het gevolg dat daaraan werd gegeven.

Art. 1..10. Dit artikel is van toepassing wanneer een netgebruiker of, desgevallend, een dienstverlener, een of meer bepalingen van dit Technisch Reglement niet naleeft, met name in de volgende gevallen:

- Weigering om het aansluitingscontract te ondertekenen;
- Weigering om een meter te installeren of te vervangen;
- Weigering om het meettype aan te passen.

In het in alinea 1 bedoelde geval zendt de distributienetbeheerder per gewone en aangetekende brief een herinnering naar de netgebruiker of, in voorkomend geval, naar de eigenaar van het betrokken gebouw. Deze herinnering bepaalt dat indien de door de distributienetbeheerder genoemde maatregelen niet worden genomen, de distributienetbeheerder een eerste ingebrekestelling zal versturen en het tarief zal toepassen dat voor deze eerste ingebrekestelling geldt.

Als de netgebruiker niet reageert binnen de gestelde termijn, stuurt de distributienetbeheerder een eerste ingebrekestelling en past hij het overeenkomstige tarief toe.

Als er geen antwoord komt op deze eerste ingebrekestelling, verstuurt de distributienetbeheerder na een wachttijd van ten minste drie maanden een tweede en laatste ingebrekestelling en past hij het overeenkomstige tarief toe.

Indien de netgebruiker zich niet in regel stelt na de tweede en laatste ingebrekestelling of indien de distributienetbeheerder zijn tussenkomst niet heeft kunnen uitvoeren, kan de distributienetbeheerder met alle rechtsmiddelen optreden, met name door de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Hoofdstuk 2. Niet door een leverancier gefactureerd verbruikte gas

Afdeling 2.1. Niet-gemeten gas

Art. 1..11. §1. Dit artikel is van toepassing op gas dat op contractuele basis wordt verbruikt, maar zonder dat het verbruik correct wordt gemeten als gevolg van een inbreuk op de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichting.

De distributienetbeheerder factureert aan en verhaalt op de netgebruiker:

1° de kosten van het totale volume verbruikte gas dat niet correct gemeten werd, verminderd met de hoeveelheid gas die op contractuele basis gefactureerd werd door de toegangsgerechtigde, tegen het geldende tarief en
2° de technische en administratieve kosten van de uitvoering van deze taak.

§2. De in paragraaf 1 bedoelde netgebruiker is de netgebruiker die voor de betrokken verbruiksperiode in het toegangsregister gekoppeld is aan het toegangspunt. Wanneer de netgebruiker die is gekoppeld aan het toegangspunt in het toegangsregister voor de betrokken verbruiksperiode, bij wijze van uitzondering aan de hand van bewijs kan aantonen dat een derde daadwerkelijk de begunstigde is van het niet-gemeten verbruik, is de in paragraaf 1 bedoelde netgebruiker bij wijze van uitzondering die derde begunstigde van het niet-gemeten gasverbruik.

Indien voor de betrokken verbruiksperiode de netgebruiker die in het toegangsregister aan het toegangspunt is gekoppeld, geen natuurlijke persoon of rechtspersoon kan aanwijzen, identificeert de

distributienetbeheerder de netgebruiker met alle rechtsmiddelen op basis van de informatie waarover hij beschikt.

§3. Als de distributienetbeheerder vaststelt dat de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichting op enigerlei wijze werd gemanipuleerd, stelt hij een vaststelling van de manipulatie op.

De in alinea 1 bedoelde vaststelling wordt opgesteld door een gespecialiseerde medewerker van de distributienetbeheerder. Gespecialiseerde medewerkers worden ingezet op basis van hun vaardigheden en goede reputatie.

De in alinea 1 bedoelde vaststelling bevat de details van de waargenomen manipulatie en de operaties die de gespecialiseerde medewerker op de meter heeft uitgevoerd. De gespecialiseerde medewerker wordt in de vaststelling en ten opzichte van derden rechtsgeldig geïdentificeerd door zijn registratienummer.

De distributienetbeheerder neemt foto's van de geobserveerde operaties en voegt ze bij de vaststelling, behalve in het geval van een risico voor de veiligheid van zijn werknemers, dat naar behoren in de vaststelling wordt vermeld. De foto's moeten het mogelijk maken de meetinrichting of aansluiting duidelijk te identificeren. Als de meter wordt vervangen, wordt de beschadigde meter gedurende ten minste drie jaar vanaf de datum van vervanging op de locatie van de distributienetbeheerder bewaard.

De bevindingen van de distributienetbeheerder zijn bindend tot het tegendeel is bewezen.

§4. Op basis van de vaststelling van de distributienetbeheerder en de analyse van de verbruikshistoriek factureert de distributienetbeheerder de kosten bedoeld in paragraaf 1, alinea 2, 1°, door een raming te maken van de hoeveelheid van het totale volume verbruikte gas die niet correct gemeten is. Dit gebeurt door een raming te maken van het totale verbruik van de netgebruiker overeenkomstig Art. 1.13, waarvan de distributienetbeheerder het werkelijk gemeten verbruik aftrekt. Voor de facturering houdt de distributienetbeheerder rekening met de specifieke kenmerken van de vaststelling en de evolutie van het verbruik door de betrokken netgebruiker.

§5. De technische en administratieve kosten bedoeld in paragraaf 1, alinea 2, 2° omvatten de vaststelling bedoeld in paragraaf 3, de herstelling of vervanging van de meetinrichting, de bewaring van de meetinrichting gedurende drie jaar en de inspecties ter plaatse. Voor de technische en administratieve kosten geldt een tarief.

Andere administratieve kosten, zoals die voor het schatten van het verbruik, de facturering en de inning, zijn inbegrepen in het toepasselijke tarief.

§6. De distributienetbeheerder stelt alles in het werk om binnen veertien maanden na de vervanging of herstelling van de meetinrichting door de distributienetbeheerder de aanvraag tot betaling van de kosten van de verbruikte energie en de in paragraaf 1, alinea 2 bedoelde kosten te versturen, onverminderd een verlenging van de termijn indien het verbruikspunt niet toegankelijk is. De facturering maakt de identificatie mogelijk van de gemanipuleerde meter.

De distributienetbeheerder stuurt de vaststelling, uiterlijk drie maanden voor de verzending van het betalingsverzoek, naar de netgebruiker, met een toelichting van de beginselen die voorzien zijn in dit artikel wat de desbetreffende situatie betreft.

In de in alinea 2 bedoelde brief vermeldt de distributienetbeheerder dat facturen kunnen worden betwist bij de specifieke dienst en dat bij gebrek aan betaling de invorderingsprocedure pas na een termijn van drie maanden wordt opgestart.

De brief waarnaar in alinea 2 wordt verwezen, vermeldt ook het recht van de netgebruiker om de zaak voor te leggen aan de Geschillendienst na betwisting bij de specifieke dienst van de distributienetbeheerder.

Art. 1..12. §1. Indien een niet-gemeten verbruik twee of meer verschillende gebruikers betreft, zal (zullen) de gebruiker(s) die volgt (volgen) op de eerste netgebruiker die voordeel haalt (halen) uit een niet-gemeten verbruik niet worden gefactureerd op basis van Art. 1.11, §1 indien aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden is voldaan:

1° de afwezigheid van een correcte meting van het verbruik kan doorgaan zonder verdere tussenkomst op de aansluiting of de meetinrichting,
2° de netgebruiker(s) heeft/hebben geen band met de vorige netgebruiker(s),
3° de netgebruiker kan niet weten dat de meetinrichting het verbruik niet correct meet.

In de zin van alinea 1, 2° wordt verondersteld dat sprake is van een band tussen ten minste twee natuurlijke en/of rechtspersonen:

1° zodra er tussen een netgebruiker en een volgende netgebruiker bloedverwantschap of aanverwantschap bestaat in rechte lijn tot en met de derde graad, en in zijlijn tot en met de vierde graad, of in geval van wettelijk samenwonen;
2° wanneer de vorige netgebruiker zelf of via een tussenpersoon eigenaar of mede-eigenaar is of werkende vennoot van de volgende netgebruiker is of de jure of de facto zelf of, desgevallend, via een tussenpersoon een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid uitoefent.

§2. In de zin van paragraaf 1 kan de netgebruiker niet weten dat de meetinrichting het verbruik niet correct meet in een van de volgende twee situaties:

1° de hoeveelheid niet-gemeten gas werd geraamd op meer dan 60 kWh per dag en minder dan 30% van het totale verbruik van de netgebruiker, geraamd overeenkomstig Art. 1.11.
2° de hoeveelheid niet-gemeten gas werd geraamd op minder dan 60 kWh per dag en minder dan 70% van het totale verbruik van de netgebruiker, geraamd overeenkomstig Art. 1.11.

§3. De technische en administratieve kosten worden gefactureerd aan de eerste netgebruiker.

§4. Wanneer de distributienetbeheerder de netgebruiker(s) niet factureert op basis van Art. 1.11, paragraaf 1, factureert de distributienetbeheerder de netgebruiker volgens het geldende tarief.

Art. 1..13. §1. De hoeveelheid gas die op contractuele basis wordt verbruikt, maar zonder betrouwbare meting van het verbruik als gevolg van aantasting van de integriteit van de aansluiting en/of de meetinrichting, wordt bepaald op basis van een raming door de distributienetbeheerder.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt de hoeveelheid niet-gemeten gas geraamd vanaf het begin van de eerste verbruiksperiode waarin de distributienetbeheerder een aanzienlijke vermindering van het verbruik heeft vastgesteld; deze periode eindigt op de dag waarop de distributienetbeheerder de integriteit van de meting heeft gegarandeerd. Het geraamde verbruik mag niet meer dan 5 jaar bestrijken.

Het totale verbruik wordt geraamd op basis van het gemiddelde verbruik van de betrokken netgebruiker per dag over twaalf opeenvolgende verbruiksmaanden, vanaf de vervanging of het herstel van de meetinstallatie bedoeld in Art. 1.11 §3.

De netgebruiker kan deze periode van twaalf maanden betwisten en beroep aantekenen bij de Geschillendienst als hij van mening is dat de distributienetbeheerder geen rekening heeft gehouden met relevante factoren.

De raming is gebaseerd op een gemiddeld verbruik per graaddag wanneer het grootste deel van het verbruik aanzienlijk wordt beïnvloed door klimatologische factoren. In andere gevallen wordt het verbruik gebaseerd op het gemiddelde dagelijkse verbruik.

In de zin van alinea 5 zijn graaddagen de cijfers die Synergrid berekent om een beeld te geven van het gemiddelde verwarmingsbehoefteprofiel van een woning in België. Deze cijfers worden gepubliceerd op de website van Synergrid.

Als de distributienetbeheerder of de netgebruiker aantoont dat de in alinea 3 bedoelde schatting niet representatief is voor het werkelijke verbruik, mag hij de hoeveelheid energie ramen op basis van het historische verbruik vóór de aantasting van de integriteit van de meetinrichting of de aansluiting.

Indien de distributienetbeheerder niet in staat is het verbruik van de betrokken netgebruiker te meten overeenkomstig de alinea's 3 tot 5, raamt de distributienetbeheerder het verbruik op basis van de methode van het zestigste of zeventigste percentiel, in overeenstemming met de alinea's 9 en 10.

Als het maximale debiet van de meter kleiner is dan of gelijk is aan 10 m^3/uur (G4/G6), raamt de distributienetbeheerder het debiet op basis van de methode van het zestigste percentiel. De schatting volgens de methode van het zestigste percentiel bestaat erin:

1° de verbruiksgegevens (groter dan 0 kWh) van alle netgebruikers volgens aansluitingscapaciteit te groeperen in oplopende volgorde;
2° voor elke groep netgebruikers die dezelfde aansluitingscapaciteit hebben, het zestigste percentiel te bepalen;
3° het zestigste percentiel is de verbruikswaarde die een onderverdeling in de verbruiksgroep kenmerkt waardoor men enerzijds 60 procent lagere verbruikswaarden krijgt en anderzijds 40 procent hogere verbruikswaarden.

Als het maximale debiet van de meter groter is dan 10 m^3/uur (vanaf G10), raamt de distributienetbeheerder het debiet op basis van de methode van het zeventigste percentiel, tenzij de distributienetgebruiker bewijs levert dat dit niet (langer) is aangepast aan zijn verbruiksprofiel. De schatting volgens de methode van het zeventigste percentiel bestaat erin:

1° de verbruiksgegevens (groter dan 0 kWh) van alle distributienetgebruikers volgens aansluitingscapaciteit te groeperen in oplopende volgorde;
2° voor elke groep distributienetgebruikers die dezelfde aansluitingscapaciteit hebben, het zeventigste percentiel te bepalen;
3° het zeventigste percentiel is de verbruikswaarde die een onderverdeling in de verbruiksgroep kenmerkt waardoor men enerzijds 70 procent lagere verbruikswaarden krijgt en anderzijds 30 procent hogere verbruikswaarden.

De distributienetbeheerder meldt aan Brugel en publiceert op zijn website, minstens één keer per jaar, de percentielen per aansluitingscapaciteit.

§2. De distributienetbeheerder dient een factuur in voor een geraamde verbruiksperiode van maximaal zestig maanden. De verbruiksperiode begint op de dag die voorafgaat aan de vaststelling bedoeld in Art. 1.11, §3.

De invordering van de factuur kan gebeuren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

Art. 1..14. Als er geen verschil kan worden aangetoond tussen het verbruik gemeten door de meetinrichting die werd gemanipuleerd en de vervangende meetinrichting, worden er geen technische of administratieve kosten aangerekend aan de netgebruiker.

Afdeling 2.2 Verbruik zonder contract

Art. 1..15. §1. Dit artikel is van toepassing op gas dat werd verbruikt zonder contractuele basis zonder dat er een inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meetinrichting, afgezien van een wettelijke of regelgevende verplichting.

De distributienetbeheerder factureert aan en verhaalt op de netgebruiker:

1° de kosten van het gas verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, tegen het tarief bedoeld in paragraaf 9,
2° de technische kosten in verband met het uitvoeren van deze taak, en
3° de administratieve kosten in verband met het uitvoeren van deze taak.

§2. De eigenaar van de verbruiksplaats wordt geacht de gebruiker van het in paragraaf 1 bedoelde net te zijn. De eigenaar van de verbruiksplaats kan de distributienetbeheerder echter een voldoende zekere identificatie van de netgebruiker bezorgen op basis van bewijs dat de netgebruiker gas heeft verbruikt zonder contractuele, wettelijke of regelgevende basis (d.w.z. een naar behoren geregistreerd huurcontract, voldoende identificatiegegevens voor een onderzoek door een deurwaarder zoals naam, voornaam en geboortedatum enz.).

§3. Wanneer de distributienetbeheerder vaststelt dat gas werd verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, op een punt waarvoor een vaststelling van afgesloten en/of losgekoppelde meter minder dan 13 maanden oud is, stuurt de distributienetbeheerder aan de netgebruiker op het adres van het toegangspunt en aan de eigenaar van de verbruiksplaats een brief of e-mail waarin hij hen informeert over het ontbreken van een contract en hen uitnodigt om de situatie te regulariseren.

Een afgesloten en/of losgekoppelde meter in de zin van dit artikel is het resultaat van het sluiten en/of loskoppelen van een meter door een technicus van de distributienetbeheerder, of van meterstanden die ongewijzigd zijn ten opzichte van de opname bij sluiting.

De in alinea 1 bedoelde brief vermeldt de meterstand van de laatste definitieve opname of het einde van het vorige contract. In deze brief verzoekt de distributienetbeheerder de bestemmelingen de situatie te regulariseren door een contract met een toegangsgerechtigde te sluiten. Wanneer degene die regulariseert de begunstigde is van het verbruik buiten contract, wordt hem voorgesteld te regulariseren via het sluiten van een contract in het verleden op basis van de meterstand van de laatste definitieve opname of het einde van het vorige contract. Als de persoon die zich moet regulariseren niet de begunstigde is van al het verbruik buiten contract, neemt hij contact op met de distributienetbeheerder en sluit hij een contract af met een toegangsgerechtigde op de datum en met de meterstand van zijn instap in het gebouw.

§4. Indien de netgebruiker zich binnen zes weken na de in paragraaf 3 bedoelde brief regulariseert via zijn toegangsgerechtigde, met vermelding van de door de distributienetbeheerder meegedeelde meterstand, sluit de distributienetbeheerder het dossier zonder kosten.

Indien een toegangsgerechtigde weigert een retroactief contract af te sluiten, maar de netgebruiker zich heeft geregulariseerd door een contract met onmiddellijke ingang af te sluiten en zijn wens tot regularisatie voor het verleden handhaaft door contact op te nemen met de distributienetbeheerder, factureert de distributienetbeheerder aan de netgebruiker het verbruik op basis van de meterstanden, zonder kosten, tegen het overeenkomstig paragraaf 9, 3° vastgestelde tarief. Dit tarief is niet van toepassing wanneer de betrokken netgebruiker door de distributienetbeheerder al geïdentificeerd is

voor verbruik zonder contract. In dit laatste geval wordt hij gefactureerd op basis van het tarief bepaald in paragraaf 9, 2°.

Indien de netgebruiker bij het afsluiten van een leveringscontract bij zijn instap op een punt een niet-contractueel verbruik vaststelt dat niet aan hem kan worden toegeschreven, wordt dit verbruik gefactureerd aan de begunstigde, die door de distributienetbeheerder kan worden geïdentificeerd in overeenstemming met paragraaf 2, op basis van de in paragraaf 9 bepaalde tarieven.

§5. Er wordt een bezoek gepland als de vaststelling van afgesloten en/of losgekoppelde meter op het betreffende toegangspunt meer dan 13 maanden oud is of als de netgebruiker zich niet regulariseert binnen zes weken na de verzending van de in §3 bedoelde brief. In het laatste geval wordt er een brief naar de eigenaar gestuurd om hem te informeren over de situatie, de gevolgen en het geplande bezoek.

In het kader van dit bezoek deponeert de distributienetbeheerder een brief met een aanvraag tot regularisering in de ingang die toegang geeft tot de verbruiksplaats. Als de distributienetbeheerder toegang heeft tot de meetinrichting, sluit hij de kraan stroomopwaarts van de meter en laat hij de brief met de aanvraag tot regularisering achter in de buurt van de meetinrichting. Zolang de kraan stroomopwaarts van de meter is gesloten, zal de distributienetbeheerder erop toezien en dat de locatie niet onmiddellijk wordt verlaten, zodat nuttige informatie kan worden verstrekt aan wie zich zou melden. Zolang de contractuele situatie niet geregulariseerd is, zal de distributienetbeheerder zoveel bezoeken plannen als nodig is. De distributienetbeheerder neemt de nodige maatregelen om een einde te maken aan het verbruik zonder contract.

§6. In elk geval zal de distributienetbeheerder bij elk bezoek de netgebruiker ervan op de hoogte brengen dat indien hij zich niet regulariseert, de toegang tot het net zal worden opgeschort en het verbruik zal worden gefactureerd tegen een tarief dat hoger is dan het tarief van een toegangsgerechtigde, onverminderd de (administratieve of technische) kosten die kunnen worden gefactureerd in functie van de interventies door de distributienetbeheerder.

§7. De kosten worden als volgt gedefinieerd:

1° De kosten van het gas verbruikt zonder contractuele basis zoals gedefinieerd in §1.
2° De bedoelde technische kosten omvatten, op basis van de geldende tarieven, een forfaitair bedrag met één of meerdere bezoeken ter plaatse.
3° De administratieve kosten omvatten, op basis van de geldende tarieven, een forfaitair bedrag zonder bezoek ter plaatse.

Deze kosten zijn van toepassing als de vaststelling van afgesloten en/of losgekoppelde meter op het betreffende toegangspunt meer dan 13 maanden oud is of als de netgebruiker zich niet regulariseert binnen zes weken na de verzending van de in paragraaf 3 bedoelde brief.

§8. De hoeveelheid gas verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, wordt bepaald door de meter.

Als er meer dan één begunstigde is van het verbruik zonder contract, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, wordt de hoeveelheid gas pro rata toegewezen, tenzij de distributienetbeheerder een uitzondering kan rechtvaardigen. De pro rata zal gebaseerd zijn op de verschillende toewijzingen van verbruiksperiodes en op een gemiddeld verbruik per graaddag in de zin van Art. 1.13, §1, wanneer het grootste deel van het verbruik significant beïnvloed wordt door klimatologische factoren. In de andere gevallen wordt de pro rata gebaseerd op de verschillende toewijzingen van verbruiksperiodes en op een gemiddeld verbruik per dag

De technische en administratieve kosten worden gefactureerd aan de eerste begunstigde.

§9. De netbeheerder past het volgende tarief toe:

1° Het standaardtarief;
2° Het verhoogde tarief als:
   - de toegang tot het leveringspunt wordt geweigerd en de distributienetbeheerder kan aantonen dat er geen intentie was om toegang tot het leveringspunt te verlenen, of
   - een netgebruiker van de distributienetbeheerder al een factuur heeft gekregen voor verbruikt gas zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, of met een contractuele basis maar zonder correcte meting van het verbruik;
3° Het verlaagde tarief.

§10. De distributienetbeheerder factureert het verbruik vanaf het moment van vaststelling van afgesloten meter en/of vanaf het moment dat de netgebruiker het bewijs van zijn aankomst op de verbruiksplaats levert. Deze periode mag in geen geval langer zijn dan zestig maanden. Het verbruik wordt evenredig verdeeld over de factureringsperiode.

De invordering van de factuur kan gebeuren binnen de wettelijke verjaringstermijn.

De door de distributienetbeheerder verstuurde factuur vermeldt ook het recht van de netgebruiker om de zaak voor te leggen aan de Geschillendienst na betwisting bij de specifieke dienst van de distributienetbeheerder.

Afdeling 2.3. Niet-gemeten verbruik zonder contractuele basis

Art. 1..16. §1. Dit artikel is van toepassing op gas dat wordt verbruikt zonder contractuele, wettelijke of regelgevende basis en zonder dat het verbruik correct wordt gemeten.

De distributienetbeheerder factureert aan en verhaalt op de netgebruiker:

1° de kosten van het gas verbruikt zonder contractuele basis, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, en zonder correcte meting van het verbruik, en
2° de technische kosten in verband met het uitvoeren van deze taak, en
3° de administratieve kosten in verband met het uitvoeren van deze taak.

§2. De in paragraaf 1 bedoelde netgebruiker wordt geïdentificeerd overeenkomstig Art. 1.15, paragraaf 2.

§3. De vaststelling en facturering gebeuren in overeenstemming met Art. 1.11 en volgende.

Hoofdstuk 3. Informatie-uitwisseling en vertrouwelijkheid

Afdeling 3. 1. Informatie-uitwisseling

Art. 1..17. §1. Behoudens andersluidend beding dient elke kennisgeving of mededeling ter uitvoering van voorliggend Technisch Reglement schriftelijk te geschieden, in overeenstemming met de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle correspondentie van de distributienetbeheerder moet de naam, de voornaam, de functie, het administratief adres, het telefoonnummer en het e-mailadres bevatten van de persoon die meer informatie kan geven over het dossier.

In afwijking van alinea 2 kan correspondentie van dezelfde aard aan meer dan honderd geadresseerden, ongeacht of deze als onderdeel van algemene informatie wordt gepubliceerd of automatisch uit de systemen wordt gegenereerd in het kader van een aanbestedingsprocedure, worden beperkt tot het vermelden van het administratieve adres, het telefoonnummer en, indien beschikbaar, het specifieke e-mailadres van de bevoegde administratieve eenheid. Voor de in deze alinea bedoelde correspondentie hoeft de distributienetbeheerder geen individuele verzendingsbewijzen bij te houden. In geval van een geschil is Sibelga verantwoordelijk voor deze keuze.

De distributienetbeheerder mag, na voorafgaande kennisgeving aan Brugel, bepalen in welk documentformaat deze informatie wordt uitgewisseld.

§2. In noodgevallen mag deze informatie mondeling worden uitgewisseld. Deze mondeling uitgewisselde informatie wordt in elk geval zo spoedig mogelijk bevestigd volgens de vormvoorschriften zoals in §1 gesteld.

§3. De distributienetbeheerder kan informatie met netgebruikers uitwisselen via sociale netwerken en elektronische toepassingen, met inachtneming van de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Art. 1..18. §1 De distributienetbeheerder, de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers communiceren over de status, de relationele gegevens, inclusief basisgegevens (hoofdkenmerken van de aansluiting) en de meetgegevens van een dienstverleningspunt, de toewijzings- en afstemmingsgegevens, de afhandeling van fouten en de factureringsgegevens van het nettarief volgens een onderling overeengekomen protocol, waarvan de vorm, de inhoud en het tijdschema in de MIG worden beschreven.

Toepassing van het in alinea 1 bedoelde protocol is niet verplicht voor de informatie-uitwisselingen tussen:

1° de distributienetbeheerder en een netgebruiker, indien deze laatste de voorkeur geeft aan een ander protocol en hierover met de distributienetbeheerder overeenstemming bereikt heeft;
2° de vervoersnetbeheerder en de distributienetbeheerder, indien een ander protocol uitdrukkelijk en in onderlinge overeenstemming overeengekomen wordt, met melding aan Brugel.

Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen mag de distributienetbeheerder, na voorafgaande kennisgeving aan Brugel, technische maatregelen en organisatieregels aannemen met betrekking tot uit te wisselen informatie, teneinde de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen, zoals deze bepaald is in afdeling 3.2.

§2. De distributienetbeheerder keurt de MIG goed en is verantwoordelijk voor het versiebeheer van het protocol waarnaar in §1 wordt verwezen en voor het certificeren van het gebruik van de berichten die daarin worden beschreven.

§3. Wanneer de distributienetbeheerder een MIG-wijziging plant die van toepassing wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dient de distributienetbeheerder hierover zowel met Brugel als

gelijktijdig ook met de toegangsgerechtigden te overleggen, zoals bepaald in artikel 9 van de ordonnantie. Voor de rest is de in dit artikel beoogde procedure van toepassing.

Vóór elke definitieve goedkeuring van de MIG organiseert de distributienetbeheerder een openbare raadpleging. Bij het organiseren van deze raadpleging ziet de distributienetbeheerder erop toe dat het publiek op de meest doeltreffende, begrijpelijke en toegankelijke wijze en met behulp van adequate instrumenten wordt geïnformeerd over het voorstel, dat het de gelegenheid krijgt opmerkingen te maken en dat de distributienetbeheerder de methode voor het verwerken van de reacties specificeert.

Voor de openbare raadpleging bedoeld in alinea 2 stelt de distributienetbeheerder, in overleg met de distributienetbeheerders van de andere gewesten, een procedure op die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in alinea 2 en legt ze ter goedkeuring voor aan Brugel.

Na de openbare raadpleging bezorgt de distributienetbeheerder Brugel het voorstel tot goedkeuring of wijziging, alsook de opmerkingen die tijdens de openbare raadpleging werden geformuleerd en de behandeling ervan. Brugel stuurt zijn voorafgaand advies binnen een termijn van twee maanden naar de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder keurt de MIG of de wijziging ervan goed, na advies van Brugel.

Binnen tien dagen na de goedkeuring brengt de distributienetbeheerder Brugel op de hoogte van de MIG of de wijziging ervan, alsook van de inwerkingtreding ervan.

§4. De distributienetbeheerder stelt een link ter beschikking naar een openbare website met de MIG en alle daaropvolgende overeenkomsten die betrekking hebben op de toepassing ervan. Hij zorgt ervoor dat de presentatie van deze site het zoeken en de toegang tot de geldende documenten vergemakkelijkt.

§5. De distributienetbeheerder bewaakt de gegevensuitwisseling zoals beschreven in de MIG op onafhankelijke en transparante wijze, in overleg met de betrokken partijen.

Brugel kan, in overleg met de distributienetbeheerder en de marktspelers, de rapporteringstemplate bepalen voor de indicatoren die worden gebruikt om de goede werking van het gegevensuitwisselingsplatform met betrekking tot de MIG op te volgen.

§6. Een overeenkomst wordt opgesteld tussen de distributienetbeheerder of een van zijn exploitatievennootschappen in de zin van artikel 7, §2 van de Ordonnantie en de toegangsgerechtigden; zij bevat de kwaliteitseisen voor de communicatie bedoeld in §1 en de daaraan verbonden wederzijdse rechten en plichten.

§7. Behoudens andersluidende wettelijke of regelgevende bepalingen worden de gegevens die tussen de verschillende betrokken partijen worden uitgewisseld en in de MIG zijn opgenomen, geleverd via een beveiligd elektronisch systeem dat voldoende transparantie en traceerbaarheid biedt aan de gebruikers ervan, in overeenstemming met het protocol waarnaar in §1 wordt verwezen.

Art. 1..19. Een netgebruiker kan altijd een derde partij, zoals zijn toegangsgerechtigde, machtigen om contact op te nemen en te communiceren met de distributienetbeheerder in het kader van een of meerdere van de procedures die in dit Technisch Reglement worden beschreven. Deze gemachtigde moet altijd kunnen aantonen dat hij gemachtigd is om te handelen in naam van de netgebruiker. Alle communicatie van de distributienetbeheerder naar de netgebruiker wordt dan geadresseerd aan deze gemachtigde.

Als de derde naar behoren is gemachtigd, worden de kosten in verband met de prestaties van de distributienetbeheerder ook via de gemachtigde aan de distributienetbeheerder betaald.

Art. 1..20. Onverminderd nadere bepalingen ter zake in voorliggend Technisch Reglement of in contracten die zijn afgesloten krachtens dit Reglement, doen de distributienetbeheerder, de netgebruikers, de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruiker al het nodige om de krachtens voorliggend reglement vereiste informatie zo spoedig mogelijk mee te delen.

Art. 1..21. Indien een partij krachtens voorliggend Technisch Reglement of de op grond daarvan afgesloten contracten opdracht wordt gegeven een wederpartij informatie te verstrekken die van haar zelf afkomstig is, dient de partij in kwestie al het nodige te doen om de ontvanger te waarborgen dat de inhoud van deze informatie terdege is gecontroleerd.

Art. 1..22. In Bijlage I is een lijst opgenomen van de gegevens die uitgewisseld worden tussen de distributienetbeheerder en de netgebruikers. Deze lijst is niet exhaustief. De distributienetbeheerder mag de terbeschikkingstelling eisen van alle aanvullende informatie die hij nuttig acht voor de veiligheid, de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het distributienet.

Onderafdeling 3.1.1. Sluitingsaanvraag voor een meetinrichting op initiatief van de netgebruiker

Art. 1..23. §1. Via zijn toegangsgerechtigde kan een netgebruiker de distributienetbeheerder vragen om zijn toegangspunt buiten dienst te stellen.

Om dit te doen, neemt de netgebruiker eerst contact op met zijn toegangsgerechtigde zodat deze de aanvraag kan bevestigen bij de distributienetbeheerder, door een 'move out'-marktscenario te initiëren. Vervolgens neemt de netgebruiker telefonisch of per e-mail contact op met de distributienetbeheerder om een afspraak te maken om de meter af te sluiten.

§2. Tijdens dit contact, op voorwaarde dat de aanvraag geïnitieerd door de toegangsgerechtigde ontvangen werd door de distributienetbeheerder, komen de netgebruiker en de distributienetbeheerder een datum overeen waarop de distributienetbeheerder het toegangspunt buiten dienst zal stellen.

De netgebruiker kan verzoeken om deze datum binnen twee dagen vast te leggen.

De distributienetbeheerder mag in uitzonderlijke omstandigheden en altijd met motivering tegenover de netgebruiker afwijken van deze tijdslimiet.

§3. Op de datum van de afspraak zal de distributienetbeheerder, als toegang tot de meter wordt verleend, het toegangspunt buiten dienst stellen, waardoor het contract op het dienstverleningspunt wordt beëindigd.

De wijziging in het toegangsregister vindt plaats om 00:00 lokale tijd op de dag volgend op de effectieve datum van sluiting.

Als de distributienetbeheerder bij een bezoek aan de locatie volgens de met de netgebruiker gemaakte afspraak geen toegang heeft of niet gemachtigd wordt om toegang te krijgen tot de aansluiting, wordt het toegangspunt niet buiten dienst gesteld en blijft de aanvraag actief zodat op initiatief van de netgebruiker een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.

Als er geen afspraak wordt gemaakt, blijft de aanvraag openstaan totdat de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde nagaat of zijn aanvraag voor sluiting nog steeds geldig is. Desgevallend

moet de toegangsgerechtigde de aanvraag annuleren. Gebeurt dit niet, dan blijft de aanvraag open en wordt ze onderworpen aan een nieuwe controle door de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde na een periode van honderd kalenderdagen vanaf de door de markt gevraagde datum.

Op uitdrukkelijke aanvraag van de toegangsgerechtigde informeert de distributienetbeheerder hem over alle nog openstaande sluitingsaanvragen.

Onderafdeling 3.1.2. Aanvragen tot beëindiging van de toegang tot het net (zakelijke klant)

Art. 1..24. §1. De distributienetbeheerder moet minstens 28 kalenderdagen op voorhand door de toegangsgerechtigde van het betrokken dienstverleningspunt op de hoogte worden gebracht van de beëindiging van een professioneel contract (End of Contract).

Het contract kan worden beëindigd:

- door het besluit van de distributienetgebruiker of de toegangsgerechtigde om het contract niet te verlengen, of
- door opzegging op initiatief van de toegangsgerechtigde.

De distributienetbeheerder moet minstens 30 kalenderdagen op voorhand door de toegangsgerechtigde van het betrokken dienstverleningspunt op de hoogte worden gebracht van de opzegging van een professioneel contract (professionele drop) voor afname.

§2. De toegangsgerechtigde brengt de netgebruiker op voorhand op de hoogte van zijn aanvraag aan de distributienetbeheerder om de netwerktoegang voor zijn toegangspunt te beëindigen op een in de toekomst gevraagde datum van inwerkingtreding.

In geval van opzegging brengt de toegangsgerechtigde de netgebruiker op de hoogte van de datum waarop de distributienetbeheerder de levering al mag afsluiten.

§3. De distributienetbeheerder stuurt binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de toegangsgerechtigde een brief naar de netgebruiker om hem te herinneren aan zijn verplichting om ten minste tien kalenderdagen vóór de door de toegangsgerechtigde gespecificeerde en in de brief vermelde einddatum van de netwerktoegang een toegangsgerechtigde aan te wijzen voor het betrokken dienstverleningspunt.

In het geval van een aanvraag tot beëindiging van de toegang specificeert de distributienetbeheerder de datum waarop een toegangsgerechtigde voor het punt moet zijn aangewezen, zodat de situatie kan worden geregulariseerd voordat het punt buiten bedrijf wordt gesteld.

De distributienetbeheerder vermeldt ook de gevolgen voor de distributienetgebruiker als hij geen nieuw afname- of injectiecontract sluit voor de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de netwerktoegang, die in de brief wordt vermeld.

Indien tien kalenderdagen voor de door de toegangsgerechtigde gevraagde en in de eerste brief vermelde einddatum van de netwerktoegang geen toegangsgerechtigde een nieuw contract heeft gesloten en de huidige toegangsgerechtigde zijn aanvraag niet heeft geannuleerd, stuurt de distributienetbeheerder een herinneringsbrief naar de netgebruiker.

§4. Bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het primaire dienstverleningspunt waarvoor een aanvraag tot afsluiting van de toegang werd ingediend,

ten laatste op de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de netwerktoegang buiten bedrijf wordt gesteld.

Indien het contract wordt opgezegd, kan het dienstverleningspunt vijf dagen voor de door de primaire toegangsgerechtigde gevraagde datum buiten bedrijf worden gesteld, op voorwaarde dat de distributienetgebruiker:

- hiervan op de hoogte werd gesteld in de brief waarnaar wordt verwezen in §3;
- in dezelfde brief op de hoogte werd gesteld van de datum waarop een toegangsgerechtigde voor het punt had moeten zijn aangewezen, zodat regularisatie kon plaatsvinden voordat het punt buiten bedrijf werd gesteld.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt de netwerktoegang op het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen op de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de toegang tot het net, blijft de aanvraag tot beëindiging van de toegang van kracht tot die voor get betreffende dienstverleningspunt contractueel geregulariseerd is. In dit geval plant de distributienetbeheerder de sluiting van de meter zo vaak als nodig opnieuw. Zeven bezoeken worden gepland binnen de eerste drie weken na de aanvraag van de toegangsgerechtigde. Als het niet mogelijk is gebleken om het leveringspunt na zeven bezoeken buiten dienst te stellen, zullen de toegangsgerechtigde en de distributienetbeheerder samenwerken om de meest doeltreffende procedure voor de vastgestelde specifieke situatie te bepalen. De verschillende mogelijke procedures worden vastgelegd in een overeenkomst, opgesteld in overleg tussen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigden. Deze overeenkomst houdt in het bijzonder rekening met de toegangsrechten van de distributienetbeheerder, zoals bepaald in artikel 1.42, evenals met de maatregelen voorzien in artikel 1.10, en identificeert alternatieve maatregelen voor het afsluiten van de meter. Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring aan Brugel voorgelegd.

Elke maand stuurt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigden een lijst van de punten die drie maanden na de aanvraag nog niet buiten dienst werden gesteld.

Tenzij anders bepaald, worden de kosten voor het buiten bedrijf stellen van een toegangspunt gedragen door de toegangsgerechtigde, die ze desgevallend doorberekent aan de netgebruiker.

Onderafdeling 3.1.3. Aanvragen tot beëindiging van de toegang tot het net (residentiële klant)

Art. 1..25. §1. De toegangsgerechtigde moet de distributienetbeheerder ten minste 30 kalenderdagen op voorhand op de hoogte brengen van elke beëindiging van een residentieel contract met betrekking tot het dienstverleningspunt van een toegangspunt.
De toegangsgerechtigde informeert de netgebruiker dat de procedure voor contractbeëindiging werd opgestart met de distributienetbeheerder.

§2. Zodra de distributienetbeheerder op de hoogte is gesteld van de aanvraag tot contractbeëindiging in overeenstemming met de voorgaande paragraaf, stuurt hij binnen vijf kalenderdagen een brief naar de netgebruiker om hem te wijzen op zijn verplichting om ten minste tien kalenderdagen vóór de door de toegangsgerechtigde gespecificeerde en in de brief vermelde einddatum van het contract een toegangsgerechtigde aan te wijzen voor het betrokken punt.

De distributienetbeheerder vermeldt ook de gevolgen voor de netgebruiker als hij geen nieuw contract sluit voor de einddatum van het contract die door de toegangsgerechtigde is gespecificeerd en in de brief wordt vermeld.

Indien tien kalenderdagen voor de einddatum van het door de toegangsgerechtigde opgegeven en in de eerste brief vermelde contract geen toegangsgerechtigde een nieuw contract heeft gesloten of de huidige toegangsgerechtigde zijn aanvraag niet heeft geannuleerd, stuurt de distributienetbeheerder een herinneringsbrief naar de netgebruiker.

§3. Bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het punt waarvoor een aanvraag werd ingediend om een residentieel contract te beëindigen, op de einddatum van het contract buiten dienst wordt gesteld.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt het contract voor het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen op de door de toegangsgerechtigde gevraagde einddatum van de toegang tot het net, blijft de aanvraag tot beëindiging van de toegang van kracht tot die voor get betreffende dienstverleningspunt contractueel geregulariseerd is. In dit geval plant de distributienetbeheerder de sluiting van de meter opnieuw, met eerst een bezoek per week, gevolgd door een bezoek per maand, totdat het toegangspunt buiten dienst is gesteld.

§4. Tijdens de winterperiode blijft de hierboven beschreven procedure van toepassing, maar wordt het dienstverleningspunt automatisch overgenomen door de noodleverancier tot het einde van de winterperiode, waarmee het contract van de toegangsgerechtigde wordt beëindigd. Het toegangspunt wordt niet buiten dienst gesteld op de einddatum van het contract die is opgegeven door de toegangsgerechtigde.

Aan het einde van de winterperiode en bij ontstentenis van een contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde start de noodleverancier de in paragraaf 2 voorziene procedure.

Art. 1..26. §1. Op basis van een rechterlijke beslissing die de vervroegde beëindiging van een residentieel contract goedkeurt, brengt de toegangsgerechtigde de andere partij minstens één maand op voorhand officieel op de hoogte van de beslissing.

§2. De toegangsgerechtigde moet de distributienetbeheerder op de hoogte brengen van de opzegging van het residentiële afnamecontract met betrekking tot een toegangspunt. De toegangsgerechtigde informeert de klant dat de procedure werd opgestart met de distributienetbeheerder.

§3. Bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat het punt waarvoor een aanvraag werd ingediend om een residentieel contract op te zeggen, op de opzeggingsdatum van het contract buiten dienst wordt gesteld.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt het contract voor het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen op de toegestane einddatum van de toegang tot het net, blijft de aanvraag tot beëindiging van de toegang van kracht tot die voor het betreffende dienstverleningspunt contractueel geregulariseerd is. In dit geval zal de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde op de hoogte brengen en de meterafsluiting zo vaak als nodig opnieuw plannen, indien nodig met de hulp van de politie.

§4. Tijdens de winterperiode blijft de hierboven beschreven procedure van toepassing, maar wordt het dienstverleningspunt automatisch overgenomen door de noodleverancier tot het einde van de winterperiode, waarmee het contract van de toegangsgerechtigde wordt beëindigd. Het toegangspunt wordt niet buiten dienst gesteld op de opzeggingsdatum van het contract die is opgegeven door de toegangsgerechtigde.

Op het einde van de winterperiode en bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, start de noodleverancier de procedure voorzien in artikel 1.25, §2.

Onderafdeling 3.1.4. Verhuisprocedure

Art. 1..27. §1.De primaire toegangsgerechtigde brengt de distributienetbeheerder op de hoogte van de verhuisaanvraag binnen de drie kalenderdagen na ontvangst van het energieovernameformulier of elk ander tegensprekelijk document en voegt het betreffende document bij. Dit document bevat ten minste de volgende informatie:

- de datum waarop hij het oude adres verlaat of zal hebben verlaten;
- de eventuele meterstand(en) die de netgebruiker heeft opgenomen op de datum van de verhuizing;
- de naam en contactgegevens van de nieuwe netgebruiker of de eigenaar van het gebouw of de installatie waarop het toegangspunt is aangesloten;
- de datum en meterstand(en) moeten bij voorkeur worden overeengekomen en geformaliseerd tussen aankomende en vertrekkende netgebruikers, of tussen de vertrekkende netgebruiker en de eigenaar van het bevoorrade pand.

§2. Wanneer de toegangsgerechtigde van de vertrekkende netgebruiker de distributienetbeheerder op de hoogte brengt van de verhuizing, wordt de vertrekkende netgebruiker verwijderd als distributienetgebruiker op het toegangspunt op de effectieve verhuisdatum die is opgegeven in de aanvraag.

De toegangsgerechtigde blijft geregistreerd op het toegangspunt totdat het verzoek om wijziging op naam van de inkomende distributienetgebruiker of de eigenaar wordt ontvangen of het toegangspunt buiten dienst wordt gesteld.

Art. 1..28. §1. Als een toegangsgerechtigde vermoedt dat er een niet-gemelde verhuizing plaatsvindt, dient hij een overeenkomstige aanvraag in bij de distributienetbeheerder.

§2. De toegangsgerechtigde heeft vanaf dat moment 30 dagen de tijd om met alle middelen waarover hij beschikt te proberen de eventuele nieuwe netgebruiker te identificeren.

§3. Na afloop van deze periode, en bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, stuurt de distributienetbeheerder een brief naar het adres van het toegangspunt waarin hij de eventuele distributienetgebruiker uitnodigt om zich te identificeren en zich te regulariseren. Deze brief vermeldt het adres van het toegangspunt en het EAN van het toegangspunt waarvoor de regularisatie verwacht wordt.

§4. Indien geen sprake is van contractuele regularisatie op de 15e kalenderdag na verzending van bovenvermelde brief, neemt de distributienetbeheerder telefonisch contact op met de gekende netgebruiker of, indien er geen gekende netgebruiker is, met de eigenaar van de betrokken verbruiksplaats, zodat een van hen de situatie kan regulariseren.

§5. Als er geen telefoongegevens beschikbaar zijn of als er geen daadwerkelijk telefonisch contact is, wordt er een brief en, als het e-mailadres gekend is, een e-mail naar de eigenaar gestuurd. Dit contact vindt plaats op basis van onderzoek dat is uitgevoerd door telefonisch onderzoek of gegevens die beschikbaar zijn gesteld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

§6. Op de 25e kalenderdag volgend op de verzending van de eerste brief neemt de distributienetbeheerder, bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, indien de gekende distributienetgebruiker of de eigenaar zijn intentie om de situatie te regulariseren heeft meegedeeld, opnieuw telefonisch contact op om te herinneren aan de noodzaak om de situatie te regulariseren. Als er nieuwe contactgegevens zijn verkregen sinds de contactpoging van de 15e kalenderdag, zal de distributienetbeheerder ook een nieuwe telefonische contactpoging doen.

§7. Tussen de 30e en 35e kalenderdag na de verzending van de eerste brief voert de distributienetbeheerder, bij gebrek aan contractuele regularisatie door een toegangsgerechtigde, een eerste bezoek ter plaatse uit om een terreinonderzoek in te stellen. Als de distributienetgebruiker afwezig is, wordt er een bericht van bezoek achtergelaten. Als de distributienetgebruiker aanwezig is, informeert de distributienetbeheerder hem over zijn verplichting om een toegangsgerechtigde te kiezen en nodigt hij hem uit om zich te regulariseren om te voorkomen dat hij wordt afgesloten. De distributienetbeheerder deelt de uiterste datum mee waarop regularisatie wordt verwacht. Deze datum komt overeen met de 45e dag na de datum van verzending van de eerste brief.

§8. Op de 45e kalenderdag na verzending van de eerste brief, als er geen contractuele regularisatie heeft plaatsgevonden door een toegangsgerechtigde, zal de distributienetbeheerder de site bezoeken om het toegangspunt buiten dienst te stellen.

Doordat het toegangspunt buiten bedrijf wordt gesteld, wordt de netwerktoegang op het dienstverleningspunt beëindigd.

Als de distributienetbeheerder niet in staat is om het toegangspunt buiten dienst te stellen, blijft de procedure van kracht tot de situatie contractueel geregulariseerd is. In dit geval plant de distributienetbeheerder de sluiting van de meter zo vaak als nodig opnieuw, met eerst een bezoek per week, gevolgd door een bezoek per maand, totdat het toegangspunt buiten dienst is gesteld.

§9. Indien de distributienetbeheerder op eender welk moment tijdens de procedure vaststelt dat de geleverde plaats nog altijd bewoond wordt door de laatste klant die door de toegangsgerechtigde werd gemeld (en zoals vermeld in het laatste contract), zal hij de procedure onderbreken en de toegangsgerechtigde vragen om de contractuele situatie van de klant onverwijld te regulariseren. Als de toegangsgerechtigde geen gevolg geeft aan het verzoek om regularisatie, brengt de distributienetbeheerder Brugel op de hoogte van deze situatie ('misbruik van ILC').

Onderafdeling 3.1.5. Procedure voor het wijzigen van netgebruikers en/of toegangsgerechtigden

Art. 1..29. §1. Elke wijziging van netgebruiker op een dienstverleningspunt wordt door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder gemeld zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving gebeurt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een ingangsdatum die overeenstemt met de door de netgebruiker gevraagde datum of met een toegestane datum die tussen de netgebruiker en zijn toegangsgerechtigde is overeengekomen, op voorwaarde dat deze ingangsdatum niet meer dan dertig kalenderdagen in de toekomst ligt.

Elke wijziging van netgebruiker op een dienstverleningspunt wordt door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder gemeld zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving moet zo snel mogelijk worden gedaan en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een minimum van eenentwintig kalenderdagen in de toekomst, of op een toegestane datum die door de partijen is overeengekomen. Deze bepaling wordt zes maanden na publicatie van kracht.

Elke gecombineerde wijziging van toegangsgerechtigde en netgebruiker op een dienstverleningspunt waarvoor de meter jaarlijks wordt opgenomen, wordt door de nieuwe toegangsgerechtigde gemeld aan de distributienetbeheerder zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving wordt zo snel mogelijk gedaan en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een ingangsdatum tussen dertig kalenderdagen in het verleden en dertig kalenderdagen in de toekomst, of op een toegestane datum die de partijen zijn overeengekomen.

Elke gecombineerde verandering van toegangsgerechtigde en netgebruiker op een dienstverleningspunt waar de meter maandelijks wordt opgenomen, wordt door de nieuwe toegangsgerechtigde gemeld aan de distributienetbeheerder zodra de netgebruiker dit heeft gemeld. Deze kennisgeving wordt zo snel mogelijk gedaan en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen, met een ingangsdatum tussen dertig en vijfenveertig kalenderdagen in de toekomst, of op een toegestane datum die de partijen zijn overeengekomen.

In geval van een wijziging van netgebruiker en/of primaire toegangsgerechtigde in het verleden, brengt de distributienetgebruiker wiens meter jaarlijks wordt opgenomen zijn primaire of secundaire toegangsgerechtigde op de hoogte van de datum van de wijziging en de meterstand(en) op die datum. De toegangsgerechtigde stuurt deze informatie naar de distributienetbeheerder.

Als er in de toekomst een verandering van netgebruiker of een gecombineerde verandering van netgebruiker en toegangsgerechtigde plaatsvindt, zal de distributienetbeheerder de meterstanden fysiek opnemen. In geval van verandering van toegangsgerechtigde stuurt de distributienetbeheerder een brief naar de netgebruiker met het verzoek om de meterstanden door te geven aan de distributienetbeheerder.

§2. Indien van toepassing beëindigt de distributienetbeheerder bij een verandering van toegangsgerechtigde elke lopende procedure voor het afsluiten van de meter op verzoek van de vorige toegangsgerechtigde en neemt hij de nieuwe toegangsgerechtigde op in het toegangsregister op de begindatum van het contract.

§3. Wanneer een netgebruiker automatisch het statuut van beschermde klant krijgt overeenkomstig artikel 20quinquies, §1bis, van de Ordonnantie, brengt de toegangsgerechtigde van de netgebruiker de distributienetbeheerder op de hoogte zodra hij kennis krijgt van het feit dat de gebruiker het statuut van beschermde klant heeft verkregen.

Wanneer een netgebruiker niet-automatisch het statuut van beschermde klant krijgt, brengt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde van de netgebruiker op de hoogte zodra hij hiervan op de hoogte is.

Wanneer de buitendienststelling van het toegangspunt werd verkregen in toepassing van artikel 20sexies, §8, alinea 2 van de Ordonnantie, of wanneer de beschermde klant een contract heeft gesloten met een andere toegangsgerechtigde, informeert de distributienetbeheerder de huidige toegangsgerechtigde, die het contract zal beëindigen.

Als de klant niet langer in aanmerking komt voor het statuut in toepassing van artikel 20quinquies, §6 van de Ordonnantie, informeert de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde van de netgebruiker, die moet overgaan tot de contractuele overname van het toegangspunt.

Onderafdeling 3.1.6. Indienststelling van een toegangspunt

Art. 1..30. §1. Een nieuw of buiten dienst gesteld toegangspunt kan alleen in dienst worden gesteld als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de netgebruiker, de toegangsgerechtigde en de vervoersnetgebruiker worden in het toegangsregister geregistreerd op het dienstverleningspunt;
- de netgebruiker aanvaardt de algemene aansluitingsvoorwaarden bij de offerte. Als het gaat om een toegangspunt waarvoor een aansluitingscontract moet worden ondertekend, moet het contract worden ondertekend voordat het toegangspunt in dienst kan worden gesteld;
- indien de toegangsgerechtigde niet de distributienetbeheerder zelf is: er bestaat een geldig afnamecontract op het dienstverleningspunt in kwestie waardoor de door de distributienetbeheerder aangewezen toegangsgerechtigde toegang krijgt tot het net;
- de aansluiting voldoet aan de bepalingen van dit Technisch Reglement, de toepasselijke technische voorschriften en de bepalingen van het aansluitingscontract;
- de installatie van de netgebruiker voldoet aan de wettelijke eisen en de aanvrager levert het bewijs hiervan aan de distributienetbeheerder;
- de toegangsgerechtigde heeft een aanvraag tot opening van de meter gedaan.

§2. Een netgebruiker moet de distributienetbeheerder vragen om zijn toegangspunt in dienst te stellen.

Zodra de distributienetbeheerder de openingsaanvraag heeft ontvangen, stuurt hij een sms naar de netgebruiker met de uitnodiging om een afspraak te maken. Om over te gaan tot de indienststelling, neemt de klant contact op met de distributienetbeheerder via de website, per telefoon of per e-mail. De distributienetbeheerder controleert of aan de voorwaarden van paragraaf 1 is voldaan.

§3. Indien aan de voorwaarden van paragraaf 1 is voldaan, en tenzij anders is overeengekomen, komen de netgebruiker en de distributienetbeheerder een datum overeen waarop de distributienetbeheerder het toegangspunt in dienst stelt.

In elk geval kan het toegangspunt niet in dienst worden gesteld vóór de datum van indienststelling die is vermeld in de aanvraag van de toegangsgerechtigde.

Op uitdrukkelijk verzoek van de netgebruiker kan deze datum binnen twee dagen wordt vastgelegd als de aanvraag tot indienststelling een dienstverleningspunt voor afname betreft; als de aanvraag tot indienststelling een dienstverleningspunt voor injectie betreft, kan de netgebruiker verzoeken dat deze openingsdatum binnen tien dagen wordt vastgelegd.

De distributienetbeheerder mag in uitzonderlijke omstandigheden en altijd met motivering afwijken van deze tijdslimiet.

§4. Op de datum van de afspraak stelt de distributienetbeheerder het toegangspunt in dienst, op voorwaarde dat toegang tot de meter werd verleend en de binneninstallatie van de netgebruiker voldoet aan de vereisten.

Het toegangsregister wordt gewijzigd nadat het toegangspunt in dienst is gesteld.

Als de distributienetbeheerder bij een bezoek aan de locatie volgens de met de netgebruiker gemaakte afspraak geen toegang heeft of niet gemachtigd wordt om toegang te krijgen tot de aansluiting of de meetinrichting, of als de installatie van de netgebruiker niet conform is, wordt het toegangspunt niet in dienst gesteld en blijft de aanvraag actief zodat een nieuwe afspraak kan worden gemaakt.

Als er geen afspraak wordt gemaakt, blijft de aanvraag openstaan totdat de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde nagaat of de aanvraag nog steeds geldig is. Desgevallend moet de toegangsgerechtigde de aanvraag annuleren. Gebeurt dit niet, dan blijft de aanvraag open en wordt die onderworpen aan een nieuwe controle door de distributienetbeheerder bij de toegangsgerechtigde na een periode van driehonderd kalenderdagen.

§5. Tenzij anders bepaald, worden de kosten voor het (opnieuw) in dienst stellen van een toegangspunt gedragen door de toegangsgerechtigde, die ze, desgevallend, doorberekent aan de netgebruiker.

§6. Wanneer een netgebruiker een contract sluit met een toegangsgerechtigde op een dienstverleningspunt, neemt deze laatste alle technische en IT-stappen die nodig zijn om binnen drie dagen te beginnen met de uitvoering van het contract, afhankelijk van de effectieve datum van inwerkingtreding van het contract.

§7. Wanneer de netgebruiker een energiecontract aanvraagt bij een toegangsgerechtigde nadat het toegangspunt buiten dienst werd gesteld, begint de energielevering op de door de netgebruiker gevraagde datum en ten vroegste op een datum na de datum waarop het toegangspunt daadwerkelijk buiten dienst werd gesteld.

Wanneer de netgebruiker een energiecontract aanvraagt bij een toegangsgerechtigde, begint de energielevering op de door de netgebruiker gevraagde datum om sluiting van de meters door de distributienetbeheerder te vermijden, wanneer de toegangsgerechtigde op de hoogte is gesteld van een van de volgende situaties:

- de netgebruiker wordt bevoorraad door de noodleverancier in het kader van bevoorrading tijdens de winterperiode en het einde van de winterperiode nadert, of
- de netgebruiker heeft geen leveringscontract op de datum van de contractaanvraag, of
- het leveringscontract van de netgebruiker is beëindigd na een beslissing van de vrederechter.

Onderafdeling 3.1.7. Ongerechtvaardigde wijziging van de toegangsgerechtigde

Art. 1..31. §1. Een netgebruiker die vermoedt dat hij op het punt staat ten onrechte van toegangsgerechtigde te wijzigen of dat deze is gewijzigd, kan dit melden aan de toegangsgerechtigde met wie hij een leveringscontract heeft gesloten ('omzeilde' toegangsgerechtigde) of aan de toegangsgerechtigde die de mogelijk ongerechtvaardigde wijziging van toegangsgerechtigde voor het dienstverleningspunt heeft aangevraagd ('piraat'-toegangsgerechtigde).

§2. De gecontacteerde toegangsgerechtigde brengt de distributienetbeheerder op de hoogte van de betwiste wijziging zodra hij op de hoogte is van de betwisting.

§3. Als de verandering van toegangsgerechtigde gerechtvaardigd is, blijft de nieuwe contractuele situatie ongewijzigd.

§4. Als bewezen is dat de wijziging van toegangsgerechtigde ongerechtvaardigd is en deze nog niet in het toegangsregister is doorgevoerd, vraagt de gekaapte toegangsgerechtigde de kaper-toegangsgerechtigde om zijn aanvraag te annuleren en bevestigt hij aan de distributienetbeheerder dat de aangevraagde wijziging onjuist of ongerechtvaardigd is.

§5. Als de onterechte wijziging van toegangsgerechtigde al in het register is doorgevoerd, zal de kaper-toegangsgerechtigde de gekaapte toegangsgerechtigde vragen de fout te herstellen om terug te keren naar de oorspronkelijke situatie.

Binnen twee kalenderdagen, en indien mogelijk met terugwerkende kracht, voert de distributienetbeheerder de correcte toegangsgerechtigde op het relevante dienstverleningspunt opnieuw in in het toegangsregister, in overeenstemming met de principes beschreven in de MIG.

§6. Voor zover de situatie niet met terugwerkende kracht kan worden geregulariseerd, bepaalt de distributienetbeheerder de meterstanden op de datum van de wijziging door schatting met behulp van de methoden beschreven in Art. 5.67, op voorwaarde dat er een geldige meteropname beschikbaar is die werd verkregen door uitlezing op afstand op de datum van de wijziging of die werd meegedeeld door de toegangsgerechtigde.

§7. De kaper-toegangsgerechtigde die ten onrechte om een verandering van toegangsgerechtigde heeft verzocht, mag de betrokken distributienetgebruiker geen verbruik aanrekenen voor de periode waarin hij ten onrechte toegangsgerechtigde was. Indien nodig annuleert de kaper-toegangsgerechtigde de facturen die al naar de distributienetgebruiker zijn gestuurd en/of betaalt hij de facturen terug die de netgebruiker al heeft betaald.

§8. De daadwerkelijke toegangsgerechtigde informeert de betrokken netgebruiker (zijn klant) binnen tien dagen na de bevestiging van de distributienetbeheerder dat de ongerechtvaardigde wijziging is geregulariseerd.

Onderafdeling 3.1.8. Communicatie van meetgegevens tussen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde

Art. 1..32. §1. De distributienetbeheerder verstrekt de toegangsgerechtigde de afgelezen, berekende of geraamde meetgegevens van een netgebruiker, voor zover deze beschikbaar zijn, binnen een termijn van maximaal 10 dagen in de volgende gevallen:

- in geval van verandering van netgebruiker, verandering van toegangsgerechtigde of een gecombineerde verandering, met inbegrip van verhuizing;
- in geval van afsluiting van een rechtzetting van de hoeveelheden energie, deactivering van het dienstverleningspunt of vervanging van de meter;
- na de jaarlijkse meteropname door de distributienetbeheerder.

Als een netgebruiker de meetgegevens betwist en de toegangsgerechtigde de distributienetbeheerder hiervan op de hoogte brengt, heeft de distributienetbeheerder dertig kalenderdagen de tijd om de meetgegevens indien nodig te corrigeren.

§2. Na ontvangst van de meetgegevens voor een dienstverleningspunt van de distributienetbeheerder stuurt de toegangsgerechtigde in geval van verandering van netgebruiker, wijziging van toegangsgerechtigde of gecombineerde wijziging, correctie van energiehoeveelheden, deactivering van het dienstverleningspunt, tariefwijziging op verzoek van de netgebruiker of vervanging van de meter deze meetgegevens binnen zes weken door naar de netgebruiker.

In geval van verandering van netgebruiker, verandering van toegangsgerechtigde of een gecombineerde verandering wordt deze periode teruggebracht tot vier weken.

Onderafdeling 3.1.9. Administratieve vergrendeling van een dienstverleningspunt

Art. 1..33. §1. De distributienetbeheerder mag een dienstverleningspunt alleen administratief blokkeren als er werken aan worden uitgevoerd, als er toegang wordt verleend of als het moet worden hersteld. Deze administratieve blokkering voorkomt dat toegangsgerechtigden aanvragen kunnen indienen voor het dienstverleningspunt.

Het dienstverleningspunt wordt handmatig of automatisch gedeblokkeerd onmiddellijk nadat de prestaties die de vergrendeling veroorzaakten, zijn uitgevoerd.

In elk geval mag de distributienetbeheerder een dienstverleningspunt niet langer dan 7 dagen blokkeren.

§2. De toegangsgerechtigde kan de distributienetbeheerder verzoeken om het dienstverleningspunt te deblokkeren wanneer hij moet reageren op een verzoek van een netgebruiker. De distributienetbeheerder moet binnen twee dagen na de aanvraag positief of negatief reageren, met motivering. Als de distributienetbeheerder positief reageert op de aanvraag van de toegangsgerechtigde, deblokkeert de distributienetbeheerder het betrokken dienstverleningspunt zo snel mogelijk.

Tenzij anders bepaald, worden de kosten voor het deblokkeren van een toegangspunt gedragen door de toegangsgerechtigde die de aanvraag heeft ingediend. Desgevallend berekent deze de kosten door aan de netgebruiker.

Afdeling 3. 2. Geheimhouding

Art. 1..34. Degene die informatie meedeelt, bepaalt wat commercieel gevoelige of vertrouwelijke informatie is. Het is verboden dergelijke informatie te onthullen tenzij aan één van onderstaande voorwaarden voldaan is:

1° de bekendmaking van één of meer gegevens is vereist in het kader van een rechtszaak;
2° de bekendmaking van één of meer gegevens is verplicht krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling;
3° de bekendmaking van één of meer gegevens is noodzakelijk voor het beheer van het distributienet en/of voor het overleg met andere distributienetbeheerders;
4° diegene van wie deze gegevens uitgaan, heeft op voorhand schriftelijk toestemming daartoe gegeven;
5° de informatie is gewoon toegankelijk of voor het publiek beschikbaar.

Wanneer de informatie aan derden wordt meegedeeld op grond van de voorwaarden vermeld onder punt 1, 2 tot 4 hierboven, moet de ontvanger van de informatie zich ertoe verbinden, onverminderd de geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, deze informatie met dezelfde vertrouwelijkheidsgraad te behandelen als de aanvankelijk meegedeelde informatie.

Worden niet als derden beschouwd, de exploitatiefirma's aan wie, overeenkomstig de Ordonnantie, de distributienetbeheerder de dagelijkse exploitatie van zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk toevertrouwt. Deze exploitatiefirma's mogen de verkregen gegevens enkel aanwenden voor het uitoefenen van de hen aldus toevertrouwde activiteiten, binnen de perken van de aanwijzingen vanwege de distributienetbeheerder, en zij moeten alle nodige maatregelen op technisch en

organisatorisch vlak nemen om de vertrouwelijkheid en de bescherming van de behandelde gegevens te waarborgen.

Art. 1..35. §1. De gegevens in het toegangsregister, de meetgegevens, de aanvragen voor aansluiting op het net en de financiële situatie van de netgebruiker zijn persoonlijke en commercieel gevoelige gegevens.

Wanneer het natuurlijke personen betreft, kunnen de gegevens in alinea 1 desgevallend worden beschouwd persoonsgegevens in de zin van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

De netbeheerder wordt beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking.

§2. Wanneer de distributienetbeheerder de gehele of gedeeltelijke dagelijkse exploitatie van zijn activiteiten toevertrouwt aan een exploitatiefirma overeenkomstig artikel 7, §2 van de ordonnantie, zijn de volgende regels van toepassing.

Wanneer, naast de effectieve controle zoals bedoeld in artikel 7, §2, 2° van de ordonnantie, de distributienetbeheerder een exclusieve controle op de exploitatiefirma uitoefent in de zin van artikel 1.17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn de exploitatiefirma en de distributienetbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking. Ze verwerken samen de in §1, alinea 2 bedoelde gegevens voor de doeleinden bedoeld in artikelen 5, §1, 18 en 18bis van de Ordonnantie. Ze bepalen duidelijk, uiterlijk voor de inwerkingtreding van het algemene gegevensbeschermingsreglement, hun respectieve verplichtingen om de naleving van de eisen in het reglement bedoeld in §1, alinea 2, te garanderen.

Wanneer de distributienetbeheerder een effectieve controle op de exploitatiefirma uitoefent in de zin van artikel 7, §2, 2° van de Ordonnantie zonder dat die controle exclusief is in de zin van artikel 1.17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is de distributienetbeheerder verantwoordelijk voor de verwerking en is de exploitatiefirma onderaannemer. De verwerking wordt dan geregeld door een contract overeenkomstig het reglement zoals bedoeld in §1, alinea 2.

De distributienetbeheerder en de exploitatiefirma('s) mogen de gegevens bedoeld in §1 niet meedelen aan derden behalve in de gevallen bepaald door een wettelijke bepaling, het Technisch Reglement of wanneer de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven conform de geldende wetgeving.

Onverminderd de andere eisen inzake informatie overeenkomstig het reglement bedoeld in §1, alinea 2, wordt er duidelijke informatie betreffende de respectieve rollen van de netbeheerder en de exploitatiefirma('s) aan de netgebruikers gecommuniceerd, met name via de website van de distributienetbeheerder.

§3. Wanneer het om persoonsgegevens gaat, nemen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigden de gepaste maatregelen om aan de netgebruikers alle informatie te verstrekken en om alle informatie over de verwerking ervan in duidelijke en eenvoudige bewoordingen op een beknopte, heldere, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke manier mee te delen.

De verplichting bedoeld in alinea 1 geldt voor iedere persoon die, overeenkomstig dit Technisch Reglement, persoonsgegevens verwerkt.

Afdeling 3. 3. Openbaarheid van informatie

Art. 1..36. De distributienetbeheerder stelt op zijn website, voor zover dit in overeenstemming is met de reglementering inzake de vertrouwelijkheid van gegevens, de bescherming van gegevens en de bescherming van commercieel gevoelige gegevens, gratis allerlei informatie ter beschikking. Tot die informatie behoort onder meer:

- Het aantal toegangspunten;
- Het aantal beschermde klanten;
- Het aantal winterklanten;
- Het aantal meters per type;
- Het aantal reduceerposten;
- Het aantal incidenten met onderbreking klant;
- De jaarlijkse hoeveelheid getransporteerd gas;
- De jaarlijkse hoeveelheid in het net geïnjecteerd gas.

Art. 1..37. De distributienetbeheerder stelt allerlei informatie ter beschikking van het publiek en in elk geval op een server die via het internet toegankelijk is. Tot die informatie behoort onder meer:

1° de modellen van de contracten die krachtens voorliggend Technisch Reglement moeten worden afgesloten en de formulieren die moeten worden ingevuld, na goedkeuring door Brugel volgens de procedure beschreven in Art. 1.38;
2° de voorschriften en procedures die van toepassing zijn en waarnaar in voorliggend Technisch Reglement verwezen wordt;
3° de formulieren, in voorkomend geval opgemaakt om de informatie-uitwisseling overeenkomstig voorliggend Technisch Reglement mogelijk te maken;
4° de geldende tarieven;
5° alle diensten die de distributienetbeheerder de netgebruikers aanbiedt;
6° het formulier voor de overname van energie;
7° informatie over de verschillende maatregelen die de distributienetbeheerder heeft genomen om residentiële klanten te verwelkomen in het kader van zijn rol als noodleverancier;
8° de algemene voorwaarden die van toepassing zijn in overeenstemming met dit Technisch Reglement;
9° dit Technisch Reglement en de eerdere versies sinds 2006;
10° de informatie bedoeld in de artikelen 18, 2° en 20undecies, §2 en 3, van de Ordonnantie;
11° de formulieren voor het aanvragen van schadevergoeding zoals beoogd in artikel 24octies, §2, van de Ordonnantie.

Deze documenten en formulieren moeten kunnen worden geraadpleegd op de website van de distributienetbeheerder.

Art. 1..38. §1. Alle modelcontracten, reglementen, technische voorschriften, procedures en formulieren van de distributienetbeheerder opgesteld in toepassing van dit Technisch Reglement, evenals alle wijzigingen ervan, worden ruim vóór hun geplande inwerkingtreding aan Brugel overgemaakt.

§2. De voorwaarden voor aansluiting op of toegang tot het distributienet, vervat in de documenten bedoeld in §1, zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Brugel volgens de procedure bepaald in §4.

§3. Al dan niet op verzoek van de belanghebbende partijen kan Brugel aan de distributienetbeheerder vragen om de relevantie van een wijziging van deze voorwaarden voor de aansluiting op of toegang tot het distributienet te onderzoeken, volgens de procedure bepaald in §5.

§4. In de in paragraaf 2 bedoelde gevallen organiseert de distributienetbeheerder een raadpleging van de belanghebbenden overeenkomstig de in paragraaf 6 voorziene modaliteiten.

Na de raadpleging bezorgt de distributienetbeheerder het gewijzigde tekstvoorstel aan Brugel, samen met een verslag over de raadpleging.

Uiterlijk zestig kalenderdagen na ontvangst van het voorstel keurt Brugel het voorstel van de distributienetbeheerder goed of weigert Brugel het goed te keuren.

De nieuwe voorwaarden kunnen pas in werking treden na goedkeuring door Brugel.

In afwijking van alinea 1 kan Brugel beslissen dat er geen raadpleging nodig is. Brugel informeert de distributienetbeheerder zo snel mogelijk. Brugel rechtvaardigt deze keuze in zijn eindbeslissing.

§5. In de gevallen bedoeld in paragraaf 3 richt Brugel, na overleg met de betrokken partijen, waaronder de Raad van Gebruikers, een gemotiveerd verzoek tot wijziging aan de distributienetbeheerder.

Het in alinea 1 bedoelde verzoek bevat, in voorkomend geval, de opmerkingen van de door Brugel geraadpleegde belanghebbenden.

Uiterlijk zestig kalenderdagen nadat hij van dit voorstel op de hoogte werd gebracht, bezorgt de distributienetbeheerder aan Brugel een voorstel tot wijziging en zijn opmerkingen over dit voorstel of, in voorkomend geval, een gemotiveerde beslissing waarmee hij weigert gevolg te geven aan het verzoek tot wijziging van Brugel.

Na ontvangst van het voorstel van de distributienetbeheerder keurt Brugel, desgevallend na bijkomend overleg met de betrokken partijen, het voorstel van de distributienetbeheerder goed of vraagt om een herziening.

In geval van een verzoek tot herziening zoals bedoeld in alinea 4, dient de distributienetbeheerder uiterlijk zestig kalenderdagen nadat hij van dit verzoek op de hoogte werd gebracht, bij Brugel een nieuw gewijzigd voorstel in.

Na ontvangst keurt Brugel, na overleg met de betrokken partijen, het ingediende project goed of verbindt zich ertoe de voorwaarden te wijzigen indien het project niet kan worden goedgekeurd. In geval van een dergelijke verbintenis bepaalt Brugel in zijn beslissing de modaliteiten voor inwerkingtreding en deelt deze mee aan de distributienetbeheerder.

Als de distributienetbeheerder geen gevolg geeft aan het wijzigingsvoorstel van Brugel, vindt een overleg plaats tussen de distributienetbeheerder en Brugel. Wanneer het in alinea 1 bedoelde verzoek tot doel heeft een in paragraaf 1 bedoeld document in overeenstemming te brengen met het recht van de Europese Unie, kan Brugel het document na raadpleging van de betrokken partijen wijzigen.

§6. Raadpleging van de betrokken partijen, als bedoeld in §4, houdt in dat zij worden gecontacteerd en op de meest doeltreffende manier worden geïnformeerd over het voorstel, dat zij opmerkingen kunnen maken over het voorstel en dat zij worden geïnformeerd over de manier waarop deze opmerkingen door de distributienetbeheerder zullen worden behandeld, met inbegrip van gedetailleerde argumenten.

De distributienetbeheerder stelt een overlegprocedure op die minstens aan deze voorwaarden voldoet en legt deze ter goedkeuring voor aan Brugel. Brugel beslist binnen een termijn van maximaal zestig kalenderdagen om de voorgestelde procedure goed te keuren, een herziening ervan te vragen of haar te verwerpen.

Hoofdstuk 4. Toegankelijkheid van de installaties

Afdeling 4. 1. Algemene voorschriften betreffende de veiligheid van personen en goederen

Art. 1..39. De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de veiligheid van personen en goederen, en in het bijzonder het ARAB, het AREI, de Codex betreffende het welzijn op het werk, alsook de aanbevelingen van Synergrid zijn van toepassing op iedere persoon die op het distributienet kan tussenkomen.

Art. 1..40. §1. Wanneer de veiligheid van personen of goederen ernstig in gevaar wordt gebracht, mag de distributienetbeheerder zonder over een voorafgaande toestemming te beschikken:

1° zich toegang verschaffen tot de installaties waarop hij een eigendoms- of genotsrecht bezit, maar die zich op de site van een derde bevinden;

2° alle nodige acties ondernemen, in voorkomend geval met inbegrip van het afsnijden van de gastoevoer.

§2. Voor de in paragraaf 1 bedoelde gevallen mag de distributienetbeheerder de hulp inroepen van de openbare macht.

Bij het toepassen van deze uitzonderingsmaatregel moet Brugel regelmatig op de hoogte worden gesteld.

Art. 1..41. Wanneer de installaties van de netgebruiker aangepast moeten worden met het oog op de veiligheid of bedrijfszekerheid van het distributienet, mag de distributienetbeheerder deze netgebruiker in gebreke stellen om de vereiste aanpassingen door te voeren.

De ingebrekestelling wordt met redenen omkleed en gebeurt schriftelijk. Ze bevat een beschrijving van de vereiste aanpassingen en de termijn om die uit te voeren. Zij geeft ook aan wie, de netgebruiker of de distributienetbeheerder, de werken zal financieren, al naar gelang die werken al dan niet te wijten zijn aan een tekortkoming van de netgebruiker. Als de kostprijs van die werken ten laste is van de distributienetbeheerder, kan deze van de netgebruiker eisen dat hij uitsluitend een beroep zou doen op de gehabiliteerde installateurs, die de distributienetbeheerder in de ingebrekestelling vermeld heeft.

Voorliggend artikel is eveneens van toepassing wanneer de doeltreffendheid van het distributienet een aanpassing vergt van de installaties waarop de netgebruiker het eigendoms- of gebruiksrecht heeft, mits vooraf overleg plaatsvindt met de netgebruiker omtrent de vereiste werken en de uitvoeringstermijn ervan.

Indien de aanpassingen niet binnen de in alinea 2 bedoelde termijn uitgevoerd worden, mag de netgebruiker de gastoevoer opschorten na afloop van een nieuwe termijn die in een tweede ingebrekestelling wordt vastgelegd.

Afdeling 4. 2. Toegankelijkheid van de installaties van de distributienetbeheerder

Art. 1..42. §1. De toegang tot elke installatie, tot elk roerend of onroerend goed waarvan de distributienetbeheerder het eigendoms- of genotsrecht heeft, geschiedt te allen tijde overeenkomstig de toegangsprocedures en de door de distributienetbeheerder opgestelde veiligheidsvoorschriften en met zijn voorafgaande toestemming.

§2. Om zijn opdrachten uit te oefenen, mag de distributienetbeheerder zich toegang verschaffen tot alle installaties waarop hij een eigendoms- of gebruiksrecht heeft en die zich op de site van een derde bevinden. Indien de voormelde installaties zich in een woonplaats bevinden, is er voor de toegang, al naar het geval, toestemming van de bewoner of de eigenaar van de betrokken site vereist. De gemeenschappelijke delen van een gebouw maken geen deel uit van de woonplaats in de zin van dat Technisch Reglement.

Te dien einde zorgt de netgebruiker, de eigenaar of elke bewoner van de betrokken site ervoor dat de distributienetbeheerder zich voortdurend en gratis toegang kan verschaffen tot deze installaties en gebouwen waarin deze zijn ondergebracht, of verleent hem die toegang onmiddellijk, op eenvoudig mondeling verzoek.

De distributienetbeheerder moet zich toegang kunnen verschaffen tot de plaats waar de installaties zich bevinden, voorzien van zijn materieel (dat veel plaats kan innemen), en moet daar eventuele herstellings- en vernieuwingswerken kunnen uitvoeren. De netgebruiker zorgt ervoor dat de onmiddellijke omgeving van de installaties van de distributienetbeheerder voortdurend vrij toegankelijk zijn om daar dergelijke werken te kunnen uitvoeren. Deze toegang moet bovendien mogelijk zijn in goede veiligheids- en gezondheidsomstandigheden, zonder gevaar voor het personeel van de distributienetbeheerder of diens onderaannemers.

§3. Indien de toegang tot een roerend of onroerend goed waarop de distributienetbeheerder een eigendoms- of genotsrecht heeft, onderworpen is aan specifieke toegangsprocedures of bij de netgebruiker geldende veiligheidsvoorschriften, dient deze laatste de distributienetbeheerder daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

Bij gebrek aan schriftelijke informatie volgt de distributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

§4. Onverminderd het bepaalde van paragraaf 3 en andere bepalingen van voorliggend Technisch Reglement en mits de distributienetbeheerder kan aantonen dat daadwerkelijk meerdere stappen ondernomen werden, strekt de onmogelijkheid van toegang in hoofde van de distributienetbeheerder tot een geval van overmacht, waardoor de verplichtingen waarvan de uitvoering daardoor in het gedrang komt, geheel of gedeeltelijk opgeschort worden.

§5. Eenieder die de toegang weigert of die geen toegang verschaft overeenkomstig de voorwaarden in paragraaf 1 tot 4, kan aansprakelijk gesteld worden om de geleden schade te vergoeden.

Indien een persoon binnen de in §2, alinea 2 bedoelde termijn toegang weigert of geen toegang verleent overeenkomstig de voorwaarden van de leden 1 tot en met 4, en de installatie van de netgebruiker gevaar, schade of hinder voor het distributienet, het personeel van de distributienetbeheerder of derden kan veroorzaken, mag de distributienetbeheerder de levering aan de netgebruiker onderbreken.

Art. 1..43. Elke nodeloze verplaatsing van de distributienetbeheerder zal, volgens de geldende tarieven, in rekening gebracht worden van de netgebruiker in kwestie.

Met nodeloze verplaatsing wordt bedoeld:

- een verplaatsing door de distributienetbeheerder voor prestaties die op initiatief van de netgebruiker of met diens instemming gepland worden, na afloop waarvan de prestaties, door toedoen van de netgebruiker, niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd konden worden;
- een verplaatsing door de distributienetbeheerder voor prestaties die op initiatief van de netgebruiker of met diens instemming gepland worden, na afloop waarvan de prestaties, door toedoen van de netgebruiker, niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd konden worden;
- de herhaalde verplaatsing van de distributienetbeheerder vanwege een kennelijke weigering van de netgebruiker om hem toegang te verschaffen tot de installaties.
- een verplaatsing zonder tussenkomst van de distributienetbeheerder na ingebrekestelling overeenkomstig Art. 1.10.

Desgevallend kan een nieuwe afspraak pas vastgelegd worden nadat de netgebruiker:

- aangetoond heeft dat er geen sprake geweest is van een klaarblijkelijke weigering om toegang te verlenen tot de installaties, of
- de nodeloze verplaatsing betaald heeft.

Elk uitstel van een geplande prestatie op initiatief of met de toestemming van de netgebruiker wordt de gebruiker aangerekend volgens de geldende tarieven, indien het uitstel door de netgebruiker wordt gevraagd binnen de twee dagen die aan de prestatie voorafgaan.

Elke annulering van een geplande prestatie op initiatief of met de toestemming van de netgebruiker wordt de gebruiker aangerekend volgens de geldende tarieven, indien de annulering door de netgebruiker wordt gevraagd binnen de twee dagen die aan de prestatie voorafgaan.

Art. 1..44. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden die door de distributienetbeheerder naar behoren worden gemotiveerd, wordt elk uitstel van een geplande prestatie door toedoen van de distributienetbeheerder opnieuw gepland op de eerstvolgende werkdag.

Behoudens uitzonderlijke omstandigheden die door de distributienetbeheerder naar behoren zijn gemotiveerd, kan de netgebruiker aanspraak maken op een schadevergoeding voor het in lid 1 bedoelde uitstel op basis van de relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, indien de distributienetbeheerder de netgebruiker niet binnen een werkdag voorafgaand aan de prestatie op de hoogte heeft gebracht en het uitstel uitsluitend aan de distributienetbeheerder te wijten is.

Bij de in lid 1 bedoelde nieuwe planning geeft de distributienetbeheerder voorrang aan de betrokken netgebruiker en informeert hij hem desgevallend over de in lid 2 bedoelde mogelijkheid.

Afdeling 4.3. Toegankelijkheid van de installaties van de netgebruiker en bijzondere voorwaarden betreffende de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet of die een niet te verwaarlozen invloed op dit net hebben

Art. 1..45. §1. Onder de installaties van de netgebruiker kan de distributienetbeheerder op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria bepalen welke installaties functioneel deel uitmaken van het distributienet of een significante invloed hebben op de werking van het distributienet, de aansluiting(en) of de installaties van een andere netgebruiker.

Wanneer er, bij toepassing van Titel III, een aansluitingscontract moet worden afgesloten, worden de lijst van betrokken installaties, alsook de respectieve verantwoordelijkheden van de distributienetbeheerder en de netgebruiker inzake exploitatie, beheer en onderhoud erin verduidelijkt.

§2. De distributienetbeheerder heeft het recht om toegang te krijgen tot de in paragraaf 1 bedoelde installaties teneinde daar inspecties (onder meer van de meterstanden en van de werking van de meter), tests, proeven of andere interventies die hij nodig acht, uit te voeren, met inachtneming van de rechten die de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan de distributienetgebruiker toekennen.

Daarom moet de netgebruiker ervoor zorgen dat hij voor de distributienetbeheerder een permanente en veilige toegang vrijhoudt of dat hij hem onmiddellijk toegang verleent na gewone mondelinge vraag daartoe.

§3. Alvorens de in paragraaf 2 vermelde inspecties, tests, proeven of interventies uit te voeren, stelt de netgebruiker de distributienetbeheerder schriftelijk in kennis van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. Doet hij dat niet, dan volgt de distributienetbeheerder zijn eigen veiligheidsvoorschriften.

Hoofdstuk 5. Tussenkomst van de distributienetbeheerder bij noodsituaties en gevallen van overmacht

Afdeling 5. 1. Definitie van een noodsituatie

Art. 1..46. §1. In de zin van voorliggend Technisch Reglement wordt als noodsituatie beschouwd, elke situatie die een dringend en aangepast optreden van de distributienetbeheerder vereist om de veilige en betrouwbare werking van het distributienet te kunnen waarborgen en/of herstellen, en/of om mogelijke schade aan personen en/of goederen te voorkomen.

De distributienetbeheerder rechtvaardigt deze interventie a posteriori bij netgebruikers die bij deze tussenkomst betrokken zijn.

§2. Een situatie die het gevolg is van een geval van overmacht, wordt automatisch als een noodsituatie beschouwd.

§3. De distributienetbeheerder stelt na een noodsituatie een verslag op en stuurt dat zo snel mogelijk naar Brugel.

Afdeling 5. 2. Overmacht

Art. 1..47. In voorliggend Technisch Reglement wordt als overmacht beschouwd, elke onvoorspelbare en onweerstaanbare gebeurtenis, die de uitvoering van een verplichting onmogelijk maakt. Die onmogelijkheid wordt op een redelijke en menselijke wijze beoordeeld.

Voor zover zij onweerstaanbaar en onvoorspelbaar zijn, worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd:

1° natuurrampen, met inbegrip van aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen of andere uitzonderlijke weersomstandigheden;
2° een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan;
3° de plotselinge onbeschikbaarheid van de installaties om andere redenen dan ouderdom, gebrek aan onderhoud of kwalificatie van de operatoren;
4° een onbeschikbaarheid van het computersysteem, al dan niet door een virus veroorzaakt, ondanks het feit dat alle nodige preventiemaatregelen waren getroffen die redelijkerwijze mochten worden verwacht van de distributienetbeheerder, zowel vanuit technische als financiële invalshoek;
5° de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid om via het distributienet gas te vervoeren vanwege storingen veroorzaakt door gasstromen, wanneer de identiteit van de bij die storingen betrokken marktdeelnemers niet gekend is en redelijkerwijs niet gekend kan zijn door de distributienetbeheerder;
6° de onmogelijkheid om tussen te komen op het distributienet of de installaties die er functioneel deel van uitmaken om reden van een collectief conflict dat gepaard gaat met een eenzijdige maatregel vanwege de werknemers (of groepen werknemers) of van enig ander sociaal conflict;
7° de onmogelijkheid om tussen te komen op het distributienet of de installaties die er functioneel deel van uitmaken om reden van het feit dat de toegang onmogelijk is onder de voorwaarden zoals beoogd in Art. 1.422, §4;
8° brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade veroorzaakt door criminele daden en bedreigingen van dezelfde aard;
9° al dan niet verklaarde staat van oorlog, oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, blokkade, revolutie, opstand;
10° een toestand die een gevaar betekent voor mensen;
11° enigerlei overheidsmaatregel, waaronder inzonderheid situaties waarin de bevoegde overheid de hoogdringendheid inroept en de distributienetbeheerder of de netgebruikers uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen oplegt teneinde de veilige en betrouwbare werking van alle netten in stand te houden of te herstellen;
12° een epidemische noodtoestand afgekondigd door de Koning of de federale Minister van Binnenlandse Zaken.

Afdeling 5. 3. Tussenkomst van de distributienetbeheerder

Art. 1..48. Wanneer een noodsituatie ingeroepen wordt, heeft de distributienetbeheerder het recht alle mogelijke acties te ondernemen die hij nodig acht om de continuïteit van de toelevering, de veiligheid en de betrouwbaarheid van het distributienet te waarborgen.

De distributienetbeheerder treft alle noodzakelijke preventiemaatregelen om de schadelijke gevolgen van aangekondigde of redelijkerwijs voorspelbare uitzonderlijke gebeurtenissen te beperken.

Wanneer de netgebruiker of de betrokken eigenaar in noodsituaties weigert tussen te komen, heeft de distributienetbeheerder het recht om, na een zonder gevolg gebleven voorafgaande ingebrekestelling, de stroomtoevoer tijdelijk op te schorten of zich de plaats te stellen van de in gebreke blijvende netgebruiker of eigenaar, en hem de kosten voor zijn tussenkomst aan te rekenen.

Indien een noodsituatie tegelijkertijd het net van de vervoersnetbeheerder en het distributienet treft, moeten de maatregelen tussen de netbeheerders gecoördineerd worden.

De maatregelen die de distributienetbeheerder treft of oplegt in het kader van dit artikel, binden alle betrokken personen.

Afdeling 5. 4. Opschorting van de verplichtingen

Art. 1..49. Indien een noodsituatie ingeroepen wordt, worden de verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk wordt gemaakt, opgeschort voor de duurtijd van de gebeurtenis die tot deze noodsituatie aanleiding heeft gegeven.

De verplichtingen van geldelijke aard die vóór de noodsituatie zijn aangegaan, dienen uitgevoerd te worden.

Art. 1..50. §1. De partij die zich op de noodsituatie beroept, dient redelijkerwijs alles in het werk te stellen om:

1° de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen tot een minimum te beperken;
2° haar opgeschorte verplichtingen zo spoedig mogelijk opnieuw na te komen.

§2. De partij die haar verplichtingen opschort, brengt alle betrokken partijen op de hoogte van de redenen waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort alsook, in de mate van het mogelijke, van de verwachte duur van die opschorting.

De partij deelt die informatie zo snel mogelijk mee, en, bij afwijking van Art. 1.17, via het communicatiemiddel dat zij het meest geschikt acht.

Hoofdstuk 6. De infrastructuur van het distributienet

Art. 1..51. De infrastructuur van het distributienet is in overeenstemming met de geldende normen, de technische voorschriften van Synergrid en geldende aanvullende voorschriften.

Deze infrastructuur is ontworpen om het gas veilig naar de diverse afnamepunten te leiden en om de op de injectiepunten toegevoerde energie te verdelen. De distributienetbeheerder moet het distributienet afstemmen op de normaal te verwachten energiestromen. Hij dient te allen tijde de veiligheidsafstand in acht te nemen tussen zijn installaties en de personen of goederen van derden.

Titel II: Planning- en exploitatiecode

Art. 2.1. De Planning- en exploitatiecode (Titel II) bevat bepalingen met betrekking tot het plannen van de behoeften van netgebruikers als onderdeel van het ontwikkelingsplan, waarbij de veiligheid en bedrijfszekerheid van het distributienet wordt gewaarborgd, evenals bepalingen met betrekking tot de exploitatie van het net.

Hoofdstuk 1. Planning

Afdeling 1.1. Algemene punten en planningsprincipes

Art. 2.2. Via zijn beleid inzake de planning moet de distributienetbeheerder anticiperende maatregelen nemen om de veiligheid en bedrijfszekerheid van het net te garanderen en rekening te houden met de evolutie van het verbruik van de netgebruikers.

De distributienetbeheerder stelt een ontwikkelingsplan op in overeenstemming met artikel 10 van de Ordonnantie.

Afdeling 1.2. Planninggegevens

Onderafdeling 1.2.1. Algemeen

Art. 2.3. In het kader van de planning gebruikt de distributienetbeheerder de gegevens waarover hij beschikt, waaronder de gegevens in het toegangsregister en de gegevens die hij heeft ontvangen overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.

Art. 2.4. De netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde bezorgt de distributienetbeheerder de in Bijlage 1 vermelde, naar best vermogen geraamde planninggegevens volgens de in dit hoofdstuk beschreven modaliteiten.

Deze gegevens worden bezorgd vóór 31 december van elk jaar.

Onderafdeling 1.2.2. Aan de distributienetbeheerder te bezorgen gegevens

Art. 2.5. De netgebruiker die beschikt over een aansluitingscapaciteit groter dan of gelijk aan 250 m3 (n) per uur, deelt volgende, naar beste vermogen geraamde planninggegevens voor de eerstvolgende drie jaar mee:

1° de prognoses van de hoeveelheid aardgas in m3 (n), af te nemen op jaarbasis, met opgave van het verwachte maximumuurvolume en van de verwachte trendbreuken;

2° de beschrijving van het voorziene jaarlijkse verbruiksprofiel.

Ter informatie moet ook een trend van deze gegevens voor de volgende twee jaar, dus in totaal over vijf jaar, aan de distributienetbeheerder worden bezorgd.

Art. 2.6. Voor de netgebruikers die niet bedoeld zijn in Art. 2.5 is het de taak van de toegangsgerechtigden om, globaal voor alle netgebruikers met wie zij leveringscontracten hebben ondertekend, de distributienetbeheerder de volgende planninggegevens te bezorgen met betrekking tot de komende twee jaar:

1° de prognoses van de hoeveelheid aardgas in m3 (n), af te nemen op jaarbasis, met opgave van het verwachte maximumuurdebiet en van de verwachte trendbreuken;
2° de beschrijving van het voorziene jaarlijkse verbruiksprofiel.

Art. 2.7. Elke biomethaanproducent bezorgt de volgende, naar best vermogen geraamde planninggegevens voor de eerstvolgende drie jaar:

- de prognoses van de hoeveelheid biomethaan in m3 (n), te injecteren op jaarbasis, met opgave van het verwachte maximumuurvolume en van de verwachte trendbreuken;
- de beschrijving van het verwachte jaarlijkse injectieprofiel.

Art. 2.8. De in artikel 2.5 tot 2.7 bedoelde verplichting tot mededeling van de planninggegevens geldt tevens voor de afnamepunten waarvoor een aansluitingsaanvraag wordt ingediend. De planninggegevens worden bij de aansluitingsaanvraag gevoegd. Zij hebben betrekking op het lopende jaar, voor de periode volgend op het in dienst stellen van het toegangspunt.
De distributienetbeheerder stelt de netgebruiker een hulpmiddel ter beschikking voor het verstrekken van de planninggegevens.

Onderafdeling 1.2.3. Verwerking van de gegevens

Art. 2.9. In geval de distributienetbeheerder van oordeel is dat de hem meegedeelde planninggegevens onvolledig, onnauwkeurig of onredelijk zijn, vraagt hij de netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde, naargelang van het geval, om de gegevens in kwestie te controleren en om hem binnen de door hem gestelde termijn gevalideerde informatie te bezorgen.

Middels een met redenen omkleed verzoek mag de distributienetbeheerder, om zijn verplichtingen te kunnen vervullen, de netgebruiker, de toegangsgerechtigde of elke andere betrokken partij aanvullende gegevens vragen.

Art. 2.10. Voor zover hij de nodige maatregelen heeft getroffen zoals bedoeld in Art. 2.9, kan de distributienetbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen op de investeringsplannen van:

1° de laattijdige mededeling van de planninggegevens;
2° de mededeling van onvolledige, onjuiste of onredelijke gegevens, die de distributienetbeheerder redelijkerwijze niet als dusdanig heeft kunnen inschatten.

Art. 2.11. De netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde, naargelang van het geval, brengt de distributienetbeheerder zo snel mogelijk op de hoogte van elke wijziging of verwachte wijziging van de doorgestuurde gegevens.

Art. 2.12. De distributienetbeheerder mag, naargelang van het geval, bij een netgebruiker, zijn toegangsgerechtigde of een door de netgebruiker aangewezen derde aanvullende gegevens opvragen, te bezorgen binnen een in onderling overleg overeengekomen termijn, die hij nuttig acht voor de planning en die niet in Bijlage I zijn opgenomen.

Art. 2.13. In de samenwerkingsovereenkomst bedoeld in Titel VII komen de netbeheerders onderling overeen wat de vorm, de inhoud en de periodiciteit is van de gegevens die zij met elkaar moeten uitwisselen om hun investeringsplannen op te stellen, en binnen welke termijnen dit moet gebeuren.

Hoofdstuk 2. Verwijdering van de stijgleidingen

Afdeling 2. 1. Algemeen

Art. 2.14. §1. De distributienetbeheerder legt een programma vast tot verwijdering van de stijgleidingen. De distributienetbeheerder integreert dit programma in het in Hoofdstuk I bedoelde ontwikkelingsplan.

De in voorliggend Technisch Reglement bedoelde verwijdering van stijgleidingen bestaat erin de individuele aftakkingen en de meters op de verdiepingen te verwijderen en te vervangen door nieuwe aftakkingen en meters die worden gegroepeerd in één of meer gemakkelijk toegankelijke lokalen, zo dicht mogelijk bij de openbare weg. Telkens als de situatie dat mogelijk maakt, worden de nieuwe aansluitingen geplaatst in de gemeenschappelijke delen van het gebouw, in de kelder of, bij ontstentenis, op de begane grond.

§2. De distributienetbeheerder mag een stijgleiding in stand houden wanneer die niet verwijderd kan worden omwille van de technische omstandigheden.

De distributienetbeheerder past op eigen kosten maatregelen toe om de dichtheid te waarborgen van de stijgleidingen die niet verwijderd werden.

§3. De gastoevoer mag worden opgeschort hetzij met toestemming van de netgebruiker in de in dit hoofdstuk bedoelde gevallen, hetzij bij een ernstig veiligheidsprobleem.

§4. Dit hoofdstuk is van toepassing op de eigenaars van de installaties van de netgebruiker die hetzij alleen, hetzij gezamenlijk handelen in overeenstemming met de wetgeving op de mede-eigendom.

Art. 2.15. Om de stijgleidingen te verwijderen en binnen de perken van de beschikbare kredieten neemt de distributienetbeheerder deel aan de financiering van de werken die de eigenaars stroomafwaarts van de nieuwe meters moeten uitvoeren.

Het gaat daarbij om een forfaitaire deelname voor een identiek bedrag per individuele aftakking, ongeacht de door de eigenaars gemaakte keuze op grond van Art. 2.20 en 2.21. Deze deelname wordt echter niet toegekend als een eigenaar geen werken uitvoert.

Het totaalbedrag dat toegekend wordt voor alle individuele aftakkingen van een gebouw wordt door de distributienetbeheerder onder alle eigenaars verdeeld naar rata van de lengte in de gemeenschappelijke delen van de nieuwe stroomafwaarts van de meters gelegen installaties.

Afdeling 2. 2. Procedure

Art. 2.16. De distributienetbeheerder bezorgt de eigenaars en de netgebruikers die betrokken zijn bij de verwijdering van een stijgleiding duidelijke en objectieve informatie over de beoogde doelstellingen van de verwijdering, de uitvoeringsvoorwaarden en de gevolgen daarvan.

De distributienetbeheerder brengt de betrokken eigenaars eveneens op de hoogte van de keuze die zij moeten maken tussen de in Art. 2.20 bedoelde oplossing of de in Art. 2.21 bedoelde oplossing. Te dien einde deelt hij de eigenaars de toepasselijke prijzen voor zijn interventie mee. Op eenvoudig verzoek deelt de distributienetbeheerder ook de lijst met gemachtigde installateurs mee.

Art. 2.17. §1. De betrokken eigenaars delen de distributienetbeheerder hun keuze mee binnen drie maanden na de in Art. 2.16 bedoelde kennisgeving.

§2. Indien binnen de in paragraaf 1 genoemde termijn geen keuze kenbaar wordt gemaakt aan de distributienetbeheerder, stuurt de distributienetbeheerder de betrokken eigenaars een herinnering.

§3. Van zodra de distributienetbeheerder kennisneemt van de keuze van de eigenaars, of indien deze niet reageren binnen één maand na de in paragraaf 2 bedoelde herinnering, deelt de distributienetbeheerder de eigenaars een voorstel van overeenkomst mee waarin inzonderheid de taken en verantwoordelijkheden van de distributienetbeheerder en de eigenaars worden vastgelegd, alsook de modaliteiten van de werken, de termijnen en de toepasselijke sancties.

Op basis van dit voorstel sluiten de distributienetbeheerder en de eigenaars een overeenkomst binnen één maand na de in alinea 1 bedoelde mededeling.

§4. Wordt geen overeenkomst gesloten binnen één maand na mededeling van het in paragraaf 3 bedoelde voorstel tot overeenkomst, dan stuurt de distributienetbeheerder de eigenaars een herinnering, onverminderd zijn recht om de gastoevoer te allen tijde op te schorten wanneer sprake is van een ernstig veiligheidsprobleem.

Afdeling 2. 3. Verwijdering van de stijgleiding

Art. 2.18. Op de overeengekomen datum verwijdert de distributienetbeheerder de bestaande aansluitingen, met inbegrip van de meters op de verdiepingen. Te dien einde wordt de gastoevoer door de distributienetbeheerder tijdelijk afgesloten.

Art. 2.19. De distributienetbeheerder plaatst de nieuwe aansluitingen, met inbegrip van de meters overeenkomstig Art. 2.14, §1, alinea 2.

De kosten komen ten laste van de distributienetbeheerder.

Art. 2.20. De eigenaar mag ervoor kiezen de distributienetbeheerder opdracht te geven tot het plaatsen van de leidingen stroomafwaarts van de nieuwe meter en tot aan de bestaande installaties van de netgebruiker.

Onverminderd de in Art. 2.15 bedoelde financiële tussenkomst komen de kosten voor die plaatsing, tegen de toepasselijke prijzen als bedoeld in Art. 2.16, ten laste van de eigenaars. In de in Art. 2.17, §3 bedoelde overeenkomst worden de sancties vastgelegd die bij niet-betaling van de kosten worden toegepast.

Art. 2.21. §1. De eigenaar kan ervoor kiezen zelf in te staan voor, of een door hem aangewezen aannemer opdracht te geven tot het plaatsen van de leidingen stroomafwaarts van de nieuwe meter en tot aan de bestaande installaties van de netgebruiker.

Onverminderd de in Art. 2.15 bedoelde financiële tussenkomst komen de kosten voor die plaatsing ten laste van de eigenaars.

§2. In de in Art. 2.17, §3 bedoelde overeenkomst worden de maatregelen vastgelegd die de distributienetbeheerder kan nemen wanneer de in paragraaf 1 bedoelde werken niet binnen de overeengekomen termijnen worden uitgevoerd.

Art. 2.22. De distributienetbeheerder coördineert de verwijderingswerken van de stijgleiding en voert in dat verband overleg met de eigenaars of met, in voorkomend geval, de aannemers zoals door hen aangewezen overeenkomstig Art. 2.21.

De distributienetbeheerder herstelt de gastoevoer zodra:

- de werken op het distributienet en op de binneninstallaties werden uitgevoerd, en
- de distributienetbeheerder beschikt over een conformiteitsattest van de installaties van de netgebruiker overeenkomstig de toepasselijke reglementaire bepalingen en inzonderheid het koninklijk besluit van 28 juni 1971.

Titel III: Aansluitingscode

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1. 1. Algemeen

Art. 3.1. Voorliggende titel beschrijft de rechten en plichten van de distributienetbeheerder en de rechten en plichten van de netgebruikers met betrekking tot de aansluiting op het distributienet. Als zodanig is deze titel van toepassing op:

1° de aansluitingsinstallaties;
2° de installaties van de netgebruiker waaronder die welke een niet te verwaarlozen invloed hebben op het functioneren van het distributienet, op de aansluiting(en) of op de installaties van derden.

De meetinrichtingen maken deel uit van de aansluiting en zijn eigendom van de distributienetbeheerder. De meetinrichting valt onder Titel V wat de technische specificaties, het gebruik, het onderhoud en de verwerking van hun gegevens betreft.

De aansluitingen en, onverminderd de bepalingen van Afdeling 4.4., de installaties van de netgebruikers, die bestaan bij het in voege treden van voorliggend Technisch Reglement, dienen te voldoen aan de bepalingen van voorliggende Titel.

Art. 3.2. De locatie van het (de) toegangspunt(en) met betrekking tot een aansluiting wordt toegelicht in bijlage II.

Art. 3.3. Behoudens andersluidende overeenkomst en ongeacht de tussenkomst van de netgebruiker in de kost is de distributienetbeheerder eigenaar van de aansluiting en van de op de markt gebruikte meetinrichting.

Onverminderd de inhoud van alinea 1 en behoudens andersluidende overeenkomst is de distributienetbeheerder geen eigenaar van de installaties stroomafwaarts van het afnamepunt van de netgebruiker.

Art. 3.4. §1. Behoudens bijzondere wettelijke of reglementaire bepaling is de distributienetbeheerder als enige gemachtigd om de inrichtingen waarvan hij eigenaar is, aan te leggen, aan te passen, te verplaatsen, te vervangen, te verwijderen, te onderhouden en te exploiteren.

De distributienetbeheerder mag de nodige maatregelen treffen om de in alinea 1 bedoelde ingrepen door te voeren, inclusief, in uitzonderlijke omstandigheden, de opschorting van de toegang. Deze maatregelen worden desgevallend in overleg met de netgebruiker getroffen en, indien verschillend van deze laatste, de eigenaar van het gebouw / de site of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde.

§2. Onverminderd Art. 4.12 worden de installaties waarop de netgebruiker een eigendoms- of genotsrecht heeft, beheerd en onderhouden door de netgebruiker of de eigenaar van de installatie overeenkomstig de wetgeving of, in voorkomend geval, in functie van de tussen deze twee partijen gesloten overeenkomsten.

Om de installaties waarvan hij het genotsrecht heeft, te onderhouden, kan de netgebruiker aan de distributienetbeheerder vragen om zijn aansluitingspunt tijdelijk buiten dienst te stellen. Het bijbehorende toegangspunt blijft echter 'actief' in het toegangsregister.

§3. In afwijking van §2 lid 1 en in overeenstemming met het bepaalde in Art. 1.45 mogen de tussenkomsten en schakelingen op installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet, enkel worden uitgevoerd door de distributienetbeheerder. Indien de tussenkomsten en/of schakelingen op verzoek van de netgebruiker of zijn gemachtigde plaatsvinden of veroorzaakt worden door diens eigen installaties, zijn de kosten voor deze tussenkomsten en schakelingen voor rekening van de netgebruiker of, in voorkomend geval, zijn gemachtigde.

§4. Onverminderd de wettelijke of regelgevende bepalingen zijn de kosten verbonden aan elke tussenkomst of schakeling die op verzoek van de netgebruiker plaatsvindt of veroorzaakt wordt door de installaties waarvan de netgebruiker het genotsrecht heeft, voor rekening van die netgebruiker.

Art. 3.5. Bij het herstellen van de gastoevoer naar de installaties van een netgebruiker, na het sluiten van de afsluiter gelegen vóór de meetinrichting door de netgebruiker of door de hulpdiensten, moeten alle voorzorgsmaatregelen voor een veilige wederindienststelling in acht genomen worden.

Behoudens andersluidende bepaling in voorliggend Technisch Reglement is enkel de distributienetbeheerder bevoegd om, indien de onderbreking het gevolg was van een incident of risicosituatie of van de werking van een veiligheidsapparaat op het net, de gastoevoer te herstellen.

Art. 3.6. De locatie van het of de toegangspunt(en) met betrekking tot een aansluiting wordt bepaald op basis van de voorschriften van Synergrid, behoudens bijzondere omstandigheden die een afwijking rechtvaardigen.

Art. 3.7. Een aansluiting wordt pas in dienst gesteld nadat de toegangsgerechtigde(s) en de vervoersnetgebruiker(s) voor deze aansluiting in het toegangsregister van de distributienetbeheerder geregistreerd werd(en).

Art. 3.8. Een aansluitingspunt wordt als open beschouwd als de meetinrichting op dat aansluitingspunt open is.
Een aansluitingspunt wordt als gesloten beschouwd als er geen meetinrichting open staat op het aansluitingspunt.
Wanneer een toegangspunt actief is, controleert de distributienetbeheerder of het aansluitingspunt dat overeenkomt met het actieve toegangspunt open is.

Art. 3.9. §1. Het in Art. 3.497 bedoelde aansluitingscontract dat wordt gesloten tussen de distributienetbeheerder en de overdrager van het eigendoms- of genotsrecht van een goed, is tegenstelbaar aan de overnemer van het goed zolang geen nieuw aansluitingscontract werd gesloten.

§2. In geval van overlating van de site stuurt de overdragende eigenaar het aansluitingscontract of een kopie ervan zo snel mogelijk naar de overnemende eigenaar. Als de overdragende eigenaar geen initiatief neemt, vraagt de overnemende eigenaar de overdragende eigenaar om het aansluitingscontract of een kopie ervan.

De overnemer wordt ontegensprekelijk geacht kennis te hebben genomen van het aansluitingscontract.

De overnemer neemt contact op met de distributienetbeheerder om een aanhangsel bij het aansluitingscontract op te stellen.

§3. In geval van terbeschikkingstelling van de site moet de eigenaar het aansluitingscontract of een kopie ervan zo snel mogelijk naar de nieuwe netgebruiker sturen. Als de overdragende eigenaar geen initiatief neemt, vraagt de nieuwe netgebruiker de overdragende eigenaar om het aansluitingscontract of een kopie ervan.

De nieuwe netgebruiker wordt onweerlegbaar geacht op de hoogte te zijn van het aansluitingscontract.

Art. 3.10. Tenzij in deze titel anders is bepaald, wordt elke aanvraag die geformuleerd wordt bij toepassing van titel III gedaan door de eigenaar van de aangesloten installaties of de installaties waarvan een aansluiting gevraagd wordt.
Een derde, inclusief de netgebruiker, kan een dergelijke aanvraag enkel formuleren op voorlegging van een bijzonder mandaat vanwege de eigenaar.

Art. 3.11. De distributienetbeheerder mag een aansluitingsaanvraag weigeren als de kostprijs voor de daartoe vereiste netuitbreiding buitensporig hoog is. Brugel wordt op de hoogte gebracht van de weigering.

Het ontwikkelingsplan bepaalt de objectieve en niet-discriminerende criteria waarmee kan worden bepaald of de kostprijs van een netuitbreiding "buitensporig" hoog is.

Wanneer de afstand tussen de aansluiting en de distributieleiding groter is dan 25 meter of wanneer die afstand kleiner is dan 25 meter maar wordt belemmerd door een kunstwerk zijn de kosten voor de uitbreiding van het distributienet in elk geval prohibitief als ze, per geïnstalleerde kilowatt, hoger zijn dan 40 euro.

In afwijking van alinea 3 zijn de kosten voor de uitbreiding niet prohibitief indien de investeringen van de distributienetbeheerder gegrond zijn wegens de versterking van het distributienet of de ontwikkeling van de aanvraag.

Niettegenstaande alinea 3 maakt de distributienetbeheerder een aangepaste aansluitingsofferte als de aanvrager tussenkomt in de kosten voor de uitbreiding van het distributienet.

Art. 3.12. De distributienetbeheerder oordeelt op welk deel van het bestaand of toekomstig distributienet de aansluiting zal gebeuren. Deze beslissing berust op zowel technische als economische criteria zoals, onder meer, het contractueel uurdebiet, de leveringsdruk en/of de geografische ligging.

In principe zal de aansluiting uitgevoerd worden op de leiding die het laagste drukniveau heeft en die de contractueel gevraagde druk en uurdebiet kan leveren, rekening houdend met de noodzaak om een efficiënte, veilige en betrouwbare werking van het net te behouden.

Met het oog op een veilige en betrouwbare werking van het distributienet heeft de distributienetbeheerder het recht om, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, een aansluiting op een middendrukleiding C te weigeren.

Afdeling 1. 2. Soorten aansluitingen

Art. 3.13. Een aansluiting is 'standaard' of 'niet-standaard'.

De aansluiting is 'standaard' als zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° de gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 21 mbar;
2° de capaciteit van de aansluiting is kleiner dan of gelijk aan 25 m3 (n) per uur;
3° de lengte van de aansluiting op privéterrein is niet langer dan 10 meter;
4° er ligt een distributieleiding met voldoende capaciteit aan dezelfde kant van de rijweg als het afnamepunt, deze ligt niet onder de rijweg en er ligt een afstand van hoogstens 15 meter tussen de aansluiting en de distributieleiding G, zoals weergegeven in Bijlage II.

De aansluiting is 'niet-standaard' indien aan minstens één van de voorwaarden zoals vermeld in alinea 2, niet voldaan is.

Art. 3.14. Bij het onderzoek van de aansluitingsaanvraag en bij het opstellen van het aansluitingsvoorstel behartigt de distributienetbeheerder in kwestie altijd de technische en economische belangen van de aanvrager, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de andere netgebruikers en zonder dat de aanvrager uit dien hoofde aanspraak mag maken op een 'niet-standaard' aansluitingswijze.
Om redenen in verband met veiligheid, betrouwbaarheid, doelmatigheid of technische voorschriften inzake netbeheer of indien de indeling ter plaatse dit verantwoordt, heeft de distributienetbeheerder het recht om:

- af te wijken van de aansluitingswijzen zoals beoogd in Art. 3.13;
- een andere aansluitingswijze op te leggen dan de aansluitingswijze die de aanvrager vraagt;
- de bestaande aansluiting te wijzigen.

De distributienetbeheerder stelt de eigenaar van het gebouw / de site of de door hem gemachtigde partij in kennis van de redenen voor zijn beslissing.

Wanneer de distributienetbeheerder voor de 'niet-standaard' aansluitingen bij een eerste onderzoek vaststelt dat het raadzaam is de aansluiting uit te voeren op het vervoersnet, dan voert hij overleg met de vervoersnetbeheerder, en bezorgt hem in voorkomend geval onverwijld het volledige dossier, stelt de aanvrager hiervan in kennis en betaalt hem de eventueel ontvangen rechten terug. In dat geval wordt de aansluiting uitgevoerd in overeenstemming met de algemene bepalingen die gelden voor het vervoersnet

De aanvrager dient in elk geval slechts één enkele aanvraag in bij de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder dient dan contact op te nemen met de andere netbeheerders om de kwaliteit van de aansluiting en de vereiste aanpassingen te waarborgen.

Afdeling 1.3. Terbeschikkingstelling van infrastructuur voor de aansluitingsinstallaties

Art. 3.15. Voor de plaatsing van de meetinrichting en andere apparatuur die deel uitmaakt van een aansluiting stelt de eigenaar van het betrokken gebouw de distributienetbeheerder gratis een deel van een muur of ruimte ter beschikking die voldoet aan de door deze laatste gestelde eisen. De locatie en de modaliteiten voor deze terbeschikkingstelling worden in onderling akkoord tussen de betrokken partijen vastgelegd, in overeenstemming met de geldende technische en aanvullende voorschriften.

Elke aanpassing in het lokaal waarin de aansluiting zich bevindt, die een invloed heeft op de toegankelijkheid of de zichtbaarheid van de aansluiting, mag slechts worden uitgevoerd met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de distributienetbeheerder en moet zodanig uitgevoerd worden dat de aansluiting doeltreffend beschermd wordt. Toezicht door de distributienetbeheerder moet altijd mogelijk zijn.

Art. 3.16. Als voor het voeden van een verkaveling één of meer reduceerposten noodzakelijk zijn, stelt de verkavelaar gratis één of meer daartoe geschikte terreinen, en desgevallend, gebouw(en) ter beschikking van de distributienetbeheerder.

De oppervlakte en de ligging van deze terreinen worden in overleg bepaald, met eerbiediging van de geldende stedenbouwkundige voorschriften.

Art. 3.17. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende toestemming vanwege de distributienetbeheerder is de lengte van het distributienet op de privélocatie beperkt tot tien meter, te rekenen vanaf de scheidingsgrens met de openbare weg. De ruimten of delen van de muur moeten onder deze omstandigheden voldoen aan deze eis. Desgevallend plaatst de distributienetbeheerder een installatie op de privélocatie. Deze installatie wordt beschouwd als een bouwwerk dat hoort bij het gebouw in de zin van artikel 11 van Titel I van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening zoals op 21 november 2006 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd.

Art. 3.18. §1. De eigenaar van het gebouw / de site stelt de distributienetbeheerder de nodige infrastructuur ter beschikking om er de aansluitapparatuur of, desgevallend, distributienetapparatuur op te stellen. De infrastructuur voldoet aan de geldende technische en aanvullende voorschriften, in het bijzonder CCLB 110 voor meterlokalen en CCLB 160 voor de compartimenten van een klein geprefabriceerd gebouw voor een commerciële activiteit.

De in alinea 1 bedoelde terbeschikkingstelling dient uitsluitend voor de toevoer van het betrokken gebouw/de betrokken inrichting en is gratis.

Onverminderd Art. 3.16 betaalt de distributienetbeheerder een vergoeding voor de terbeschikkingstelling van de in alinea 1 bedoelde infrastructuur voor de bevoorrading van andere gebouwen/sites of voor de versterking van het distributienet. Het gaat daarbij om een eenmalige en forfaitaire vergoeding. Deze wordt door de distributienetbeheerder vastgelegd op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria. De vergoedingsmodaliteiten worden gepubliceerd op de website van de distributienetbeheerder na goedkeuring door Brugel.

§2. De ter beschikking van de netbeheerder gestelde infrastructuur mag uitsluitend door de netgebruiker worden gewijzigd nadat hij de distributienetbeheerder daarvan in kennis heeft gesteld en hem de mogelijkheid geboden heeft gepaste maatregelen te nemen. De distributienetbeheerder moet over de nodige tijd beschikken om die maatregelen te nemen en beschikken over infrastructuur in overeenstemming met paragraaf 1.

§3. De distributienetbeheerder en de eigenaar van het gebouw / de site stellen een reëel gebruiksrecht op, dat onder meer de modaliteiten bevat voor het dragen van de kosten in verband met de in paragraaf 2 bedoelde wijzigingen.

Afdeling 1. 4. Voorschriften van toepassing op elke aansluiting en op de installaties van de netgebruiker

Art. 3.19. Elke aansluiting alsook elke installatie van een netgebruiker moet voldoen aan de toepasselijke reglementen en normen, meer bepaald die welke zijn aangegeven in het ARAB, in de Codex over het welzijn op het werk alsook aan de NBN-normen van toepassing op aardgasinstallaties.

Art. 3.20. De installaties van de netgebruiker, de verbruikstoestellen en de plaatsing en aansluiting van de verbruikstoestellen moeten voldoen aan de op het ogenblik van de plaatsing of aansluiting geldende wettelijke bepalingen en reglementen, waaronder onder meer de normen NBN D51-003 "Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen" en NBN D51-004 "Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, verdeeld door leidingen - Bijzondere installaties", gepubliceerd door het Bureau voor Normalisatie, en aangevuld door de bijzondere technische voorwaarden gesteld door de distributienetbeheerder. Deze normen omvatten ook de vereisten met betrekking tot de verluchting en de afvoer van verbrandingsproducten, zoals diegene zoals vermeld in de norm NBN D 51-001, en respectievelijk in de normen NBN B 61-001 of NBN B 61-002.

§2. Vóór het in dienst stellen van een toegangspunt bezorgt de netgebruiker aan de distributienetbeheerder het bewijs dat zijn installaties aan de wettelijke of reglementaire verplichtingen voldoen.

Dit bewijs moet worden geleverd door een verslag van een gehabiliteerd installateur of van een erkend controleorganisme.

§3. Bij het in dienst stellen van een toegangspunt verzekert de distributienetbeheerder zich ervan dat de installatie van de netgebruiker dicht is bij distributiedruk.

Art. 3.21. Onverminderd het bepaalde in Art. 3.11 en behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepaling heeft elke aansluitingsaanvrager het recht een minimale aansluitingscapaciteit te eisen van 10 m3 (n) per uur.

Art. 3.22. De netgebruiker zorgt ervoor dat de installaties geen gevaren, schade of hinder voor de installaties van de distributienetbeheerder of van derden veroorzaken die de grenswaarden in de algemeen erkende normen te boven gaan.

De distributienetbeheerder kan bovendien eisen dat de netgebruiker op eigen kosten maatregelen zou treffen om te vermijden dat de werking van de installaties een nadelige invloed zou hebben op andere netgebruikers of op de werking van het net. Indien de netgebruiker nalaat maatregelen te treffen, kan de distributienetbeheerder de toegang opschorten met inachtneming van de procedure beoogd in Art. 4.30.

Behalve in noodsituaties informeert de netbeheerder de netgebruiker zo spoedig mogelijk nadat hij een situatie als bedoeld in alinea 2 heeft vastgesteld. De distributienetbeheerder informeert de netgebruiker met name over het risico van opschorting van de toegang tot het distributienet.

Art. 3.23. Alle werken die de netgebruiker of de eigenaar van het gebouw in kwestie plant in de nabijheid van de aansluiting en waarbij onderdelen van het distributienet, inclusief de aansluiting,

beschadigd of beïnvloed kunnen worden, moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het koninklijk besluit van 28 juni 1971.

Art. 3.24. Installaties van één of meer netgebruikers die door afzonderlijke aansluitingen worden gevoed, mogen niet met elkaar worden verbonden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de distributienetbeheerder of in geval van uitdrukkelijke afspraak in het aansluitingscontract, met opgave van de modaliteiten.

Art. 3.25. §1. De distributienetbeheerder mag, in voorkomend geval, voor de aansluiting specifieke technische voorschriften vastleggen afhankelijk van de bijzondere lokale eigenschappen van het distributienet.

§2. De distributienetbeheerder overlegt met Brugel vóór de goedkeuring door Synergrid van ofwel een voorschrift zoals beoogd in paragraaf 1, ofwel een norm. In het kader hiervan mag Brugel commentaren uitbrengen of suggesties formuleren.

De distributienetbeheerder dient Brugel in kennis te stellen van elke afwijking op de voorschriften waarover met Brugel overleg plaatsgevonden heeft.

De in alinea 1 beoogde voorschriften en normen treden in werking twee maanden na het overleg met Brugel.

Art. 3.26. De distributienetbeheerder bepaalt waar de stalen gedeelten van de aansluitingen in voorkomend geval kathodisch beschermd moeten worden.

Art. 3.27. Behoudens andersluidende aanwijzing door de bevoegde instanties beschikt een gebouw over hoogstens één aansluiting. Is dat niet zo, dan geeft een plan waarop alle installaties staan en dat zich in onmiddellijke nabijheid bevindt van elke meetinrichting of groep van meetinrichtingen, het lokaal of de lokalen aan waar de andere meetinrichting(en) zich bevinden alsook de locatie van de externe verbrekingsinrichtingen.

Art. 3.28. Alle elektrische installaties verbonden met een aansluitingswerk of gelegen in de lokalen of ruimtes die het omvatten, moeten conform het AREI zijn. De kosten voor de conformiteitscontrole en de periodieke controles van de installaties zoals bedoeld door het AREI, zijn ten laste van de netgebruiker, of bij het ontbreken van een netgebruiker, van de eigenaar van het betrokken gebouw.

Hoofdstuk 2. Aansluitingsprocedure

Afdeling 2. 1. Algemeen

Art. 3.29. Een aansluitingsaanvraag is vereist voor:

- de uitvoering van een nieuwe aansluiting;
- de aanpassing van een bestaande aansluiting.
- indien de distributienetbeheerder dit oplegt, aanpassingen aan de installaties van de netgebruiker die een niet te verwaarlozen invloed hebben op het distributienet;
- indien de distributienetbeheerder dit oplegt, een wijziging van de exploitatiewijze van de aangesloten installaties.

Een aansluitingsaanvraag, en desgevallend een aanvraag voor een oriëntatie- of detailstudie, worden schriftelijk bij de distributienetbeheerder ingediend. De distributienetbeheerder publiceert de te volgen procedure overeenkomstig Titel I, Hoofdstuk 3, Afdeling 3.3.

Art. 3.30. De aansluitingsaanvraag bevat:

1° de identiteit van de aanvrager en zijn juridische situatie ten aanzien van het gebouw in kwestie;
2° de contactgegevens van de aanvrager;
3° de plannen van de afnameplaats, de algemene technische gegevens en de gewenste locatie van het toegangspunt;
4° de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel waaronder meer bepaald de gevraagde aansluitingscapaciteit en de geplande afnamewijze.

Art. 3.31. De netgebruiker is verantwoordelijk voor de gevolgen van een niet-naleving van de aansluitingsprocedure door de netgebruiker. De regulariseringskosten als gevolg van de verstrekking van verkeerde informatie komen ten laste van de netgebruiker.

Art. 3.32. Voor aanvragen tot het verwijderen van een stijgleiding moet geen aansluitingsaanvraag ingediend worden.

Afdeling 2. 2. Aanvraag voor een standaardaansluiting

Onderafdeling 2.2.1. Algemeen

Art. 3.33. De opening van een dossier, dat tegen de geldende tarieven gefactureerd wordt, buiten beschouwing gelaten, vereist een aanvraag voor een standaardaansluiting geen voorafgaande studie.

Art. 3.34. De distributienetbeheerder gaat na of de aansluitingsaanvraag volledig is. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag dient de distributienetbeheerder:

1° de aanvrager te melden dat de aanvraag volledig is; of
2° de aanvrager te melden dat de aanvraag onvolledig is met opgave van welke elementen of stukken ontbreken.

Art. 3.35. De distributienetbeheerder beantwoordt een aanvraag voor een standaardaansluiting binnen de tien dagen na ontvangst van een volledige aanvraag:

- ofwel door toezending van een offerte met daarin onder meer de prijs van de werken, de EAN-GSRN-code van het bij de aansluiting horende toegangspunt of de toegangspunten, en, in voorkomend geval, de beschrijving van de vooraf door de aanvrager uit te voeren werken om de uitvoering van de aansluiting mogelijk te maken;
- ofwel door de aanvrager te antwoorden dat zijn aanvraag geen aanvraag voor een standaardaansluiting is, met opgave van de redenen;
- ofwel door toezending van een met redenen omklede weigering om gevolg te geven aan de aanvraag, met kopie aan Brugel.

Art. 3.36. De aansluitingsaanvraag vervalt indien de aanvrager nalaat om binnen de veertig dagen na kennisgeving door de distributienetbeheerder, gevolg te geven aan het antwoord van deze laatste.

De netgebruiker kan, middels een met redenen omkleed verzoek, de handhaving van zijn aanvraag vragen.

Onderafdeling 2.2.2. Uitvoering van de aansluiting

Art. 3.37. De distributienetbeheerder vat de aansluitingswerken pas aan na de volledige betaling te hebben ontvangen van het in de offerte aangegeven bedrag.

Art. 3.38. Een standaardaansluiting wordt uitgevoerd binnen een termijn van twintig dagen, behoudens andersluidende overeenkomst, te rekenen vanaf de betaling van de offerte, in zoverre deze niet kan plaatsvinden voordat alle vereiste vergunningen en toelatingen bekomen werden, en op voorwaarde dat de netgebruiker de werken die voor zijn rekening waren, uitgevoerd heeft.

In afwijking op Art. 3.377, wanneer de voor de aanvrager geldende reglementering het hem vanwege zijn hoedanigheid niet mogelijk maakt de betaling van de werken vooraf volledig te vereffenen, dient de uitvoering van een standaardaansluiting plaats te vinden binnen een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling van de werken, waarbij de aanvrager ertoe verbonden is om zodra de werken zijn uitgevoerd, het bedrag te betalen dat is aangegeven in offerte zoals beoogd in Art. 3.355.

In de hypothese bedoeld in alinea 2 behoudt de distributienetbeheerder zich evenwel het recht voor om de betaling van voorschotten te eisen in de mate waarin dat door de reglementering is toegestaan.

Art. 3.39. De kosten voor de uitvoering van de aansluiting komen ten laste van de aanvrager, tegen de geldende tarieven. Als de aanvrager de hoedanigheid van toegangsgerechtigde heeft, worden de kosten gefactureerd aan de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd wordt.

Art. 3.40. De betaling van de aansluitingskosten houdt een onweerlegbaar vermoeden in dat de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd is, kennis heeft genomen van voorliggend Technisch Reglement.

Afdeling 2. 3. Aanvraag voor een niet-standaardaansluiting

Onderafdeling 2. 3. 1. Algemeen

Art. 3.41. §1. Een aanvraag voor een niet-standaardaansluiting wordt altijd door een detailstudie voorafgegaan. De detailstudie kan op aanvraag van de aanvrager voorafgegaan worden door een oriënterende studie.

Het doel van de oriënterende studie is het opmaken van een voorontwerp van niet-standaardaansluiting, zodat de aanvrager een beter beeld krijgt van de toekomstige aansluiting en de kosten die met de aanvraag gepaard gaan.

Het doel van een detailstudie is het opmaken van een ontwerp van niet-standaardaansluiting, waarbij desgevallend rekening wordt gehouden met de conclusies van de oriënterende studie en de voorkeuren van de netgebruiker.

De distributienetbeheerder informeert de aanvrager duidelijk over de inhoud en de gevolgen van elke studie.

§2. In afwijking op het bepaalde in paragraaf 1 is de realisatie van een detailstudie niet nodig voor een aanvraag tot beperkte wijziging van een niet-standaardaansluiting.

De distributienetbeheerder bepaalt, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, welke wijzigingen kunnen worden bestempeld als zijnde 'beperkt'.

Wanneer het een aanvraag tot beperkte wijziging aan een niet-standaardaansluiting betreft, is afdeling 2.2 van toepassing.

Art. 3.42. Voor de detailstudie en de oriënterende studie rekent de distributienetbeheerder de toepasselijke tarieven aan.

De kosten voor de detailstudie en de oriënterende studie zijn voor rekening van de aanvrager, of indien de aanvrager een toegangsgerechtigde is, van de eigenaar van de aangesloten installaties of de installaties waarvoor een aansluiting gevraagd wordt.

Evenwel zijn geen kosten verschuldigd voor de uitvoering van de detailstudie wanneer aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is:

1° de aansluitingsaanvraag is al ingediend en een eerste keer in behandeling genomen;
2° de aanvraag heeft niet geleid tot de uitvoering van de aansluiting;
3° er zijn sindsdien geen wijzigingen aan het net aangebracht die van invloed zijn op de aansluitingsvoorwaarden;
4° de aanvraag werd niet gewijzigd.

Onderafdeling 2. 3. 2. Oriënterende studie en voorontwerp van aansluiting

Art. 3.43. Een aanvraag voor een oriënterende studie omvat:

1° de identiteit van de aanvrager en zijn juridische situatie ten aanzien van het gebouw in kwestie;
2° de contactgegevens van de aanvrager;
3° de plannen van de plaats van afname/injectie, de algemene technische gegevens en de gewenste locatie van het toegangspunt;
4° de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel waaronder meer bepaald de gevraagde aansluitingscapaciteit en de geplande afnamewijze;
5° de verbintenis om de kostprijs van de oriënterende studie te betalen indien deze niet door een detailstudie gevolgd wordt;
6° de geldigheidsduur van de oriënterende studie.

Art. 3.44. De distributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Binnen de vijf dagen na ontvangst van de aanvraag dient de distributienetbeheerder:
1° de aanvrager te melden dat de aanvraag volledig is; of
2° de aanvrager te melden dat de aanvraag onvolledig is met opgave van welke elementen of stukken ontbreken.

Art. 3.45. Bij de behandeling van de aanvraag voor een oriënterende studie verleent de distributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de noodzakelijke continuïteit van de bevoorrading, voorrang aan aanvragen die betrekking hebben op kwalitatieve warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Art. 3.46. Tijdens de uitvoering van de oriënterende studie werken de distributienetbeheerder en de aanvrager te goeder trouw samen. De distributienetbeheerder mag de aanvrager te allen tijde de aanvullende inlichtingen vragen die hij nodig heeft om het voorontwerp van aansluiting voor te bereiden.

Art. 3.47. Uiterlijk binnen de vijftien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag voor een oriënterende studie, dient de distributienetbeheerder de aanvrager:

1° een voorontwerp van aansluiting over te maken; of

2° een met redenen omklede weigering over te maken, met kopie aan Brugel.

De maximale termijn zoals beoogd in alinea 1 wordt verlengd tot dertig dagen indien:

- ofwel, vanwege de toepassing van Art. 3.455, de behandeling van de aanvraag niet anders dan uitgesteld kan worden;
- ofwel, de aanvraag een toegangspunt betreft met een aansluitingscapaciteit van meer dan 250 m3(n)/uur.

Art. 3.48. Het voorontwerp van aansluiting dient minstens te bevatten:
1° een schema voor de beoogde aansluiting;
2° de technische aansluitingsvoorschriften;
3° een indicatieve kostenraming;
4° een indicatieve raming van de termijn nodig voor de uitvoering van de aansluiting, met inbegrip van de eventuele versterkingen die aan het distributienet moeten worden aangebracht ten gevolge van de aansluiting.

Het voorontwerp van aansluiting is noch voor de distributienetbeheerder noch voor de netgebruiker bindend.

Onderafdeling 2. 3. 3. Detailstudie en ontwerp van aansluiting

Art. 3.49. De aanvraag voor een detailstudie omvat:

1° de identiteit van de aanvrager en zijn juridische situatie ten aanzien van het gebouw in kwestie;
2° de contactgegevens van de aanvrager;
3° de plannen van de plaats van afname/injectie;
4° de informatie nodig voor het toekennen van het verbruiksprofiel waaronder meer bepaald de gevraagde aansluitingscapaciteit en de geplande afnamewijze;
5° de verbintenis om de kostprijs van de detailstudie te betalen;
6° desgevallend, het voorontwerp van aansluiting.

Art. 3.50. De distributienetbeheerder gaat na of de aanvraag volledig is. Binnen de tien dagen na ontvangst van de aanvraag dient de distributienetbeheerder:

1° de aanvrager te melden dat de aanvraag volledig is; of
2° de aanvrager te melden dat de aanvraag onvolledig is met opgave van welke elementen of stukken ontbreken.

Art. 3.51. Bij de opmaak van de detailstudie verleent de distributienetbeheerder, in de mate van het mogelijke gelet op de vereiste bevoorradingscontinuïteit, voorrang aan aansluitingsaanvragen met betrekking tot installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling of biomethaaninjectie.

Art. 3.52. Uiterlijk binnen de dertig dagen na ontvangst van de volledige aanvraag voor een detailstudie, dient de distributienetbeheerder de aanvrager:

1° een ontwerp van aansluiting over te maken; of
2° een met redenen omklede weigering over te maken, met kopie aan Brugel.

De maximale termijn zoals beoogd in alinea 1 wordt verlengd tot zestig dagen indien, vanwege de toepassing van Art. 3.45, de behandeling van de aanvraag niet anders dan uitgesteld kan worden, of indien een voorstel van aansluitingscontract, of van aanhangsel bij genoemd contract, met inachtneming van Art. 3.58, bij wijze van aanvulling op het ontwerp van aansluiting naar de aanvrager gestuurd moet worden.

De in alinea 1 en 2 vermelde termijnen kunnen in onderlinge overeenstemming tussen partijen worden verlengd.

Art. 3.53. Het ontwerp van aansluiting omvat onder meer:

1° de technische oplossingen en regelparameters die dienen overeengekomen te worden tussen de distributienetbeheerder en de aansluitingsaanvrager, in overeenstemming met de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement en rekening houdend met de technische kenmerken van het distributienet;
2° de beschrijving van de vooraf uit te voeren werken om de uitvoering van de aansluitingswerken door de distributienetbeheerder mogelijk te maken;

3° de uitvoeringsmodaliteiten en -termijnen voor de uitvoering van de aansluiting met aanduiding van de overwogen hypothesen, en onder andere de termijnen nodig voor het verkrijgen van de vergunningen of machtigingen bij de bevoegde overheid of voor de uitvoering van de eventuele aanpassingen die aan het distributienet moeten worden aangebracht;
4° de uitnodiging tot betaling van de prijs van de aansluitingswerken, vastgelegd volgens de geldende tarieven;
5° de duur van de capaciteitsreservatie die de aanvrager toegekend wordt.

Art. 3.54. §1. Het ontwerp van aansluiting vervalt indien de aanvrager nalaat om binnen de vier maanden na toezending door de distributienetbeheerder, zijn schriftelijk akkoord te geven.

§2. De aanvrager kan, middels een met redenen omkleed verzoek, ingediend vóór de afloop van de termijn die is voorzien in paragraaf 1, de handhaving van zijn aanvraag vragen.

Daarna kan de distributienetbeheerder het ontwerp van aansluiting gedurende een termijn van hoogstens dertig dagen handhaven.

§3. Niettegenstaande het akkoord zoals bedoeld in paragraaf 1 vervalt de capaciteitsreservatie indien de aansluiting niet uitgevoerd is binnen de termijn zoals beoogd in Art. 3.53, 3°.

Art. 3.55. De technische oplossingen en regelparameters kunnen worden herzien, om redenen in verband met de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net, op gemotiveerde aanvraag van de distributienetbeheerder.

De kosten voor deze aanpassingen komen ten laste van de distributienetbeheerder, tenzij deze hun oorsprong vinden in een wijziging van de installaties van de netgebruiker of een wijziging in de regelgeving.

Art. 3.56. Als overeenstemming wordt bereikt over het ontwerp van aansluiting, stelt de distributienetbeheerder een aansluitingscontract op binnen een termijn van twintig dagen te rekenen vanaf het akkoord.

Onderafdeling 2. 3. 4. Aansluitingscontract

Art. 3.57. Met de distributienetbeheerder wordt een aansluitingscontract gesloten indien, bij aanwezigheid van een reduceerpost, de aansluitingscapaciteit groter is dan of gelijk aan 250 m3 (n) per uur, en enkel in de volgende gevallen:
1° voorafgaand aan de uitvoering van een nieuwe aansluiting;
2° voorafgaand aan de uitvoering van een aanpassing van een bestaande aansluiting, van een installatie van een netgebruiker die een niet te verwaarlozen invloed op het distributienet heeft of van hun respectieve exploitatiewijze.
3° op verzoek van de distributienetbeheerder voor de aansluitingen van bestaande reduceerposten, binnen twee maanden van dit verzoek.

Indien de aanpassing van een aansluiting beperkt is zoals bedoeld in Art. 3.411, paragraaf 2, moet daarvoor geen aansluitingscontract opgemaakt worden. Indien de distributienetbeheerder het evenwel noodzakelijk acht, wordt een aanhangsel bij het aansluitingscontract afgesloten.

Art. 3.58. De distributienetbeheerder kan eveneens beslissen om, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria, de bepalingen van onderhavige onderafdeling toe te passen op aansluitingen met een kleinere capaciteit, en meer bepaald in geval van afwijking van de in artikel 3.3 en 3.4 opgenomen eigendomsregels.

Art. 3.59. §1. Het aansluitingscontract bevat minstens de volgende elementen:

1° de identiteit van de partijen;
2° de aanduiding van de contactpersonen en meer bepaald van een gesprekspartner met wie de distributienetbeheerder contact kan opnemen in het kader van de exploitatieschakelingen;
3° de bepalingen met betrekking tot de looptijd en de beëindiging van het contract;
4° de beschrijving van de aansluiting inclusief onder meer de plaats en het drukniveau van het toegangspunt en het meetpunt, de beschrijving van de meetinrichting en het situatieplan van de aansluiting;
5° de unieke identificatie van het toegangspunt door middel van de EAN-code;
6° in voorkomend geval, de bijzondere bepalingen in verband met de toegang van personen tot de installaties;
7° de beschrijving van de installaties van de netgebruiker (inclusief de installaties die functioneel deel uitmaken van het net);
8° de specifieke technische voorwaarden en bepalingen, onder meer de aansluitingscapaciteit, de relevante technische karakteristieken van de aansluiting en van de installaties van de netgebruiker, het meetsysteem, de exploitatie, het onderhoud alsook de eisen in verband met beveiligingen en veiligheid;
9° de aanvullende maatregelen die genomen moeten worden bij overschrijding van de aansluitingscapaciteit;
10° desgevallend, de bepalingen in verband met de meteropname;
11° desgevallend, het schadevergoedingsstelsel zoals beoogd in Hoofdstuk VIIbis van de ordonnantie;
12° desgevallend, de eigendomslimieten van de installaties;
13° desgevallend, het bijzonder mandaat van de eigenaar.

§2. De modellen van het aansluitingscontract worden gepubliceerd op de website van de distributienetbeheerder na goedkeuring door Brugel.

Onderafdeling 2. 3. 5. Uitvoering van de aansluiting

Art. 3.60. §1. De termijn voor het uitvoeren van de aansluiting begint te lopen van zodra de aanvrager het aansluitingscontract ondertekend terugstuurt en de kosten van de distributienetbeheerder betaalt.

De termijnen voor de uitvoering van de aansluiting houden rekening met de eventuele versterkingen die aan het distributie- of vervoersnet moeten worden aangebracht.

§2. De distributienetbeheerder verleent voorrang aan aansluitingen voor installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, boven andere, niet-dringende werken.

Niet-dringende werken zijn werken waarvan een mogelijke vertraging geen gevaar oplevert voor personen en geen rechtstreekse reële schade toebrengt aan bestaande apparatuur.

Art. 3.61. Elk aan hun kant dienen de distributienetbeheerder en de netgebruiker de nodige vergunningsaanvragen in bij de bevoegde instanties, dit binnen een termijn die verzoenbaar is met de timing voor de uitvoering van de aansluiting.

De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een eventueel uitstel of eventuele weigering door de bevoegde overheid om de noodzakelijke toelatingen of vergunningen af te leveren.

Art. 3.62. §1. De kosten bedoeld in Art. 3.5960, paragraaf 1 omvatten onder meer de kosten voor de oriënterende studie en de detailstudie met betrekking tot de werken in kwestie. Deze kosten worden betaald door de aanvrager of, indien de aanvraag uitgaat van een toegangsgerechtigde, door de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd wordt.

§2. In afwijking op paragraaf 1 en als de voor de aanvrager geldende reglementering het hem vanwege zijn hoedanigheid niet mogelijk maakt de betaling van de werken vooraf te vereffenen, is de planning van de aansluitingswerken afhankelijk van de voorafgaande ontvangst van de bestelling van de werken, waarbij de aanvrager ertoe verbonden is om, zodra de werken zijn uitgevoerd, het bedrag te betalen dat is aangegeven in het ontwerp van aansluiting.

In de hypothese bedoeld in alinea 1 behoudt de distributienetbeheerder zich evenwel het recht voor om de betaling van voorschotten te eisen in de mate waarin dat door de reglementering is toegestaan.

§3. De betaling van de aansluitingskosten houdt een onweerlegbaar vermoeden in dat de eigenaar van de aangesloten installaties of van de installaties waarvoor een aansluiting aangevraagd is, kennis heeft genomen van voorliggend Technisch Reglement.

Hoofdstuk 3. Aansluitingsprocedure

Art. 3.63. De aansluitingswerken worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder, in overleg met de eigenaar van het gebouw of de netgebruiker, afhankelijk van de aard van het vereiste werk.

De eigenaar van het gebouw in kwestie mag evenwel, geheel of gedeeltelijk, de voorbereidende en afwerkingswerken op privéterrein uitvoeren, met uitzondering van de aanleg van de aftakking. Die werken worden, volgens het een standaardaansluiting of een niet-standaardaansluiting betreft, nader omschreven in de offerte voor de aansluiting of in het ontwerp van aansluiting. Desgevallend schikt de eigenaar van het gebouw in kwestie zich naar de veiligheidsmaatregelen van de distributienetbeheerder.

Art. 3.64. Het tracé van de aansluiting alsmede de opstelling en de karakteristieken van de samenstellende delen worden door de distributienetbeheerder goedgekeurd zodat de algemene veiligheid en de normale werking van de deelelementen van de aansluiting gewaarborgd zijn en dat de opname van de verbruiksmeters, het toezicht, het nazicht en het onderhoud gemakkelijk kunnen geschieden.

De muurdoorvoer wordt door de eigenaar van het gebouw of door zijn mandataris afgesloten om deze water- en gasdicht te maken.

Art. 3.65. De distributienetbeheerder mag de eigenaar van het gebouw in kwestie opleggen de doorboring uit te voeren die vereist is om de aansluitingsleiding te leggen, en dit volgens de aanwijzingen van de distributienetbeheerder.

Hoofdstuk 4. Gebruik, onderhoud en conformiteit van de aansluiting

Afdeling 4. 1. Algemeen

Art. 3.66. De netgebruiker en, als het een verschillende persoon betreft, de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om iedere beschadiging aan de aansluiting en, algemeen, aan het distributienet en aan de installaties van de andere netgebruikers te voorkomen.

Art. 3.67. De netgebruiker en, als het een verschillende persoon betreft, de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, stellen de distributienetbeheerder terstond in kennis van elke beschadiging, afwijking of niet-overeenstemming met de wettelijke of reglementaire bepalingen die zij redelijkerwijze kunnen vaststellen.

Nagegaan zal worden of deze verplichting als een normaal voorzichtig en redelijk persoon vervuld wordt.

Art. 3.68. Indien de gebruiker de afnamekenmerken wijzigt, of indien wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van de omstandigheden die van kracht waren op het ogenblik dat de aansluiting werd uitgevoerd, dan heeft de distributienetbeheerder het recht, zonder afbreuk te doen aan de vereiste maatregelen om deze situatie definitief recht te zetten, om de aansluiting te wijzigen op kosten van de netgebruiker of, als het een verschillende persoon betreft, van de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, teneinde de algemene veiligheid van het net te vrijwaren, het toezicht op en het gemakkelijk onderhoud van de aansluiting te vergemakkelijken, evenals de correcte werking van de toestellen van de aansluiting en de gemakkelijke opname van de meters mogelijk te maken.

Art. 3.69. De distributienetbeheerder, of een door hem naar behoren gemachtigd persoon, mag als enige op de aansluiting tussenkomen. Wel mag de netgebruiker de afsluiter onmiddellijk stroomopwaarts van de gasmeter op zijn toegangspunt bedienen, behalve wanneer een verzegeling of een andere tegenaanwijzing aangebracht door de distributienetbeheerder hem dit verhinderen.

Afdeling 4.2. Gebruik van de installaties die functioneel deel uitmaken van het distributienet

Art. 3.70. De installatie van de netgebruiker die functioneel deel uitmaakt van het distributienet voor de overbrenging van gas naar andere netgebruikers, wordt de distributienetbeheerder gratis ter beschikking gesteld met inachtneming van de modaliteiten zoals beschreven in Art. 1.45.

Afdeling 4. 3. Gebruik en onderhoud van de aansluiting

Art. 3.71. De distributienetbeheerder staat in voor het onderhoud, de kwaliteit en de veiligheid van de werking van de aansluitingsuitrustingen behalve van die waarvan hij uitzonderlijk niet de eigenaar zou zijn. De onderhouds- en herstellingskosten van deze uitrustingen zijn, voor zover er geen schade door een derde veroorzaakt werd, voor rekening van de distributienetbeheerder.

De vernieuwing van de in alinea 1 bedoelde uitrustingen te wijten aan een wijziging van de installaties van de gebruiker, is voor rekening van de netgebruiker of, als het een verschillende persoon betreft, van de eigenaar van het onroerend goed in kwestie.

De distributienetbeheerder is als enige bevoegd om te oordelen of de ouderdom van een aansluiting de vernieuwing ervan vereist.

De vernieuwing van aansluitingsinstallaties wegens ouderdom wordt ten laste genomen volgens de geldende tarieven. De distributienetbeheerder bepaalt de karakteristieken van de nieuwe aansluiting, die niet dezelfde hoeven te zijn als van de bestaande aansluiting.

Indien de vernieuwing, onverminderd het bepaalde in Art. 3.17, geldt voor een deel van het distributienet waarvan de lengte op privéterrein het bepaalde in Art. 3.17 overschrijdt, dan is de aan die vernieuwing verbonden meerkost voor rekening van de netgebruiker of, als het een verschillende persoon betreft, de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie, tegen de geldende tarieven.

Art. 3.72. De aansluiting mag alleen worden verzonken (ingewerkt) met toestemming van de distributienetbeheerder, en moet in dat geval op efficiënte wijze worden beschermd. Het moet mogelijk zijn om de aansluiting op elk ogenblik te controleren.

Art. 3.73. De eigenaar van het onroerend goed / de site ziet toe op de dichtheid van de muren in kwestie. Ook moet hij de aansluitleiding op zijn eigendom te allen tijde bereikbaar houden en neemt hij alle nodige voorzorgen om ongevallen te voorkomen.

Afdeling 4. 4. Conformiteit van de aansluiting en van de installaties van de netgebruiker

Art. 3.74. §1. De distributienetbeheerder heeft het recht na te gaan en te beoordelen of de aansluiting en de installaties van de netgebruiker in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele voorschriften.
De distributienetbeheerder kan van de netgebruiker het bewijs eisen dat zijn installatie in overeenstemming is, onder andere door voorlegging van een verslag van een erkend organisme.

§2. De distributienetbeheerder voert het in paragraaf 1 bedoelde onderzoek uit, op eigen initiatief of op vraag van een derde, door proeven uit te voeren op de installaties van de netgebruiker. Desgevallend is Art. 1.45 van toepassing.

De distributienetbeheerder en de betrokken netgebruiker overleggen over de procedure, de timing en de middelen die ingezet zullen worden om de proeven zoals bedoeld in alinea 1 uit te voeren.

Binnen de maand na afloop van de proeven zoals bedoeld in alinea 1, maakt de distributienetbeheerder een verslag over aan de netgebruiker en aan eventuele betrokken derden. Desgevallend verwijdert de distributienetbeheerder de vertrouwelijke gegevens.

Art. 3.75. Indien na afloop van de proeven zoals beoogd in Art. 3.744, paragraaf 2 blijkt dat een installatie van de netgebruiker niet in overeenstemming is, vraagt de distributienetbeheerder de netgebruiker om binnen een redelijke termijn de nodige aanpassingen door te voeren.

De kosten voor de aanpassingen komen ten laste van de netgebruiker.

De distributienetbeheerder mag proeven uitvoeren om na te gaan of de aangepaste installaties in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke, reglementaire en contractuele voorschriften.

Art. 3.76. §1. Elke installatie van een netgebruiker moet voldoen aan de geldende normen en voorschriften, aan dit Technisch Reglement en, desgevallend, aan het aansluitingscontract.

§2. Een installatie van de netgebruiker die bestond op 29 november 2006 en die niet voldoet aan de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement of van het Technisch Reglement van 13 juli 2006, mag verder gebruikt worden zolang het niet in overeenstemming zijn ervan geen schade of hinder berokkent of zou kunnen berokkenen aan het personeel of de installaties van de distributienetbeheerder en/of aan de installaties van een andere netgebruiker.

Wanneer de installatie voor het eerst ingrijpend wordt gewijzigd of uitgebreid, moet ze in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van dit Technisch Reglement.

§3. De distributienetbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade geleden door een netgebruiker vanwege de slechte werking van de installaties doordat die niet in overeenstemming zijn met voorliggend Technisch Reglement.

§4. De netgebruiker en de eigenaar van het gebouw in kwestie treffen de nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan de aansluiting te voorkomen.

§5. Elke installatie van een netgebruiker die niet in overeenstemming is met de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement en waarvan het niet in overeenstemming zijn, schade of hinder berokkent of zou kunnen berokkenen aan de installaties van de distributienetbeheerder of bij een of meerdere andere netgebruikers, moet in overeenstemming gebracht worden binnen een door de distributienetbeheerder vastgelegde termijn in functie van de aard en de omvang van de schade of hinder.

De distributienetbeheerder kan gedurende die termijn niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt bij een of meerdere netgebruiker(s) door de slechte werking van

installaties van netgebruiker die niet in overeenstemming zijn van met de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement.

§6. De installaties van de netgebruiker mogen geen enkel risico, schade of hinder van eender welke aard veroorzaken voor de distributienetbeheerder of derden.

§7. Wanneer de aansluiting krachtens dit Technisch Reglement, een historische situatie of een schriftelijke overeenkomst tussen de distributienetbeheerder en de netgebruiker geheel of gedeeltelijk onder de verantwoordelijkheid van de netgebruiker valt, zijn de paragrafen 1 tot en met 6 van toepassing op de aansluiting.

Art. 3.77. De aanpassingen bedoeld in Art. 3.766 komen ten laste van de netgebruiker of van de eigenaar van het gebouw in kwestie, binnen de perken van hun respectievelijke verantwoordelijkheden, indien bewezen is dat de installaties van de netgebruiker of van de eigenaar van het gebouw in kwestie de schade of hinder veroorzaakt hebben of zouden kunnen veroorzaken.

Indien de netgebruiker of de eigenaar van het onroerend goed / de site in kwestie de aanpassingen vermeld in paragraaf 1 of in Art. 3.755 niet binnen de vastgelegde termijn heeft uitgevoerd, stelt de distributienetbeheerder hem per aangetekende brief in gebreke. De distributienetbeheerder informeert de netgebruiker duidelijk over de procedure.

Behoudens andersluidend akkoord tussen de betrokken partijen heeft de distributienetbeheerder het recht de aansluiting buiten dienst te stellen indien de aanpassingen niet zijn uitgevoerd.

Art. 3.78. Wanneer de distributienetbeheerder tussenkomt op het net na hinder of schade veroorzaakt door de niet-conformiteit van de installatie van een netgebruiker, komen de kosten van de tussenkomt van de distributienetbeheerder om het net weer in dienst te stellen en de installaties van de netgebruiker te herstellen en opnieuw in dienst te stellen, ten laste van de netgebruiker.

Art. 3.79. Een netgebruiker die zelf proeven wil uitvoeren of laten uitvoeren op de aansluiting of op installaties die een niet te verwaarlozen invloed hebben op het distributienet, op de aansluiting(en) of op de installaties van een andere netgebruiker, moet te dien einde voorafgaande schriftelijke toestemming krijgen van de distributienetbeheerder.

Elke aanvraag dient met redenen te zijn omkleed en melding te maken van de installatie(s) waarop de proeven betrekking hebben, alsook van de aard en de technische gegevens van de proeven, de procedure (onder meer wie voor de proeven verantwoordelijk is) en het tijdschema.

Op basis van de gegevens in deze aanvraag beslist de distributienetbeheerder over de opportuniteit van deze aanvraag en voert hij in voorkomend geval overleg met de aanvrager om de het tijdschema voor de gevraagde proeven te bepalen. Hij waarschuwt de partijen die volgens hem bij de gevraagde proeven betrokken zijn.

Afdeling 4. 5. Afkoppeling of verwijdering van een aansluiting

Art. 3.80. De distributienetbeheerder mag een aansluiting afkoppelen of verwijderen op schriftelijk verzoek per aangetekende brief van de eigenaar van het aangesloten gebouw.
De distributienetbeheerder controleert of geen netgebruiker gebruikmaakt van de in alinea 1 bedoelde aansluiting. Als het toegangspunt actief is, zal de distributienetbeheerder de aansluiting pas afkoppelen of verwijderen na toestemming te hebben gekregen van de netgebruiker.

De termijnen voor de afkoppeling of verwijdering worden in onderlinge overeenstemming vastgelegd.

De kosten van de afkoppeling of verwijdering, inclusief de kosten voor het in de vorige staat herstellen van de lokalen, toegangswegen en terreinen, komen ten laste van de eigenaar van het gebouw volgens de geldende tarieven. De afkoppeling of verwijdering wordt uitgevoerd na betaling van de afkoppelings- of verwijderingskosten aan de distributienetbeheerder. De verwijdering van de reduceerpost komt ten laste van de eigenaar.

Art. 3.81. §1. De distributienetbeheerder heeft het recht om, na voorafgaande kennisgeving aan de eigenaar van het onroerend goed of de site in kwestie, elke aansluiting waarvoor er sinds meer dan één jaar geen actief toegangspunt meer is, te verwijderen of af te koppelen.

De kosten komen ten laste van de distributienetbeheerder.

Indien de eigenaar in kwestie deze aansluiting achter de hand wil houden voor de uitvoering van ter studie liggende projecten, draagt hij bij tot de onderhoudskosten van die aansluiting of reduceerpost, volgens met de distributienetbeheerder overeen te komen modaliteiten.

§2. De distributienetbeheerder heeft het recht om alle meetinrichting waarvoor er sinds meer dan een jaar geen toegangspunt meer actief is, weg te nemen of af te koppelen.

De kosten komen ten laste van de distributienetbeheerder.

Art. 3.82. §1. Na ingebrekestelling en op voor zover de netgebruiker geen gevolg heeft gegeven aan de verzoeken van de distributienetbeheerder met betrekking tot de vastgestelde situatie in overeenstemming met het Technisch Reglement, kan de distributienetbeheerder een aansluiting afkoppelen zonder schriftelijk akkoord van de netgebruiker of de eigenaar van het gebouw / de site of de door hem gemachtigde partij in de volgende gevallen:

- Wanneer een reduceerpost verouderd is en een risico vormt voor de veiligheid van personen of eigendommen;
- Wanneer een reduceerpost inactief is;
- Wanneer de distributienetbeheerder meervoudig gasverbruik zonder contractuele basis vaststelt, zonder wettelijke of regelgevende verplichting, of met een contractuele basis maar zonder correcte meting van het verbruik;
- Wanneer een reduceerpost niet meer gebruikt wordt, het bestaan ervan niet langer verantwoord is en deze een risico vormt voor de veiligheid van personen of goederen.

Binnen de dertig dagen kan de eigenaar van de reduceerpost waarop de afkoppeling betrekking heeft, verzet aantekenen tegen de beslissing van de netbeheerder. De netbeheerder onderzoekt de beweegredenen van de eigenaar van de reduceerpost en doet hiermee rekening houdend een uitspraak.

§2. Indien de netgebruiker een nieuwe aansluiting aanvraagt na een afkoppeling als gevolg van de in paragraaf 1 bedoelde gebruiksgevallen, komen de kosten ten laste van de netgebruiker.

Hoofdstuk 5. Injectie van biomethaan in het distributienet

Art. 3.83. De distributienetbeheerder mag de aansluitingsvoorwaarden om biomethaan te injecteren in het distributienet, vastleggen.

Dit zijn objectieve en niet-discriminerende voorwaarden. Zij worden vastgelegd om de veiligheid van personen en goederen te waarborgen met inachtneming van de geldende reglementering en normen.

De injectie van biomethaan voldoet aan de voorschriften van Synergrid en meer in het bijzonder aan technisch voorschrift G8/01.

Art. 3.84. De distributienetbeheerder beoordeelt op basis van technische en economische criteria, waaronder de capaciteit van het distributienet, de projecten voor injectie van biomethaan in het distributienet.

In voorkomend geval stelt de distributienetbeheerder de biomethaanproducent een aanpassing van het distributienet voor. De distributienetbeheerder mag de aanpassingskosten geheel of gedeeltelijk ten laste leggen van de biomethaanproducent.

Art. 3.85. De distributienetbeheerder en de biomethaanproducent sluiten een specifiek aansluitingscontract.

Alvorens dit contract te sluiten, bezorgt de biomethaanproducent de distributienetbeheerder een lijst met de geplande toestellen en de kenmerken ervan, alsook de laatste versies van de studieplannen en de technische specificaties van de installatie.

Art. 3.86. Voor zover de aansluitingskenmerken dat rechtvaardigen, mag de distributienetbeheerder afwijken van de bepalingen in voorliggend Technisch Reglement. Dergelijke afwijkingen mogen op generlei wijze afbreuk doen aan de toepasselijke veiligheidsregels.

Hoofdstuk 6. Overgangsmaatregel

Art. 3.87. De overeenkomsten met betrekking tot een aansluiting die afgesloten zijn vóór het in voege treden van voorliggend Technisch Reglement, blijven van toepassing in de mate waarin zij niet in tegenstrijd zijn met het Technisch Reglement en zolang er geen aansluitingscontract voor in de plaats is gekomen.

Titel IV: Toegangscode

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen

Art. 4.1. De Toegangscode (Titel IV) bevat de bepalingen met betrekking tot de toegang tot het distributienet voor afname en injectie.

Art. 4.2. Toegang tot het distributienet is alleen toegestaan voor zover op voorhand een toegangsaanvraag bij de distributienetbeheerder is ingediend overeenkomstig voorliggende Titel.

Art. 4.3. Tegen de voorwaarden zoals in voorliggend Technisch Reglement vastgelegd, verleent de distributienetbeheerder toegang tot zijn net aan elke toegangsgerechtigde die houder is van een leveringslicentie om:

1° de klanten van de toegangsgerechtigde van gas te voorzien,
2° de klanten van de toegangsgerechtigde toe te laten biomethaan op het distributienet te injecteren.

Art. 4.4. Een actief toegangspunt bestaat uit één dienstverleningspunt waaraan een leveringscontract is gekoppeld.
Een toegangspunt is inactief als er geen leveringscontract is gekoppeld aan het dienstverleningspunt.

Art. 4.5. §1. De distributienetbeheerder houdt een toegangsregister bij waarin voor elk toegangspunt dat wordt gekenmerkt door een EAN-code, alle gegevens zijn opgenomen die vereist zijn voor het beheer van de toegang, en meer bepaald, het statuut 'actief' of 'inactief' van het toegangspunt.

Het in alinea 1 bedoelde toegangsregister is een bestand of een verzameling bestanden die tot doel heeft de marktwerking vrij te ondersteunen en waarin daartoe met name de banden tussen de verschillende marktspelers worden geregistreerd.

De toegangsgerechtigden brengen de relevante informatie over aan de distributienetbeheerder om ervoor te zorgen dat het toegangsregister accuraat is. De distributienetbeheerder werkt het toegangsregister bij volgens de voorziene termijnen voor het scenario dat bij de wijzigingsaanvraag hoort.

Elk toegangspunt dat in het toegangsregister als actief te boek staat, is gekoppeld aan een toegangsgerechtigde en een netgebruiker.

De afname van gas op een toegangspunt dat als inactief in het toegangsregister geboekt staat, wordt gefactureerd overeenkomstig Art. 1.15.

§2. De gegevens die opgenomen zijn in het toegangsregister, zijn rechtsgeldig onder meer voor facturering aan de toegangsgerechtigden van het gebruik van het distributienet en van de prestaties in verband met de toegang tot dat net. In geval van tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen in het toegangsregister en die in de bestanden van een toegangsgerechtigde, en zolang er geen enkele aanvraag tot wijziging is ingediend overeenkomstig Art. 4.10, zijn de vermeldingen in het toegangsregister rechtsgeldig.

In geval van twijfel over de juistheid van de gegevens die naar de distributienetbeheerder zijn gestuurd, brengt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde daarvan binnen een termijn van

tien dagen op de hoogte. Binnen de tien dagen na de aanvraag van de distributienetbeheerder verschaft de toegangsgerechtigde opheldering en verstuurt hij indien nodig de gecorrigeerde gegevens. De distributienetbeheerder wijzigt de gegevens in het register pas nadat de toegangsgerechtigde opheldering heeft verschaft.

Art. 4.6. De volgende gegevens zijn opgenomen in het toegangsregister:

- Informatie over de aansluiting, per aansluitingspunt, zoals verstrekt door de distributienetbeheerder:
  - het adres waar de aansluiting zich bevindt;
  - het / de met de aansluiting verbonden toegangspunt(en);
- Informatie over de toegang tot het net, per toegangspunt, zoals verstrekt door de distributienetbeheerder:
  - identificatie van het toegangspunt;
  - het statuut van het toegangspunt: actief of inactief;
  - de gebruiksrichting: injectie of afname;
  - het kaliber van de meter;
  - het drukniveau;
- Informatie over de meetinrichting, per toegangspunt, zoals verstrekt door de distributienetbeheerder:
  - meternummer(s);
  - fysiek statuut van de meter(s) en meetinrichting;
- Informatie over de meteropname:
  - voor toegangspunten met jaarlijkse meteropname: de maand van meteropname;
- Informatie over de netgebruiker, per toegangspunt, zoals verstrekt door de toegangsgerechtigde:
  - de naam van de netgebruiker;
  - het type netgebruiker (residentieel of professioneel);
  - desgevallend, het ondernemingsnummer en de NACE-BEL 2008-code;
  - de contactgegevens (adres en, desgevallend, e-mailadres en telefoonnummer) van de netgebruiker;
  - de tariefgroep;
- Informatie over het toegangspunt en het dienstverleningspunt:
  - identificatie van het dienstverleningspunt gekoppeld aan het toegangspunt;
  - het contractuele statuut van het dienstverleningspunt;
  - de partijen die zijn aangewezen als toegangsgerechtigde en vervoersnetgebruiker;
  - de datum, na indienststelling, waarop voor het eerst een dienstverlener werd geregistreerd voor het dienstverleningspunt;
  - de datum waarop de huidige dienstverlener voor het dienstverleningspunt werd geregistreerd;
  - indien bekend, de einddatum van het energiecontract tussen de huidige toegangsgerechtigde en de netgebruiker voor het toegangspunt;
  - de meest recente meterstanden en verbruiksgegevens;
  - het historisch verbruik.

Art. 4.7. §1. De distributienetbeheerder stelt iedere toegangsgerechtigde maandelijks, voor alle toegangspunten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, een uit het toegangsregister getrokken bestand ter beschikking om zo de coherentie in de tijd te verzekeren tussen de gegevens in het toegangsregister en die in de database van de toegangsgerechtigde.

§2. De distributienetbeheerder stelt om de zes maanden - en ten laatste in maart en augustus - aan de toegangsgerechtigden in elektronische vorm een lijst ter beschikking met de meest recente gegevens aan de hand waarvan de toegangsgerechtigden de EAN-GSRN-codes kunnen opzoeken die overeenstemmen met alle toegangspunten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De aan de toegangsgerechtigde ter beschikking gestelde gegevens omvatten onder meer:

- de EAN-GSRN-code,
- de gebruiksrichting,
- het adres gekoppeld aan de EAN-code (plaats, postcode, straat, nummer, verdieping, appartement, bus),
- het meternummer.

Art. 4.8. §1. Op verzoek van de netgebruiker stelt de distributienetbeheerder hem binnen een termijn van tien dagen de eigen EAN-GSRN-code van zijn afnamepunt ter beschikking op basis van zijn naam, adres (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) en meternummer(s). De distributienetbeheerder vermeldt deze EAN-GSRN-code in alle briefwisseling.

§2. Een toegangsgerechtigde mag de EAN-code van een netgebruiker opvragen als de EAN-code vereist is om een leveringscontract te sluiten. De distributienetbeheerder zet een systeem op om na te gaan of de toegangsgerechtigden de aanvraag uitsluitend voor deze doeleinden gebruiken. Voor zover afwijkingen mogelijk zijn, voorziet de distributienetbeheerder in een controlemelding zoals beschreven in de MIG.

§3. De distributienetbeheerder laat de dienstverleners toe om elektronisch te zoeken om toegangspunten op zijn net te identificeren op basis van adresgegevens (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) en meternummer(s) en omgekeerd.

Art. 4.9. De toegangsgerechtigden communiceren met de netgebruikers door systematisch hun EAN-GSRN-code te vermelden en, desgevallend, de suffix van het dienstverleningspunt waarover ze communiceren.

Art. 4.10. §1. Elke aanvraag tot wijziging van de in Art. 4.6 bedoelde gegevens voor een gegeven toegangspunt wordt via het toegangsregister ingediend door de ingeschreven toegangsgerechtigde of, in voorkomend geval, door de toegangsgerechtigde die vraagt om voor dat toegangspunt te worden ingeschreven in het toegangsregister. Bij ontstentenis wordt de aanvraag door de distributienetbeheerder niet in aanmerking genomen.

Een aanvraag tot wijziging heeft inzonderheid betrekking op:

- een toegangsaanvraag,
- een verandering van toegangsgerechtigde,
- Een verandering van vervoersnetgebruiker,
- een klantenwissel,
- een onderbreking of beperking van de levering.

§2. Elke wijziging van een gegeven in het toegangsregister wordt aangevraagd en verwerkt overeenkomstig de MIG die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De rechten en plichten van de netgebruiker na een wijziging van een gegeven in het toegangsregister worden uiteengezet in Art. 1.23 tot 1.33.

Elke toegangsgerechtigde mag contact opnemen met de distributienetbeheerder via diens website om nadere bijzonderheden of alle nodige uitleg te verkrijgen.

De distributienetbeheerder mag akkoord gaan met een verkorting van de in deze afdeling bedoelde termijnen. Dit besluit wordt genomen op uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van de aanvrager, in overeenstemming met de MIG. De daarmee samenhangende kosten komen ten laste van de aanvrager.

§3. Wanneer een aanvraag tot aanpassing ingediend wordt volgens een marktscenario dat een gemeenschappelijke beslissing veronderstelt van de betrokken toegangsgerechtigde en de betrokken netgebruiker, behandelt de distributienetbeheerder die aanvraag zonder dat de toegangsgerechtigde het bewijs moet voorleggen van de instemming van de netgebruiker. De distributienetbeheerder valideert de meterstanden die door de toegangsgerechtigde worden verstrekt.

De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van aanvragen tot wijziging die verkeerdelijk door de toegangsgerechtigde werden ingediend, op voorwaarde dat de distributienetbeheerder zijn verplichtingen uit hoofde van de MIG of het Technisch Reglement is nagekomen.

Indien een aanvraag tot wijziging ingediend wordt volgens een marktscenario dat een definitieve rechterlijke beslissing veronderstelt waartegen geen beroep mogelijk is, moet de toegangsgerechtigde op eigen initiatief een referentie van de beslissing bezorgen aan de distributienetbeheerder. Bij ontstentenis wordt de aanvraag niet uitgevoerd.

Indien een aanvraag tot wijziging ingediend wordt volgens een marktscenario dat de mededeling van een meterstand voor afname door de toegangsgerechtigde veronderstelt, mag deze aanvraag uitsluitend uitgevoerd worden mits de meterstanden aan de distributienetbeheerder meegedeeld werden. Als geen meterstanden worden meegedeeld of als de meegedeelde meterstanden onjuist zijn, raamt de netbeheerder het verbruik.

§4. Voor de aanvragen tot wijziging die een technische prestatie vanwege de distributienetbeheerder voor het toegangspunt vereisen, worden de gegevens in het toegangsregister alleen aangepast nadat de distributienetbeheerder toegang heeft gehad tot zijn installaties om die prestatie uit te voeren.

Wanneer de distributienetbeheerder, behalve voor wat de levering in de winterperiode betreft, geen toegang heeft om de buitendienststelling uit te voeren, blijft de toegangsgerechtigde toegangsgerechtigde totdat de distributienetbeheerder de technische prestatie kan uitvoeren en zolang het toegangspunt niet door een andere toegangsgerechtigde werd overgenomen. De distributienetbeheerder stelt de nodige middelen beschikbaar om de prestatie uit te voeren.

§5. De administratieve en technische prestaties die de distributienetbeheerder vervult om gevolg te geven aan het aan hem gerichte verzoek, worden in rekening gebracht aan de aanvrager of de toegangsgerechtigde tegen het geldende tarief, tenzij die prestaties op grond van de toepasselijke reglementering ten laste komen van de distributienetbeheerder.

§6. De toegangsgerechtigde brengt zijn afnemer op de hoogte van de verplichting een afspraak te maken met de distributienetbeheerder zodat die de meter kan openen.

Onverminderd Art. 3.20, paragraaf 2 geldt dat als het betrokken toegangspunt inactief was, de distributienetbeheerder dit ten vroegste activeert vanaf de uitvoeringsdatum en voor zover hij van de netgebruiker een aanvraag tot meteropening heeft ontvangen.

Art. 4.11. In afwijking van Art. 4.10, §4 wordt voor toegangspunten met een residentieel contract, tijdens de winterperiode, de noodleverancier de toegangsgerechtigde vanaf de gevraagde datum van meterafsluiting.

Art. 4.12. Wanneer na werken, renovaties, splitsingen of samenvoegingen van verbruiksplaatsen of elk ander initiatief waardoor de distributienetbeheerder niet langer de verbinding tussen de meetinrichting, de EAN-GSRN-code en de verbruiksplaatsen zelf kan garanderen, maakt de distributienetbeheerder dit toegangspunt inactief in het toegangsregister. De netbeheerder herstelt de stroomtoevoer van die verbruiksplaatsen pas wanneer die verbinding opnieuw kan worden gegarandeerd en een activeringsverzoek in het toegangsregister is ingevoerd overeenkomstig de MIG.

De distributienetbeheerder neemt contact op met de betrokken netgebruikers en informeert hen over de situatie en de eventuele stappen die moeten worden genomen om de situatie te regulariseren.

Na een afsplitsing van een verbruiksplaats kan de distributienetbeheerder voor elke nieuwe verbruiksplaats met eigen meter nieuwe EAN-codes aanmaken en kan de EAN-GSRN-code van de oude verbruiksplaats worden geschrapt. Na een samenvoeging van meerdere verbruiksplaatsen met verwijdering van een of meer meters kan een nieuwe EAN-GSRN-code worden aangemaakt voor elke nieuwe verbruiksplaats en kunnen de oude EAN-GSRN-codes kunnen worden geschrapt.

In de in alinea's 1 en 2 bedoelde gevallen zijn de netgebruikers geen kosten verschuldigd voor de nieuwe EAN-codes of het herstellen van de bevoorrading voor zover:

- via de installatie van de netgebruiker een verbinding kan worden gemaakt tussen een verbruiksplaats, een EAN-GSRN-code en een meetinrichting, en dat de opening plaatsvindt op het moment van de werken,
- de netgebruiker aan de distributienetbeheerder het in Art. 3.20, paragraaf 2 bedoelde bewijs levert, en
- voor elke EAN-GSRN-code een leveringscontract werd gesloten.

Hoofdstuk 2. Modaliteiten inzake aanvragen tot toegang tot het distributienet

Afdeling 2.1. Voorwaarden voor toegang tot het distributienet

Art. 4.13. Een toegangsgerechtigde kan in de volgende gevallen een aanvraag tot toegang tot het distributienet indienen:

1° voor eigen rekening, om zijn leveringsactiviteiten te kunnen uitvoeren of zijn eigen vestigingen of filialen te kunnen bevoorraden;

2° op voorwaarde dat hij zelf met de distributienetbeheerder een toegangscontract afgesloten heeft overeenkomstig Art. 4.18, voor rekening van een netgebruiker, voor een bijzonder toegangspunt dat deze toegangsgerechtigde van stroom wil voorzien, en/of voor een toegangspunt vanaf hetwelke één van zijn klanten van plan is biomethaan op het distributienet te injecteren.

Art. 4.14. Een toegangsgerechtigde mag slechts een toegangsaanvraag voor een bijzonder toegangspunt voor rekening van een netgebruiker indienen nadat voor dat toegangspunt een leveringscontract met een minimale looptijd van drie maanden is afgesloten tussen deze netgebruiker, deze toegangsgerechtigde en een vervoersnetgebruiker.

De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe om de distributienetbeheerder, op eenvoudig verzoek, het bewijs te leveren dat met de netgebruikers leveringscontracten gesloten werden.

Bij het sluiten van een leveringscontract moet de netgebruiker een vervoersnetgebruiker kiezen. Indien hij kiest voor de vervoersnetgebruiker waarmee de toegangsgerechtigde een samenwerkingsovereenkomst gesloten heeft, sluit de netgebruiker het contract alleen af met de toegangsgerechtigde, die zulks kenbaar maakt aan de distributienetbeheerder op het ogenblik dat de toegangsaanvraag wordt ingediend.

Art. 4.15. Een biomethaanproducent kan toegang krijgen tot het distributienet onder de door de distributienetbeheerder vastgelegde voorwaarden.

Dit zijn objectieve en niet-discriminerende voorwaarden.

Art. 4.16. De regels met betrekking tot de toegang tot het distributienet voor de injectie van biomethaan worden door de distributienetbeheerder vastgelegd op basis van de in hoofdstuk 1 tot 4 van deze Titel vastgelegde regels.

Art. 4.17. Elke toegangsgerechtigde sluit een evenwichtscontract met ten minste één vervoersnetgebruiker. Dit evenwichtscontract dekt de gasvolumes die worden afgenomen en geïnjecteerd, via het distributienet, voor de dienstverleningspunten in de portefeuille van de toegangsgerechtigde.

De vervoersnetgebruiker informeert de distributienetbeheerder en Brugel over elk door de toegangsgerechtigde ondervonden probleem dat een technische impact kan hebben op het net of wanneer deze laatste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

Afdeling 2. 2. Indienen van een aanvraag voor een toegangscontract

Art. 4.18. Elke aanvraag voor een toegangscontract bevat minstens de volgende gegevens:

1° de identiteit van de aanvrager (naam, adres, btw-nummer, EAN-GLN-code ...);
2° de identiteit van de vervoersnetgebruiker (naam, adres, btw-nummer, EAN-GLN-code ...);
3° de datum vanaf wanneer toegang tot het distributienet wordt gevraagd. Deze datum mag niet eerder zijn dan een maand na de indiening van deze aanvraag;
4° in voorkomend geval, de lijst met toegangspunten waarvoor reeds leveringscontracten zijn afgesloten;
5° het bewijs dat de toegangsgerechtigde houder is van een geldige leveringsvergunning voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, afgeleverd door Brugel;
6° de door de toegangsgerechtigde gekozen optie om zijn financiële verplichtingen tegenover de distributienetbeheerder te waarborgen.

Art. 4.19. §1. De distributienetbeheerder stelt een model van toegangscontract op. Het model van toegangscontract werd goedgekeurd door Brugel en wordt weergegeven in Bijlage III. De bepalingen van het model van toegangscontract dat als bijlage bij dit Technisch Reglement is gevoegd,

vervangen de bepalingen van de toegangscontracten die door de distributienetbeheerder zijn afgesloten en die van kracht zijn op de datum van publicatie van dit Technisch Reglement.

§2 Het toegangscontract bepaalt met name:

- de rechten en plichten van de distributienetbeheerder;
- de rechten en plichten van de toegangsgerechtigde;
- de begin- en einddatum van het contract;
- de voorwaarden voor opschorting van de verplichtingen en beëindiging van het contract, met inbegrip van procedures die onmiddellijke of niet-onmiddellijke actie van de distributienetbeheerder vereisen;
- de facturerings- en betalingsvoorwaarden;
- de frequentie waarmee de factureringsgegevens worden verzonden;
- toelichting m.b.t. de bedragen die de toegangsgerechtigde moet betalen in verband met de toegang tot het distributienet;
- de verantwoordelijkheden van beide partijen met betrekking tot de toegang tot het distributienet, met name wat betalingsachterstand van de toegangsgerechtigde betreft;
- de solvabiliteitscriteria en financiële garanties van de toegangsgerechtigde;
- de lijst van contactpersonen met hun contactgegevens;
- de informatie die door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder moet worden verstrekt, waaronder:
    - het bewijs dat de toegangsgerechtigde een evenwichtscontract heeft gesloten met een evenwichtsverantwoordelijke;
    - de voorlegging van een solvabiliteitsattest of financiële garantie;
    - het bewijs dat de toegangsgerechtigde een leveringsvergunning heeft;
    - het bewijs dat de toegangsgerechtigde de overeenkomst voor financiële afstemming is aangegaan;
    - het bewijs dat het communicatiesysteem van de toegangsgerechtigde is afgestemd op dat van de distributienetbeheerder.
- de definitie van de respectieve verplichtingen van de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde, in hun hoedanigheid van gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, om de naleving van de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te waarborgen.

Art. 4.20. Binnen de vijf dagen nadat de aanvraag voor een toegangscontract is ingediend, controleert de distributienetbeheerder of de aanvraag al dan niet volledig is en meldt hij dit aan de aanvrager.

Als de aanvraag onvolledig is, deelt de distributienetbeheerder de toegangsaanvrager mee welke informatie of documenten ontbreken en wat de termijn is om zijn aanvraag te vervolledigen.

Binnen de vijf dagen na ontvangst van de volledige aanvraag stelt de distributienetbeheerder de aanvrager op de hoogte van zijn beslissing met betrekking tot de aanvraag.

Als de distributienetbeheerder de aanvraag niet goedkeurt, moet hij zijn beslissing binnen een termijn van maximaal een maand met redenen omkleden. De distributienetbeheerder informeert de aanvrager over de mogelijkheid om een beroep te doen op de geschillendienst.

Als de aanvraag volledig is, voegt de distributienetbeheerder het ingevulde model van toegangscontract bij zijn beslissing.

De aanvrager beschikt over een termijn van twintig dagen om dat document ingevuld en ondertekend terug te sturen naar de distributienetbeheerder. Doet hij dat niet, dan wordt de aanvraagprocedure als ongeldig beschouwd, behoudens andersluidende beslissing vanwege de distributienetbeheerder, genomen op gemotiveerd aanvraag van de aanvrager.

Een model van toegangscontract bevindt zich in bijlage III.

De toegangsgerechtigde wordt pas in het toegangsregister opgenomen zodra de distributienetbeheerder beschikt over het ingevulde en ondertekende toegangscontract en over alle informatie, zoals gespecificeerd in het toegangscontract.

De distributienetbeheerder bezorgt aan Brugel een kopie van elk toegangscontract en van elke mogelijke latere wijziging.

Art. 4.21. Onverminderd Art. 3.8 waarborgt de toegangsgerechtigde de distributienetbeheerder dat de afnamen op de toegangspunten in zijn portefeuille gedekt zullen worden door leveringscontracten, dit te rekenen vanaf het in voege treden van het toegangscontract en tijdens de hele duur ervan.

Art. 4.22. De toegangsgerechtigde waarborgt de distributienetbeheerder dat hij evenveel gas zal laten injecteren als hij levert aan de netgebruikers waarmee hij een leveringscontract gesloten heeft.

Art. 4.23. De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe de distributienetbeheerder onverwijld in te lichten in geval van wijziging van één van de in het toegangscontract vermelde elementen of van de identiteit en de gegevens van de netgebruiker die aanwezig is op een toegangspunt in zijn portefeuille.

Art. 4.24. Zodra het toegangscontract is ondertekend, verbindt de toegangsgerechtigde zich ertoe om te allen tijde te voldoen aan ten minste een van de financiële waarborgen die zijn vastgelegd in het toegangscontract of de wijziging daarvan indien andere criteria opnieuw zouden worden gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.25. De distributienetbeheerder kan de toegang tot het net weigeren indien hij niet over de nodige capaciteit beschikt, indien de veiligheid van het net in gevaar is of indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden zoals door de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften vastgelegd. De distributienetbeheerder zal zijn beslissing motiveren.

Hoofdstuk 3. Onderbrekingen en opschortingen van de toegang

Art. 4.26. De distributienetbeheerder publiceert informatie op zijn website over geplande en huidige onderbrekingen van het distributienet, evenals onderbrekingen die in het verleden plaatsvonden.
Deze informatie heeft betrekking op:

- de locatie van de onderbreking;

- de datum en het tijdstip van de onderbreking;
- de duur van de onderbreking of, indien de onderbreking ongepland is, een indicatie van de waarschijnlijke datum en tijd van herstel;
- indien mogelijk, de reden van de onderbreking.

Afdeling 3. 1. Geplande onderbrekingen van de toegang

Art. 4.27. Wanneer het om redenen van veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het distributienet of de aansluiting noodzakelijk is om werken aan het distributienet of aan de aansluiting uit te voeren, mag de distributienetbeheerder de toegang tot het distributienet onderbreken.

Art. 4.28. Tenzij hij aantoont dat er sprake is van een noodsituatie, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker alsmede diens toegangsgerechtigde zo vlug mogelijk en ten minste vijf dagen op voorhand in kennis van het begin en van de waarschijnlijke duur van een onderbreking.

Afdeling 3. 2. Ongeplande onderbrekingen van de toegang

Art. 4.29. §1. De distributienetbeheerder stelt de netgebruikers een telefoonnummer ter beschikking, waarnaar altijd kan worden gebeld hetzij om onderbrekingen van de toegang te melden hetzij om inlichtingen over dergelijke onderbrekingen te verkrijgen.

§2. Bij ongeplande onderbrekingen van de toegang tot het distributienet stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker die over een aansluitingscapaciteit groter dan of gelijk aan 250 m3(n) per uur beschikt, alsook diens toegangsgerechtigde, zo snel mogelijk in kennis van de aard en van de vermoedelijke duur ervan.

Voor de andere netgebruikers geeft de distributienetbeheerder op hun vraag of op vraag van hun toegangsgerechtigde binnen tien dagen na ontvangst van de vraag, nadere uitleg over de oorsprong van de ongeplande onderbrekingen.

Afdeling 3. 3. Opschorting van de toegang

Art. 4.30. §1. De distributienetbeheerder mag, op eigen initiatief of op vraag van de toegangsgerechtigde, de toegang tot het distributienet in de volgende gevallen geheel of gedeeltelijk opschorten:

1° in de gevallen zoals in het toegangscontract vermeld;
2° in noodsituaties;
3° indien de veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie van het distributienet of de veiligheid van personen of goederen in gevaar zijn, onder meer doordat de werken zoals beoogd in Art. 3.77 en Art. 3.788 niet binnen de toegedeelde termijn uitgevoerd werden;

4° wanneer de door een netgebruiker afgenomen capaciteit groter is dan zijn aansluitingscapaciteit;
5° onverminderd de toepasselijke ordonnanties, wanneer een netgebruiker of diens toegangsgerechtigde, na ingebrekestelling waarin een redelijke regularisatietermijn vastgelegd wordt, zijn financiële verplichtingen tegenover de distributienetbeheerder niet nakomt;
6° onverminderd de toepasselijke ordonnanties, wanneer de distributienetbeheerder een ongeoorloofde stroomafname vaststelt dan wel een manipulatie of aantasting van de integriteit van de meetinrichting of andere aansluitapparatuur vaststelt;
7° wanneer de netgebruiker nalaat een leveringscontract af te sluiten met een toegangsgerechtigde en/of dergelijk contract voor te leggen. De distributienetbeheerder vraagt de netgebruiker om zijn toestand te regulariseren;
8° in de gevallen zoals in het Technisch Reglement vermeld;
9° in de gevallen zoals in de MIG vermeld;
10° er is niet langer een toegangsgerechtigde of een vervoersnetgebruiker aangeduid;

De toegang wordt enkel opgeschort gedurende de tijd die strikt nodig is om de toestanden zoals vermeld in alinea 1 te regulariseren.

§2. De distributienetbeheerder stelt de netgebruiker zo snel mogelijk in kennis van zijn beslissing. Als er wijzigingen aan de installaties of de aansluiting van de netgebruiker nodig zijn om de toegang tot het net te herstellen, brengt de distributienetbeheerder de netgebruiker hiervan op de hoogte.

§3. Elke opschorting van toegang zoals bedoeld in de §1 gaat gepaard met het tijdelijk buiten dienst stellen van het betrokken toegangspunt.

§4. De kosten voor het opschorten en herstellen van de toegang zijn voor rekening van de netgebruiker of de toegangsgerechtigde, naargelang van het geval, wanneer de opschorting aan één van beide te wijten is, overeenkomstig de geldende tarieven. In de andere gevallen zijn kosten voor rekening van de distributienetbeheerder.

§5. Als de distributienetbeheerder geen toegang krijgt tot de installaties van de netgebruiker op de vermelde datum van opschorting van de toegang als gevolg van de in paragraaf 1 opgesomde situaties, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen om de gaslevering te onderbreken.

§6. Tenzij anders bepaald door de wet- of regelgeving, draagt de netgebruiker de kosten voor het sluiten van de meter en alle eventuele bijkomende maatregelen die de distributienetbeheerder hiertoe moet nemen als er geen spontane toegang wordt verleend.

Indien de netgebruiker onbekend is, worden de in alinea 1 bedoelde kosten gedragen door de eigenaar van de woning of installatie die op het toegangspunt is aangesloten.

Hoofdstuk 4. Toegangsprogramma

Art. 4.31. §1. Als de distributienetbeheerder zulks noodzakelijk acht (afhankelijk van het niveau van het afgenomen vermogen of op basis van andere objectieve en niet-discriminerende criteria), kan hij op bepaalde toegangspunten dagelijks een toegangsprogramma van de toegangsgerechtigde eisen alvorens de toegang tot het distributienet te verlenen.

Het dagelijkse toegangsprogramma betreffende dag “D' wordt uiterlijk op een bepaald tijdstip op de dag 'D-1' neergelegd met inachtneming van een procedure en van transparante en niet-

discriminerende ontvankelijkheidsvoorwaarden die in het toegangscontract zijn vastgelegd. Hij kan ook elk jaar prognoses vanwege de toegangsgerechtigde eisen.

§2. De toegangsgerechtigde dient de distributienetbeheerder zonder verwijl te waarschuwen zodra hij vaststelt dat het werkelijke afname- of injectiepatroon merkbaar afwijkt van het programma of van de bovenvermelde prognoses.

Hoofdstuk 5. Allocatie en reconciliatie

Art. 4.32. Op basis van de geïnjecteerde hoeveelheid energie op het distributienet, de uitgewisselde hoeveelheid gas met andere netten, de gemeten belastingscurves of, bij ontstentenis, de op basis van de verbruiksprofielen berekende belastingcurves voor alle actieve toegangspunten, wordt per geaggregeerd ontvangststation en per elementaire periode het residu berekend. Dit residu wordt, zowel indien positief als indien negatief, naar rata van het niet-gemeten verbruik in de kalendermaand toegekend aan de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren, volgens de in de MIG overeengekomen termijnen, van de allocatieberekening voor de toegangspunten op het distributienet. Deze berekeningen worden maandelijks uitgevoerd op basis van de historiek van het toegangsregister voor de maand die voorafgaat aan de op dat ogenblik bekende maand, op voorwaarde dat alle processen van het toegangsregister door de distributienetbeheerder correct uitgevoerd werden of worden.

Op basis van de resultaten van de allocatie verdeelt de distributienetbeheerder de energie die geleverd werd aan de eindafnemers, per geaggregeerd ontvangststation, over de leveranciers en de vervoersnetgebruikers per elementaire periode.

De allocatieregels zijn in de MIG bepaald.

Art. 4.33. De verdeling van de energie over de toegangsgerechtigden en de vervoersnetgebruikers die door de allocatie beschreven in Art. 4.32 bekomen wordt, moet maandelijks verbeterd worden op basis van de werkelijk gemeten afnames of injecties op de toegangspunten.

De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reconciliatieberekening voor de toegangspunten op het distributienet. De berekeningen van de maand en van de vijftien maanden die eraan voorafgaan, gebeuren maandelijks uiterlijk zes maanden na de maand waarop zij betrekking hebben. De berekeningen gebeuren op basis van de historiek van het toegangsregister van de voorafgaande maanden.

Art. 4.34. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eindreconciliatieberekening voor de toegangspunten op het distributienet. De eindreconciliatie voor een maand M gebeurt, per geaggregeerd ontvangststation, in de maand M + 37. Op dat ogenblik wordt de restterm van de maand M bepaald. Deze restterm (verschil tussen de voor de allocatie geraamde hoeveelheden en de gemeten hoeveelheden) is voor rekening van de distributienetbeheerder wanneer de geraamde hoeveelheden groter zijn dan de gemeten hoeveelheden.

De reconciliatiemodaliteiten zijn in de MIG bepaald.

Art. 4.35. De distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigden dragen bij tot de financiële reconciliatie die het gevolg is van het hierboven beschreven allocatie- en reconciliatieproces.

Art. 4.36. De distributienetbeheerder stelt de toegangsgerechtigde, overeenkomstig de MIG, de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand ter beschikking voor de toegangspunten zonder registratie door teleopname waarop hij energie levert.

Art. 4.37. De distributienetbeheerder stelt de vervoersnetgebruiker, overeenkomstig de MIG, de allocatiegegevens op basis van de elementaire periode van de maand ter beschikking, in geaggregeerde vorm per toegangsgerechtigde en per geaggregeerd ontvangststation, en deelt de vervoersnetbeheerder tegelijk de geaggregeerde gegevens per vervoersnetgebruiker en per geaggregeerd ontvangststation gelijktijdig mee.

Art. 4.38. Overeenkomstig de MIG stelt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde de reconciliatiegegevens ter beschikking voor de toegangspunten zonder registratie door teleopname waarop hij energie levert en die in de loop van die maand werden opgenomen.

Art. 4.39. Een globaal overzicht van de resultaten van de eindreconciliatie van een maand zoals beschreven in Art. 4.34 wordt naar Brugel gestuurd voor het einde van de tweeëntwintigste maand die volgt op de maand in kwestie.

Titel V: Meetcode

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 5.1. Voorliggende Titel beschrijft de rechten en verplichtingen van de distributienetbeheerder en de andere betrokken partijen met betrekking tot enerzijds de terbeschikkingstelling, de plaatsing, het gebruik en het onderhoud van de meetinrichting en anderzijds de meteropname, de nauwkeurigheid, de verwerking en de terbeschikkingstelling van de meetgegevens afkomstig van de meetinrichting.

Art. 5.2. §1. De distributienetbeheerder is eigenaar van de meetinrichtingen.

§2. De distributienetbeheerder ziet toe op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de metingen. Te dien einde is hij als enige gemachtigd om de meters te plaatsen, op afstand te exploiteren, te onderhouden, aan te passen of te vervangen.

De distributienetbeheerder verzamelt, valideert en archiveert de meetgegevens. Hij stelt ze ter beschikking aan de verschillende actoren met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten gebruikt de distributienetbeheerder objectieve en niet-discriminerende criteria.

§3. De betrokken partijen respecteren de vertrouwelijkheid van gegevens en de wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

§4. In geval van tegenstrijdigheid tussen de gegevens gemeten door een inrichting van de netgebruiker of een derde en de gegevens gemeten door de distributienetbeheerder overeenkomstig dit Technisch Reglement, gelden de door de distributienetbeheerder gemeten gegevens. In geval van twijfel over de betrouwbaarheid van de gegevens die door de distributienetbeheerder zijn uitgevoerd, kan netgebruiker vragen om controle zoals voorzien in Art. 5.30.

Art. 5.3. In overeenstemming met de goedgekeurde investeringsplannen mag de distributienetbeheerder projecten opzetten met het oog op de uitrol van meetinrichtingen die op afstand kunnen worden uitgelezen in segmenten van geografische gebieden, activiteiten of netgebruikers, of die beantwoorden aan andere door hem bepaalde kenmerken.

Te dien einde legt hij de nodige technische en administratieve voorschriften vast in overleg met Brugel. Voor zover dat gerechtvaardigd is, mogen deze voorschriften van voorliggend Technisch Reglement afwijken.

In het kader hiervan deelt de distributienetbeheerder de netgebruiker (of de door deze laatste naar behoren gemandateerde persoon) de gegevens mee die in zijn informatiesysteem zitten en wel met een vooraf overeengekomen detailleringsniveau en frequentie.

Art. 5.4. Op elk toegangspunt dat bij een aansluiting op het distributienet hoort, wordt een meting uitgevoerd. Hiertoe wordt een meetinrichting gebruikt.

Art. 5.5. De meetinrichting en gegevens bedoeld in Art. 5.4 zijn bedoeld om:

- de facturering mogelijk te maken van de prestaties van de distributienetbeheerder en van de leveranciers, op basis van de hoeveelheden energie die op elk toegangspunt worden afgenomen van het distributienet;
- desgevallend de in artikel 20trevicies van de Ordonnantie bedoelde partijen toegang te verlenen tot gegevens in overeenstemming met de Gegevenscode;
- een goed beheer van het distributienet te verzekeren.

Art. 5.6. De in Art. 5.5 bedoelde facturatie kan berusten op gegevens voor eventueel gebundelde elementaire periodes. Afhankelijk van het aansluitingstype worden deze gegevens rechtstreeks afgeleid van de meetinrichting of zijn zij het resultaat van toepassing van typeprofielen op deze meetgegevens.

Art. 5.7. Elke netgebruiker kan, in naleving van voorliggend Technisch Reglement, aan de distributienetbeheerder vragen om een individuele meetinrichting voor zijn woning te installeren.

Indien de distributienetbeheerder vaststelt dat een woning niet is uitgerust met meetinrichting, kan hij de betrokken netgebruiker, of in voorkomend geval de verantwoordelijke van het mede-eigendom, voorstellen om op kosten van de netgebruiker, of in voorkomend geval de verantwoordelijke van het mede-eigendom, de installatie van meetinrichting aan te vragen.

Art. 5.8. De meetgegevens voor wat de energie betreft alsook de allocatie- en reconciliatiegegevens, uitgedrukt in kWh, worden door de distributienetbeheerder aan de leveranciers, aan de betrokken vervoersnetgebruikers alsook aan de vervoersnetbeheerder medegedeeld volgens de modaliteiten zoals bepaald in Art. 1.18.

De netgebruiker beschikt over alle rechten van een eigenaar tegenover zijn meetgegevens. Hiertoe biedt de distributienetbeheerder de netgebruiker die erom vraagt, de mogelijkheid om, middels een door Brugel opgestelde procedure, de beschikking te krijgen over de meetgegevens betreffende zijn toegangspunt. De terbeschikkingstelling van deze gegevens blijft beperkt tot de archiveringstermijnen zoals bedoeld in Art. 5.64.

Art. 5.9. §1. De netgebruiker kan de distributienetbeheerder vragen om meetgegevens of andere informatie van de meetinrichting in kwestie (bv. door middel van pulsen) aan hem ter beschikking te stellen voor andere doeleinden dan deze vermeld in Art. 5.5.

De distributienetbeheerder onderzoekt dergelijke vraag op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria. Desgevallend voert hij de nodige werken uit.

§2. Indien met het oog op de in paragraaf 1 bedoelde complementaire meetgegevens de impulsuitgangen van de meter ter beschikking moeten gesteld worden van de netgebruiker, moet de distributienetbeheerder op kosten van de aanvrager binnen de dertig dagen de nodige aanpassingen aan de meter uitvoeren.

Deze termijn kan mits motivatie door de distributienetbeheerder, die met name de verwachte extra termijn vermeldt, verlengd worden.

Art. 5.10. Voor toegangspunten met een aansluitingscapaciteit groter dan 250 m3(n) per uur stelt de distributienetbeheerder ambtshalve, bij de installatie van een nieuwe meetinrichting, de impulsuitgangen ter hoogte van de meetinrichting kosteloos ter beschikking van de netgebruiker, die ze voor zijn eigen toepassingen mag gebruiken.

Indien de toegang tot de installatie onderworpen is aan voorwaarden die de distributienetbeheerder oplegt, worden deze in het aansluitingscontract vastgelegd.

Hoofdstuk 2. Bepalingen betreffende de meetinrichtingen

Afdeling 2. 1. Algemene bepalingen

Art. 5.11. De meetinrichtingen voldoen aan de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften, en met name aan het koninklijk besluit van 15 april 2016 betreffende meetinstrumenten. De omzendbrieven van de Dienst Metrologie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, alsook de voor meetinrichtingen of hun onderdelen geldende normen, zijn van toepassing.

Het moet mogelijk zijn de meters te verzegelen.

Art. 5.12. §1. Een meetinrichting bestaat uit alle uitrustingen die nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden zoals bedoeld in Art. 5.5. Ze kan met name bestaan uit al dan niet geïntegreerde combinaties van:

1° gasmeter;
2° volumeherleidingsapparaat;
3° dataloggers;
4° communicatieapparatuur.

Wanneer de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement alsook de toepasselijke wetgeving voorzien in de integratie, in de meetinrichting, van inrichtingen die een 230V elektrische voeding vereisen, stelt de eigenaar van het gebouw in kwestie dergelijke voeding ter beschikking van de distributienetbeheerder, met naleving van de door deze bepaalde technische specificaties, op de plaats waar de meetinrichting geïnstalleerd zal worden.

§2. De distributienetbeheerder heeft het recht om op eigen kosten alle apparatuur aan de meetinrichting toe te voegen die nuttig is voor de uitvoering van zijn taken.

Art. 5.13. §1. In overeenstemming met artikel 20octiesdecies van de Ordonnantie installeert de distributienetbeheerder een van de volgende meteroplossingen volgens de bepalingen vermeld in paragraaf 2, 3 en 4:

- G.O.L.-meetinrichting,
- ReMI-meetinrichting,
- Klassieke meetinrichting.

§2. G.O.L.-meetinrichting wordt geïnstalleerd:

- op verzoek en op kosten van een netgebruiker; of
- voor elke nieuwe of bestaande aansluiting waarvan het jaarlijks verbruik hoger is dan 10 GWh/jaar; of

- voor elke nieuwe aansluiting met een aansluitingscapaciteit van meer dan 1.000 m3/u; of
- wanneer de metingsdruk groter is dan of gelijk aan 1,7 bar.

Een G.O.L-meetinrichting registreert en deelt dit mee aan de distributienetbeheerder de volgende gegevens per elementaire periode:

- De datum en het tijdstip van de opname;
- De bruto-index in m^3 (Vb);
- De genormaliseerde index in m^3(n) (Vn);
- De gastemperatuur in °C (T);
- De gasdruk in bar (P);
- De omzettingscoëfficiënt van bruto- naar genormaliseerd volume (C).

§3. ReMI-meetinrichting wordt geïnstalleerd:

- Behoudens gevallen waarin een G.O.L.-meter moet worden geïnstalleerd, op verzoek en op kosten van een netgebruiker; of
- voor elke nieuwe aansluiting of elke bestaande aansluiting met een aansluitingscapaciteit van meer dan 100 m3/u en minder dan of gelijk aan 1.000 m3/u en waarvoor het jaarlijkse verbruik niet meer dan 10 GWh bedraagt.

§4. Klassieke meetinrichting wordt geïnstalleerd voor elke nieuwe aansluiting met een aansluitingscapaciteit van minder dan of gelijk aan 100 m3/u.

Het verbruik wordt jaarlijks bepaald door de distributienetbeheerder zonder teleopname van de meterstanden.

Art. 5.14. Indien een aanvraag tot wijziging van de installatie van de netgebruiker een wijziging van het type meetinrichting tot gevolg heeft en in geval van regularisatie van zijn situatie, komen de kosten ten laste van de netgebruiker.

Art. 5.15. De netgebruiker en de distributienetbeheerder mogen in hun installaties en op eigen kosten alle toestellen plaatsen die zij nuttig achten om de nauwkeurigheid van de meter na te gaan.

Een dergelijke controle-installatie kan eigendom zijn van de netgebruiker en moet voldoen aan de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement. Indien de door deze controle-installatie meetafwijkingen aan het licht brengt ten opzichte van de door de meetinrichting gemeten gegevens, zijn de voorschriften van afdeling 2.5. van voorliggende Titel van toepassing.

Art. 5.16. De netgebruiker mag de distributienetbeheerder vragen om bijkomende apparatuur in de meetinrichting van zijn toegangspunt te integreren.

De distributienetbeheerder beoordeelt, op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria overeenkomstig Synergrid-voorschrift G3/03, of de netgebruiker of een derde die apparatuur kan integreren zonder de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het distributienet en de kwaliteit van de basismetingen in het gedrang te brengen.

Bij een positieve beoordeling integreert de distributienetbeheerder deze apparatuur tegen niet-discriminerende voorwaarden en binnen dito termijnen. Deze apparatuur voldoet aan de voorschriften van voorliggend Technisch Reglement.

Bij negatieve beoordeling deelt de distributienetbeheerder zijn met redenen omklede beslissing mee aan de netgebruiker in kwestie.

De kosten komen ten laste van de aanvrager.

Art. 5.17. §1. De distributienetbeheerder stelt de netgebruiker in staat om de meetgegevens die lokaal beschikbaar zijn in de meetinrichting op elk moment te lezen.

In het aansluitingscontract kunnen de voorwaarden voor toegang tot de meetinrichting van een toegangspunt worden vastgelegd.

§2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de meetinrichting zich op een plaats bevindt n niet rechtstreeks voor de netgebruiker toegankelijk is, neemt de netgebruiker contact op met de distributienetbeheerder die hem binnen een redelijke termijn toegang tot de meetinrichting zal verschaffen, overeenkomstig de bepalingen zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van Titel I.

§3. Op verzoek van de netgebruiker kan de distributienetbeheerder de nodige inlichtingen verschaffen voor de interpretatie van de meetgegevens.

Afdeling 2. 2. Plaats van de meetinrichting

Art. 5.18. §1. De meetinrichting wordt, in overeenstemming met de Synergrid-voorschriften en de aanvullende voorschriften van de distributienetbeheerder, in de onmiddellijke omgeving van het toegangspunt geplaatst conform het schema in bijlage II, behalve in bijzondere beperkende omstandigheden die ter goedkeuring aan de distributienetbeheerder voorgelegd moeten worden.

De distributienetbeheerder mag, middels motivatie tegenover de netgebruiker, afwijken van alinea 1.

§2. De netgebruiker, in voorkomend geval, de eigenaar van het betrokken gebouw, en de distributienetbeheerder voeren overleg met elkaar om de meetinrichting te vrijwaren van schokken, trillingen, extreme temperaturen, vochtigheid en in het algemeen van alles wat schade kan berokkenen of storingen kan veroorzaken.

Art. 5.19. Teneinde de meetinrichtingen te groeperen, stelt de eigenaar van het gebouw (of, desgevallend, de vastgoedontwikkelaar in het geval van nieuwbouw) de distributienetbeheerder gratis een lokaal (of deel van een lokaal) ter beschikking dat daartoe geschikt is en dat voldoet aan de eisen van de distributienetbeheerder.

Het in alinea 1 bedoelde lokaal is net en opgeruimd, en ligt zo dicht mogelijk bij de openbare weg, bij voorkeur in de gemeenschappelijke delen van het aangesloten gebouw en in de kelder. Als er geen kelder is, ligt het lokaal op de begane grond (benedenverdieping) of op zijn minst op een gemakkelijk bereikbare plaats.

De meetinrichtingen mogen alleen worden verzonken (ingewerkt) met toestemming van de distributienetbeheerder, en moeten in dat geval op efficiënte wijze worden beschermd. De meters moeten te allen tijde gecontroleerd en uitgelezen kunnen worden en op eenvoudig verzoek moet daartoe toegang verschaft worden voor de distributienetbeheerder.

Afdeling 2. 3. Verzegeling

Art. 5.20. De meetinrichting wordt door de distributienetbeheerder verzegeld.

De zegels mogen enkel door de distributienetbeheerder of met voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de distributienetbeheerder verbroken of verwijderd worden.

Afdeling 2. 4. Nauwkeurigheidsvereisten

Art. 5.21. De minimale nauwkeurigheidsvereisten van de meetinrichting dienen te voldoen aan de geldende reglementering op het moment dat de distributienetbeheerder die plaatst, in het bijzonder het koninklijk besluit betreffende de gasmeters van 20 december 1972.

Op eenvoudig verzoek bezorgt de distributienetbeheerder de netgebruiker de nodige informatie over die reglementering.

Afdeling 2. 5. Tussenkomst bij defecte apparatuur

Art. 5.22. Bij defect van de meetinrichting raamt de distributienetbeheerder de afnames in overeenstemming met Art. 5.67 en volgende.
Bij defect van de meetinrichting en wanneer de aansluiting uitgerust is met de controle-installaties zoals bedoeld in Art. 5.15, vervangen de controlemetingen de hoofdmetingen.

In de in alinea 1 en 2 bedoelde gevallen is Art. 1.11 niet van toepassing.

Art. 5.23. Indien ten gevolge van een storing van de meetinrichting de gasstroom onderbroken wordt, moet de distributienetbeheerder zich houden aan de bepalingen van Art. 3.5.

Art. 5.24. §1. Onverminderd mogelijke bijzondere bepalingen in het aansluitingscontract stelt de distributienetbeheerder alles in het werk om de defecten aan de meetinrichting zo snel mogelijk te verhelpen, mits hem toegang wordt verleend, en ten laatste binnen een termijn van zeven dagen.

Deze termijn gaat in vanaf het ogenblik dat de distributienetbeheerder in kennis is gesteld van het defect of zich zelf bewust wordt van het defect. In overleg met de netgebruiker kan deze termijn verlengd worden.

§2. In de mate van het mogelijke worden dezelfde termijnen gehanteerd in geval van een defect bij een dataoverdracht.

§3. Indien het defect niet binnen de in paragraaf 1 bedoelde termijnen verholpen kan worden, neemt de distributienetbeheerder alle noodzakelijke maatregelen om het verlies van meetgegevens te

beperken. De distributienetbeheerder stelt bovendien de dienstverleners en de netgebruiker in kennis indien het defect betrekking heeft op een toegangspunt zoals bedoeld in paragraaf 1.

Art. 5.25. Een fout in een meetgegeven wordt als significant beschouwd, indien deze groter is dan hetgeen is toegestaan krachtens de nauwkeurigheidsvereisten zoals voorgeschreven door de wetgeving bedoeld in Art. 5.21.

Art. 5.26. §1. Elke netgebruiker moet controleren of de meetgegevens waarop de factuur gebaseerd is, overeenstemmen met zijn verbruik.

Indien hij een duidelijke fout vermoedt, stelt de netgebruiker zijn toegangsgerechtigde daarvan schriftelijk in kennis (per post, e-mail of een ander door de toegangsgerechtigde georganiseerd traceerbaar communicatiemiddel dat de netgebruiker in staat stelt het bewijs van zijn aanvraag te bewaren).

§2. Elke toegangsgerechtigde die door een netgebruiker in kennis gesteld werd van of zelf een duidelijke fout in de meetgegevens vermoedt, stelt de distributienetbeheerder hiervan onmiddellijk op eigen initiatief in kennis via de hiertoe voorziene marktprocessen.

§3. De distributienetbeheerder analyseert en corrigeert desgevallend de meetgegevens in overeenstemming met afdeling 3.7 van deze Titel.

§4. De distributienetbeheerder analyseert de situatie en neemt de nodige maatregelen. Als een metercontrole vereist is, zijn de bepalingen van Art. 5.30 van toepassing.

Art. 5.27. Wanneer de distributienetbeheerder een meetinrichting vervangt omdat ze verouderd of defect is, wordt de nieuwe meetinrichting geïnstalleerd, rekening houdend met de verbruiksgegevens van de netgebruiker, overeenkomstig Art. 5.36.

In de alinea 1 bedoelde gevallen draagt de netgebruiker de meerkost indien hij een meter van het G.O.L.-type wenst te behouden maar niet valt binnen de gevallen bedoeld in Art. 5.13, §2.

Afdeling 2. 6. Onderhoud en inspecties

Art. 5.28. De distributienetbeheerder plaatst en onderhoudt de meetinrichtingen volgens de door hem bepaalde technische en organisatorische voorwaarden. De distributienetbeheerder stelt alles in het werk om te zorgen dat ze tijdens hun volledige gebruikscyclus in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde reglementering en voldoen aan de eisen die voorliggend Technisch Reglement vastlegt.

Art. 5.29. De distributienetbeheerder moet toegang hebben tot de meetinrichtingen, overeenkomstig Art. 1.42 tot Art. 1.45, en tot de eventuele controle-installaties om te kunnen controleren of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van voorliggend Technisch Reglement alsook met de geldende wetgeving en normen.

Een netgebruiker mag de distributienetbeheerder vragen de integriteit van de meetinrichting(en) in zijn gebouw na te zien. Als uit het nazicht blijkt dat de meetinrichting conform is, komen de kosten ten

laste van de aanvrager volgens de geldende tarieven. Zo niet komen ze ten laste van de distributienetbeheerder.

Art. 5.30. §1. Wanneer de betrokken netgebruiker of toegangsgerechtigde vraagt om nazicht van de meetinrichting, plant de distributienetbeheerder dit nazicht zo snel mogelijk. Desgevallend wordt de netgebruiker uitgenodigd om zijn eigen meetinrichting tegelijkertijd op eigen kosten te laten controleren.

§2. Als er een vermoeden is van een significante fout zoals beschreven in Art. 5.25, zal de distributienetbeheerder een ijking uitvoeren. Als de fout wordt bevestigd, neemt de distributienetbeheerder de nodige maatregelen.

Als een significante fout wordt vastgesteld, draagt de distributienetbeheerder de uit hoofde van deze paragraaf gemaakte kosten. Anders worden de kosten gedragen door de aanvrager, in overeenstemming met het toepasselijke tarief waaraan door de distributienetbeheerder wordt herinnerd.

Art. 5.31. Als na nazicht van de meetinrichting zoals beschreven in Art. 5.30 blijkt dat de meetinrichting moet worden vervangen, vervangt de distributienetbeheerder de defecte meetinrichting zo snel mogelijk en uiterlijk binnen tien dagen door gelijkaardige apparatuur, naargelang van het geval. Deze termijn mag, mits dat gemotiveerd wordt, door de distributienetbeheerder worden verlengd.

Als een netgebruiker afwezig is wanneer de meetinrichting aangesloten op zijn toegangspunt wordt vervangen en dat toegangspunt is uitgerust met een klassieke meetinrichting, zal de distributienetbeheerder een leesbare, gedateerde foto nemen van de meterstanden op de datum van vervanging en kan deze daarvan gebruikmaken in het geval van betwisting van de meterstanden.

Afdeling 2. 7. Administratief beheer van de technische gegevens van de meetinrichtingen

Art. 5.32. §1. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het bijwerken en het archiveren van de gegevens die vereist zijn voor een goed beheer van de meetinrichtingen en voor de van toepassing zijnde wettelijke controles, zoals onder meer deze betreffende fabrikant, type, serienummer, bouwjaar en controle- en ijktijdstippen. Op vraag van de toegangsgerechtigde en voor de doeleinden beoogd in Art. 5.5 mag hij de gegevens meedelen aan de toegangsgerechtigde van de netgebruiker.

Tenzij een andere termijn door specifieke wetgeving voorgeschreven wordt, bedraagt de maximale archiveringstermijn voor de technische gegevens van de meetinrichtingen, 10 jaar, ook na verwijdering.

§2. Wijzigingen aan meetinrichtingen bij een netgebruiker door de distributienetbeheerder, voor zover zij een invloed hebben op de meetgegevens, worden door de distributienetbeheerder binnen de tien dagen meegedeeld aan de toegangsgerechtigde van de betrokken netgebruiker.

Afdeling 2. 8. IJking

Art. 5.33. De distributienetbeheerder waarborgt dat de onderdelen van de meetinrichting vóór de eerste indienststelling geijkt zijn volgens de geldende nationale en internationale normen.

De distributienetbeheerder legt het ijkprogramma en het tijdschema voor de ijking vast volgens de geldende nationale en internationale normen.

De onderdelen van de meetinrichting worden geijkt door een hiervoor erkende instelling of dienst. De distributienetbeheerder bewaart het bewijs dat de ijking is uitgevoerd.

Hoofdstuk 3. Bepalingen betreffende de meetgegevens

Afdeling 3.1 Uitlezing en verzameling van de gegevens

Art. 5.34. De distributienetbeheerder verzamelt of leest de correcte meetgegevens in overeenstemming met de in deze afdeling beschreven verplichtingen.

Als een uitlezing of verzameling niet kan worden uitgevoerd, raamt de distributienetbeheerder de afname- en/of injectiegegevens in overeenstemming met Art. 5.67.

Art. 5.35. §1. De distributienetbeheerder is verantwoordelijk voor het uitlezen en verzamelen van de gegevens van elke netgebruiker op zijn distributienet.

§2. De distributienetbeheerder stelt de nodige middelen ter beschikking om meterstanden op te nemen of te verzamelen:

- ten minste één keer per jaar voor minstens 90% van de toegangspunten met klassieke meetinrichtingen. Deze doelstelling omvat meterstanden die zijn verzameld naar aanleiding van communicatie van de netgebruiker;
- ten minste één keer per maand, met een gemiddeld uitleespercentage van 95%, voor ReMI-meetinrichtingen;
- ten minste één keer per uur, met een gemiddeld uitleespercentage van 98%, voor G.O.L.-meetinrichtingen.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de individuele rechten van de netgebruikers.

§3. De doelstellingen vermeld in paragraaf 1 zijn niet van toepassing in geval van een externe oorzaak waarover de distributienetbeheerder geen controle heeft, met inbegrip van een panne in de telecommunicatiediensten.

Art. 5.36. §1. De hoeveelheid afgenomen of, desgevallend, geïnjecteerde energie wordt vastgesteld door de distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder berekent dit volume minstens eenmaal in een periode van twaalf maanden en in de in Art. 5.42 en in de MIG vastgelegde gevallen (inzonderheid bij elke wissel van toegangsgerechtigde of netgebruiker).

§2. Het verbruik wordt, aan de hand van een vroegere meterstand, op één van de volgende manieren bepaald:

1° voor klassieke meetinrichtingen op basis van meterstanden die fysiek worden opgenomen door de distributienetbeheerder;
2° voor ReMI-meetinrichtingen op basis van meterstanden die fysiek of op afstand worden opgenomen door de distributienetbeheerder;
3° voor G.O.L-meetinrichtingen op basis van uurgegevens die die op afstand worden opgenomen door de distributienetbeheerder;
4° op basis van een meterstand die door de netgebruiker aan de distributienetbeheerder wordt meegedeeld, wanneer de distributienetbeheerder de meterstand niet rechtstreeks heeft kunnen opnemen;
5° op basis van een meterstand die door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder wordt meegedeeld, wanneer de distributienetbeheerder de meterstand niet rechtstreeks heeft kunnen opnemen;
6° op basis van een schatting, in overeenstemming met Art. 5.66, in de volgende gevallen:
   - Wanneer geen meterstand meegedeeld wordt binnen de termijn beoogd in Art. 5.42, paragraaf 3;
   - in de gevallen zoals in de MIG vermeld;
   - indien de meterstand beoogd in punt 1° tot 3° niet betrouwbaar lijkt;
   - bij een volledig of gedeeltelijk vastlopen van de meetinrichting.

De distributienetbeheerder deelt de toegangsgerechtigde het bepaalde verbruik en de bijbehorende meterstand mee.

Bij gebrek aan betwisting binnen de in voorliggend Technisch Reglement vastgelegde termijnen zijn het bepaalde verbruik en de bijbehorende meterstand definitief bindend voor de netgebruiker en diens toegangsgerechtigde.

Onderafdeling 3.1.1. Specifieke bepalingen voor het uitlezen en verzamelen van gegevens van een G.O.L.-meter

Art. 5.37. Voor G.O.L-meetinrichtingen verzamelt de distributienetbeheerder de meetgegevens elk uur via telelezing.

Art. 5.38. Om de meetgegevens van G.O.L-meetinrichtingen op afstand te kunnen opnemen, zorgt de distributienetbeheerder ervoor dat de meest geschikte telecommunicatieverbinding wordt opgezet, op basis van technische en economische criteria.

Onderafdeling 3.1.2. Specifieke bepalingen voor het uitlezen en verzamelen van gegevens van een ReMI-meetinrichting

Art. 5.39. De distributienetbeheerder verzamelt de meetgegevens fysiek of op afstand.

Art. 5.40. Voor aansluitingen met een aansluitingscapaciteit van meer dan 65 m³/u worden de kosten betreffende de meetprestaties gefactureerd, ongeacht de meetinrichting, op basis van dezelfde tarieven als de geïnstalleerde meetinrichtingen overeenkomstig Art. 5.13.

Onderafdeling 3.1.3. Specifieke bepalingen voor het uitlezen en verzamelen van gegevens van een klassieke meetinrichting

Art. 5.41. De netgebruiker geeft de distributienetbeheerder toegang tot de meetinrichting om de meterstanden fysiek op te nemen.

Art. 5.42. §1. Onverminderd artikel 20vincies van de Ordonnantie worden bij klassieke meters de meterstanden met betrekking tot de afname en, desgevallend, de injectie ten minste één keer per periode van twaalf maanden door de distributienetbeheerder geregistreerd, en met name:

- bij elke verandering van toegangsgerechtigde om 06:00 uur op de dag van de verandering;
- bij elke verandering van netgebruiker;
- bij de indienststelling van een dienstverleningspunt en/of het activeren van een toegangspunt;
- bij het buiten dienst stellen van een dienstverleningspunt en/of een toegangspunt;
- bij aanpassing of vernieuwing van de aansluiting;
- bij aanpassing of vervanging van de meetinrichting;
- op verzoek van de toegangsgerechtigde;
- op verzoek van een netgebruiker.

De meetgegevens op basis van deze meteropname worden door de distributienetbeheerder doorgegeven aan de toegangsgerechtigde.

§2. De distributienetbeheerder bepaalt per toegangspunt de maand waarin de opname wordt uitgevoerd. Deze informatie wordt vermeld op de website van de distributienetbeheerder. De meterstanden worden opgenomen tijdens een periode die begint tien dagen voor het begin van de maand, bepaald door de distributienetbeheerder, en eindigt tien dagen na het einde van de maand.
Het verbruik van de netgebruiker wordt bepaald aan de hand van een meteropname die de distributienetbeheerder ten minste één keer per periode van twaalf maanden uitvoert of, bij gebreke daarvan, door mededeling van de meterstand door de netgebruiker of aan de hand van een schatting van de distributienetbeheerder.

§3. Als de distributienetbeheerder op het moment van de jaarlijkse meteropname geen toegang heeft tot de meetinrichting en het toegangspunt actief is, stuurt de distributienetbeheerder een brief, een e-mail of een sms waarin hij de netgebruiker vraagt om de meterstanden mee te delen binnen de door de distributienetbeheerder bepaalde termijn. In de brief, e-mail of sms staat dat indien de meterstand niet binnen deze termijn wordt meegedeeld, de afnamegegevens zullen worden geraamd.

De netgebruiker deelt zijn meterstand(en) binnen de vereiste termijn en onder de vereiste voorwaarden mee via de website van de distributienetbeheerder of, indien dit niet mogelijk is, telefonisch, waarbij hij zich ervan vergewist dat de meegedeelde meterstanden correct zijn.

§4. Wanneer de distributienetbeheerder de afnamegegevens voor twee opeenvolgende jaren heeft geraamd en geen toegang heeft tot de meetinrichting op het tijdstip van de periodieke meteropneming, en het toegangspunt dat verbonden is met deze meetinrichting actief is, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker ervan in kennis dat hij riskeert dat de meterstanden voor een derde opeenvolgende keer worden geraamd. Dit gebeurt door middel van een bericht bij afwezigheid,

per brief, via een telefoongesprek of -bericht of enige andere door de distributienetbeheerder geschikt geachte wijze. De distributienetbeheerder waarschuwt de netgebruiker voor het risico en de mogelijke gevolgen als de schatting aanzienlijk afwijkt van de werkelijke afname. Hij geeft de netgebruiker de mogelijkheid om in onderling overleg zo snel mogelijk een afspraak te maken voor het opnemen van de meter.

Wanneer de distributienetbeheerder drie opeenvolgende keren een schatting heeft gemaakt van de afnamegegevens en geen toegang heeft tot de meetinrichting conform Art. 1.422 en deze actief is, handelt hij in overeenstemming met alinea 1 en voert hij aanvullende specifieke acties uit.

De distributienetbeheerder bewaart het bewijs van de overeenkomstig alinea 1 en 2 genomen maatregelen.

§5. Als een toegangsgerechtigde op de hoogte is van de meterstand van een van zijn klanten, geeft hij deze informatie door aan de distributienetbeheerder.

§6. Op verzoek van de netgebruiker via zijn toegangsgerechtigde neemt de distributienetbeheerder een bijkomende fysieke meterstand op. De kosten voor deze bijkomende meteropname zijn voor rekening van de netgebruiker, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

§7. Indien deze plaatsvinden in de opnameperiode, kunnen de opgenomen meterstanden in de in de MIG vastgelegde gevallen dienen als opname bedoeld bij paragraaf 1.

§8. Indien de distributienetbeheerder beschikt over een digitale foto waaruit de referenties alsook de meterstanden op het ogenblik van activering of deactivering blijken, heeft de foto bewijskracht om het verbruik te berekenen dat aan het betrokken toegangspunt wordt toegewezen.

§9. Voor toegangspunten van nieuwe aansluitingen of aansluitingen die worden aangepast, wordt het jaarverbruik geschat.

Afdeling 3.2 Types metingen en communicatie naar de markt

Art. 5.43. Bij een verandering van toegangsgerechtigde deelt de distributienetbeheerder, overeenkomstig de MIG, de nieuwe toegangsgerechtigde de gegevens mee over de profielcategorie, het standaard jaar- of maandverbruik, de samenstelling van de meetinstallatie en de identificatienummers van de meter(s).

Art. 5.44. §1. Wanneer een netgebruiker verandert van toegangsgerechtigde, worden de beschikbare historische verbruiksgegevens op maand- of jaarbasis gratis ter beschikking gesteld van de nieuwe toegangsgerechtigde.

§2. De distributienetbeheerder bezorgt de nieuwe toegangsgerechtigde, binnen de tien dagen na de datum van de effectieve verandering van toegangsgerechtigde:

- de maandelijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de netgebruikers met registratie via teleopname of maandelijkse meteropname;
- de jaarlijkse verbruiksgegevens van de laatste drie jaar voor de netgebruikers met jaarlijkse meteropname. Deze gegevens worden overgemaakt op voorwaarde dat de netgebruiker tijdens de referentieperiode actief geweest is op hetzelfde toegangspunt en op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn.

De inhoud en de samenstelling van dit bericht staat beschreven in de MIG.

Onderafdeling 3.2.1. Specifieke bepalingen voor G.O.L.-meetinrichtingen

Art. 5.45. De gemeten belastingscurve wordt geregistreerd op basis van meetperiodes die overeenstemmen met de elementaire periode zoals bepaald in Art. 1.4.

Art. 5.46. De distributienetbeheerder stelt de toegangsgerechtigde en de vervoersnetbeheerder zo vlug mogelijk en ten laatste binnen het uur volgend op het uur van afname de niet gevalideerde meetgegevens van het betrokken uur, per toegangspunt ter beschikking voor de toegangspunten waarop hij energie levert en die voorzien zijn van een G.O.L-meetinrichting.

De distributienetbeheerder stelt de toegangsgerechtigde maandelijks ten laatste op de vijftiende dag van de volgende maand de gevalideerde meetgegevens op uurbasis ter beschikking voor alle toegangspunten, en deelt de gegevens gelijktijdig mee aan de vervoersnetbeheerder.

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures vermeld in artikel 5.59 en volgende, worden geïdentificeerd via een herkenningsvlag.

Art. 5.47. Voor alle toegangspunten waar de meetinrichting een G.O.L-meetinrichting is, worden de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het distributienet maandelijks gefactureerd op basis van de gemeten belastingscurve.

Art. 5.48. De distributienetbeheerder stelt de vervoersnetgebruiker zo vlug mogelijk en ten laatste binnen het uur volgend op het uur van afname, de niet gevalideerde meetgegevens ter beschikking van het betrokken uur in geaggregeerde vorm per toegangsgerechtigde en per geaggregeerd ontvangststation.

De distributienetbeheerder stelt maandelijks, ten laatste op de vijftiende dag van de volgende maand, de gevalideerde meetgegevens in geaggregeerde vorm per toegangsgerechtigde en per geaggregeerd ontvangststation ter beschikking van de vervoersnetgebruiker.

Onderafdeling 3.2.2. Specifieke bepalingen voor ReMI-meetinrichtingen

Art. 5.49. Voor alle toegangspunten waar de meetinrichting een ReMI-meetinrichting is, worden de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het distributienet maandelijks gefactureerd op basis van de opgenomen meterstanden.

Art. 5.50. De distributienetbeheerder stelt de gevalideerde maandelijkse meetgegevens voor zijn toegangspunten ter beschikking van de toegangsgerechtigde. De meetgegevens worden binnen de in de MIG vastgestelde termijnen en uiterlijk de tiende dag van de volgende maand meegedeeld aan de toegangsgerechtigde.

De distributienetbeheerder vermeldt de datum van de meteropname.

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures vermeld in Art. 5.66 en volgende, worden geïdentificeerd via een herkenningsvlag.

Onderafdeling 3.2.3. Specifieke bepalingen voor klassieke meetinrichtingen

Art. 5.51. Voor elk toegangspunt met een klassieke meetinrichting worden de kosten voor de toegang tot en het gebruik van het distributienet op jaarbasis aan de toegangsgerechtigden gefactureerd, met maandelijkse voorschotten.

Art. 5.52. De distributienetbeheerder stelt de gevalideerde jaarlijkse meetgegevens voor zijn toegangspunten ter beschikking van de toegangsgerechtigde. Deze gegevens moeten voor alle toegangspunten ten laatste op de vijftiende dag na de meteropname meegedeeld worden.

De distributienetbeheerder vermeldt de datum van de meteropname.

Indien bij het valideren van de meetgegevens blijkt dat een fysische meteropname vereist is, gelden de vermelde termijnen vanaf de dag van deze bijkomende meteropname.

Gevalideerde meetgegevens die geschat werden op basis van de procedures vermeld in Art. 5.67 en volgende, worden geïdentificeerd via een herkenningsvlag.

Afdeling 3. 3. Verwerking van de gegevens

Art. 5.53. Uitgaande onder meer van de gegevens die door de vervoersnetbeheerder overgemaakt worden, bepaalt de distributienetbeheerder de omzetting van de hoeveelheid gas in energie (kWh), dit met de nauwkeurigheidsgraad die door de geldende regelgeving voorgeschreven wordt. Niet gevalideerde meetgegevens worden bepaald op basis van de voorlopige waarde van de energie-inhoud per volume-eenheid.

Art. 5.54. Binnen de limieten zoals bepaald in afdeling 3.5. registreert en bewaart de distributienetbeheerder de gegevens zoals bedoeld in Art. 5.13, paragraaf 1 in elektronische vorm.

Voor de toegangspunten zonder registratie door teleopname slaat de distributienetbeheerder die gegevens op, die hem in staat stellen om het verbruiksprofiel te herberekenen.

Aan de in alinea 1 bedoelde gegevens koppelt de distributienetbeheerder de volgende gegevens:

1° de identificatie van het toegangspunt;
2° de locatie van de meetinrichting;
3° de identificatie van de toegangsgerechtigde en van de vervoersnetgebruiker.

De gegevens worden zodanig verwerkt dat de nauwkeurigheid ervan niet wordt beïnvloed.

Art. 5.55. Indien de datum van de meteropname niet samenvalt met de datum waarop de meterstand door de toegangsgerechtigde gekend moet zijn met het oog op de facturatie, zal de

distributienetbeheerder deze meterstand vaststellen op basis van de schattingsprincipes beschreven in Art. 5.66. De schatting kan worden bijgewerkt op basis van de beschikbaar gestelde meterstanden.

Art. 5.56. §1. De distributienetbeheerder wijst een gebruiksprofiel toe aan elk toegangspunt dat uitgerust is met een klassieke meetinrichting. Er worden gebruiksprofielen gebruikt voor de allocatie, de reconciliatie en/of de facturering voor een toegangspunt.

Gebruiksprofielen wijzen een fractie van de jaarlijkse belasting toe voor elke elementaire periode op basis van statistische gegevens en/of werkelijke stromen op het net.

§2. Er kunnen drie soorten gebruiksprofielen worden berekend:

1° Reëel belastingsprofiel (RLP)
2° Synthetisch productieprofiel (SPP)
3° Synthetisch belastingsprofiel (SLP)

Het toepasselijke profiel wordt bepaald op basis van objectieve criteria zoals de toepasselijke tariefperiodes, de aan- of afwezigheid van gedecentraliseerde productie op het toegangspunt, het type netgebruiker, het aansluitingsvermogen en de historische verbruiksgegevens.

Art. 5.57. De wijze waarop de gebruiksprofielen moeten worden toegepast om de berekende belastingcurves te verkrijgen, wordt beschreven in de gebruikershandleiding die door Synergrid is opgesteld.

De gebruiksprofielen kunnen jaarlijks worden aangepast op basis van een studie van de werkelijk gemeten verbruiksprofielen of op basis van residuen die zijn vastgesteld tijdens de allocatie.

De gebruiksprofielen worden aan Brugel doorgegeven.

Art. 5.58. Als er een tariefwijziging is tijdens de periode tussen twee meteropnames, segmenteert de distributienetbeheerder de factureringsgegevens met behulp van de gegevens vermeld in Art. 5.56 voor elk van de subperiodes.

Afdeling 3. 4. Meetgegevens niet beschikbaar of onbetrouwbaar

Art. 5.59. Indien de distributienetbeheerder niet over de werkelijke meetgegevens kan beschikken of als de beschikbare resultaten onbetrouwbaar of foutief zijn, dan worden de betrokken meetgegevens in het validatieproces vervangen door waarden die worden geraamd op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria in overeenstemming met de schattingsprocedures zoals bedoeld in afdeling 3.6.

Bij betwisting betekent het feit dat de vervangende waarden zoals beoogd in alinea 1 van de eerdere opnamen en/of schattingen afwijken, niet dat deze waarden foutief zijn.

Wanneer zij slaan op een meetinrichting die een rol speelt in de berekening voor het toekennen van groenestroomcertificaten, moet de distributienetbeheerder deze waarden aan de netgebruiker en aan Brugel overmaken en verantwoorden.

Art. 5.60. Na toepassing van het bepaalde in Art. 5.59 kan de distributienetbeheerder op de meetgegevens elke vorm van objectieve en niet-discriminerende bijkomende controle toepassen. De resultaten van deze bijkomende controle worden meegedeeld aan de netgebruiker; hierna worden de meetgegevens geacht gevalideerd te zijn, onverminderd een eventuele betwisting door de netgebruiker.

Art. 5.61. De distributienetbeheerder moet op vraag van de netgebruiker elke wijziging kunnen motiveren die in de gegevens wordt aangebracht overeenkomstig Art. 5.59.

Art. 5.62. Een netgebruiker of zijn toegangsgerechtigde kan een bijkomende meteropname ter plaatse aanvragen bij de distributienetbeheerder, indien hij van oordeel is dat de ter beschikking gestelde meetgegevens foutief zijn.

Indien uit de bijkomende opname blijkt dat de eerder overgemaakte meetgegevens foutief waren, zijn de kosten voor rekening van de distributienetbeheerder. In het andere geval zijn de kosten voor rekening van de aanvrager.

Afdeling 3. 5. Opslag, archivering en beveiliging van de gegevens

Art. 5.63. De distributienetbeheerder bewaart zowel alle niet-verwerkte meetgegevens als de eventueel aangepaste meetgegevens op een niet vluchtige informatiedrager volgens de door de distributienetbeheerder bepaalde modaliteiten.

Art. 5.64. De distributienetbeheerder archiveert de in Art. 5.63 vermelde gegevens gedurende een periode van vijf jaar.

Voor de archivering selecteert de distributienetbeheerder de relevante meetgegevens afkomstig van op afstand uitleesbare meetinrichtingen, in de mate waarin de technische en economische omstandigheden dit toelaten.

Art. 5.65. Voor het centraliseren van de meetgegevens gebruikt de distributienetbeheerder zijn eigen personeel of doet hij een beroep op derden, waarbij hij de Ordonnantie naleeft.

Afdeling 3. 6. Schatting

Art. 5.66. Overeenkomstig Art. 5.67 en volgende schat de distributienetbeheerder de hoeveelheden gas die aan het net worden onttrokken wanneer hij geen werkelijke, volledige en correcte gegevens kan verkrijgen van de meters die hij beheert, met name in de volgende gevallen:

- nadat de distributienetbeheerder geen toegang heeft kunnen krijgen tot de meters en de distributienetgebruiker niet heeft geantwoord op het verzoek van de distributienetbeheerder;

- als de door de netgebruiker of zijn toegangsgerechtigde uitgelezen of doorgegeven meetgegevens onbetrouwbaar of foutief lijken te zijn;
- wanneer de meetgegevens van de dienstverleningspunten verkeerd zijn verwerkt door de distributienetbeheerder;
- wanneer de distributienetbeheerder een defect in de meting van de meetinrichting vaststelt zonder dat er inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meetinrichting;
- wanneer is vastgesteld dat een netgebruiker illegaal gas van het net heeft afgenomen en dat deze afname niet geheel of gedeeltelijk door de meetinrichting is geregistreerd. In dit geval zijn de bepalingen van Art. 1.11 en volgende van toepassing;
- in specifieke gevallen na rechtvaardiging door de distributienetbeheerder en goedkeuring door Brugel.

Art. 5.67. §1. In de gevallen vermeld in Art. 5.66 worden, met uitzondering van het vijfde streepje, de meetgegevens die de afname meten, geraamd door de distributienetbeheerder op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

Om dit te doen, gaat de distributienetbeheerder te werk volgens de volgende prioriteitsvolgorde.

1° Niet-geraamde historische metingen van de netgebruiker voor het dienstverleningspunt, voor de meest recente als relevant beschouwde periode.
2° Niet-geraamde historische metingen voor het dienstverleningspunt, voor de meest recente als relevant beschouwde periode,
3° Bij ontstentenis, op basis van de typische gemiddelde afname van een netgebruiker met hetzelfde profiel.

Als de schatting wordt uitgevoerd na vaststelling van een defect in de meetinrichting zonder dat een inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meter, worden de gegevens geschat op basis van een relevante historische periode die niet door het defect is beïnvloed of, desgevallend, op basis van een of meer metingen die gedurende een relevante periode zijn verricht nadat de storing is verholpen.

Op basis van deze elementen wordt rekening gehouden met andere parameters zoals weersfactoren om de geraamde afname voor de periode in kwestie te bepalen.

§2. De distributienetbeheerder publiceert op zijn website, na goedkeuring door Brugel, een voorschrift dat de algemene regels beschrijft voor de validering, schatting en rechtzetting van meetgegevens.

§3. De distributienetbeheerder mag op eigen initiatief, in overeenstemming met Art. 5.70, eerder geraamde meterstanden of belastingscurves enkel rechtzetten als de distributienetbeheerder van mening is dat de geraamde meterstanden of belastingscurves niet relevant zijn in het licht van de beschikbare informatie.

§4. Als de schatting door de netgebruiker wordt betwist, houdt de distributienetbeheerder rekening met de door de netgebruiker verstrekte relevante informatie. De distributienetbeheerder motiveert zijn beslissing en corrigeert desgevallend de meetgegevens in overeenstemming met Art. 5.70.

§5. Dit artikel is niet van toepassing als een inbreuk is gepleegd op de integriteit van de meetinrichting. In dit geval zijn Art. 1.11 en volgende van toepassing.

Art. 5.68. Voor deze situaties van foutieve meting, wanneer de meterweergave nog functioneel is, past de distributienetbeheerder op het moment van de regularisatie niet de meterstanden aan, maar het afname- / injectievolume binnen de voor de rechtzetting toegelaten termijnen in overeenstemming met Art. 5.70. Op die manier houdt de distributienetbeheerder een historiek bij van de meterstanden die werkelijk op de defecte meter werden weergegeven.

Afdeling 3. 7. Rechtzettingen

Art. 5.69. De distributienetbeheerder voorziet, in overleg met de toegangsgerechtigden, in procedures voor de behandeling van verzoeken om rechtzetting en gemeenschappelijke voorwaarden voor de rechtzetting van meetgegevens. Deze procedures en voorwaarden wordt vastgelegd in de MIG.
Er is geen waarborg dat de niet-gevalideerde verbruiksgegevens volledig en correct zijn. Eventueel nadeel als gevolg van het gebruik van niet-gevalideerde gegevens die door de toegangsgerechtigde of de netgebruiker zijn meegedeeld, is ten laste van de toegangsgerechtigde. De gegevens die door de distributienetbeheerder worden meegedeeld, worden geacht gevalideerd te zijn tenzij anders vermeld bij het doorsturen van de gegevens of tenzij anders bepaald in de voorschriften van het Technisch Reglement. De distributienetbeheerder neemt alle nodige maatregelen waarover hij beschikt om ervoor te zorgen dat de meetgegevens volledig en nauwkeurig zijn.

Art. 5.70. §1. Dit artikel is niet van toepassing op afnames die niet door een toegangsgerechtigde zijn gefactureerd.

§2. Het is een netgebruiker toegestaan de door hemzelf of zijn toegangsgerechtigde door meteropname of schatting vastgestelde of meegedeelde meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturering bij zijn toegangsgerechtigde te betwisten binnen een termijn van ten hoogste twee jaar die ingaat op de datum van de schatting, te rekenen vanaf tien dagen na de datum waarop de factuur door de toegangsgerechtigde naar de netgebruiker werd gestuurd. Deze betwisting mag de in paragraaf 3 en 4 bedoelde jaarlijkse periodes niet overschrijden, onder de in de paragraaf 3 en 4 bepaalde voorwaarden.

De distributienetbeheerder corrigeert de meetgegevens binnen een termijn van één jaar vanaf het moment dat de noodzaak van rechtzetting is vastgesteld en de distributienetbeheerder over alle nodige informatie beschikt.

§3. Onverminderd paragraaf 4, zal elke rechtzetting van meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturering betrekking hebben op maximaal de laatste twee periodes van een jaar. Om deze twee periodes van een jaar te bepalen, neemt de distributienetbeheerder de laatste periodieke meteropname en gaat hij terug naar de periodieke meteropname van twee jaar eerder. In de door de MIG vastgelegde gevallen wordt met een periodieke opname gelijkgesteld, een opname in het kader van een MIG-scenario (inzonderheid een verandering van toegangsgerechtigde of netgebruiker). Als er geen meting is, schat de distributienetbeheerder de index twee jaar voor de laatste periodieke meting.

§4. De distributienetbeheerder mag de meetgegevens en de eruit voortvloeiende facturering over vijf periodes van een jaar rechtzetten in het geval bedoeld in Art. 5.71 en in de volgende gevallen:

1° wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
- de netgebruiker heeft zich niet gehouden aan Art. 5.26, Art. 5.41 of Art. 5.42 en
- de meetgegevens die in aanmerking worden genomen voor de voor rechtzetting in aanmerking komende facturering zijn in het voordeel zijn van de netgebruiker in vergelijking met de werkelijke gegevens, en
- de distributienetbeheerder heeft niet herhaaldelijk nagelaten zijn verplichtingen bedoeld in Art. 5.34 na te komen.

2° wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan:
- de distributienetbeheerder heeft zich niet gehouden aan Art. 5.34, en de meetgegevens die in aanmerking worden genomen voor de voor rechtzetting in aanmerking komende facturering zijn in het nadeel van de netgebruiker in vergelijking met de werkelijke gegevens, en
- de netgebruiker heeft niet meer dan drie opeenvolgende jaren nagelaten zijn verplichtingen onder Art. 5.26, Art. 5.41 of Art. 5.42 na te komen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt de distributienetbeheerder geacht herhaaldelijk de in Art. 5.34 bedoelde verplichtingen niet te zijn nagekomen wanneer hij gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren de in Art. 5.34 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen zonder door de netgebruiker te zijn misleid.

§5. Als het recht te zetten volume een schatting betreft die niet consistent, verdeelt de distributienetbeheerder het rechtgezette volume zodanig dat het de werkelijkheid voor de geschatte periodes benadert. Deze verdeling is beperkt tot de periode die geldt voor de rechtzetting, zoals vermeld in paragraaf 3 of 4. De betreffende meterstanden worden rechtgezet.

Art. 5.71. Voorliggend artikel is van toepassing wanneer, als gevolg van een fysieke verwisseling van meerdere meetinrichtingen of een administratieve verwisseling van meerdere leveringscontracten, een netgebruiker wordt gefactureerd op basis van de meetgegevens van een andere netgebruiker en omgekeerd. In deze specifieke situaties zijn de totale volumes die de distributienetbeheerder voor de betrokken installaties aan toegangsgerechtigden toewijst correct, alleen de toewijzing aan de netgebruikers is onjuist.

In geval van een administratieve verwisseling regelen de toegangsgerechtigden de situatie met behulp van de marktmodules die voor dit doel zijn voorzien. Indien nodig zal de distributienetbeheerder ervoor zorgen dat de informatie wordt verstrekt die nodig is om de regularisatie te vergemakkelijken.

In een situatie van fysieke verwisseling corrigeert de netbeheerder de situatie zodra de distributienetbeheerder kennis verkrijgt van de verwisseling en over alle nodige informatie beschikt om de situatie recht te zetten, voor maximaal vijf jaarlijkse verbruiksperiodes voor de partijen die door de verwisseling worden getroffen.

Indien in het geval van een fysieke verwisseling van meters kan worden aangetoond dat de distributienetbeheerder een fout heeft gemaakt die de verwisseling heeft veroorzaakt, zal de distributienetbeheerder de situatie herstellen voor maximaal vijf jaarlijkse verbruiksperiodes voor de benadeelde partij, dat is de partij die gefactureerd werd voor een groter volume dan haar werkelijke verbruik tijdens de periode van de meterverwisseling, en twee jaarlijkse verbruiksperiodes voor de niet-benadeelde partij, dat is de partij die gefactureerd werd voor een kleiner volume dan haar werkelijke verbruik tijdens de periode van de meterverwisseling.

Art. 5.72. Desgevallend brengt de toegangsgerechtigde de netgebruiker op de hoogte van de gecorrigeerde meetgegevens en stuurt hij ze naar hem op.

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen voor de meting van biomethaan

Art. 5.73. De distributienetbeheerder bepaalt de modaliteiten voor het meten van biomethaan dat op het distributienet geïnjecteerd wordt.

Art. 5.74. De in Art. 5.73 bedoelde modaliteiten worden opgesteld op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria.

Art. 5.75. De distributienetbeheerder mag van voorliggende titel afwijken afhankelijk van de kenmerken van de biomethaaninjectie.

Titel VI: Gegevenscode

Art. 6.1. De Gegevenscode (Titel VI) bevat de bepalingen over de informatieve toegang tot de gegevens in overeenstemming met artikel 5, §1, 7° bis en 7ter van de Ordonnantie. Hij bevat onder meer bepalingen met betrekking tot:

- de technische en operationele regels in verband met de gegevensbeheeractiviteiten van de distributienetbeheerder, voor zover het gaat om informatieve toegang tot de gegevens;
- de registratie van aanvragen tot toegang tot de gegevens;
- de continue en occasionele toegang tot de gegevens.

Hoofdstuk 1. Informatieve toegang tot gegevens

Art. 6.2. §1. Informatieve toegang tot gegevens verwijst naar toegang tot meetgegevens, identificatiegegevens en technische gegevens van een netgebruiker in overeenstemming met artikel 5, §1, alinea 2, 7 bis en 7 ter van de Ordonnantie. De informatieve toegang tot de gegevens heeft tot doel de netgebruiker of een door de netgebruiker aangewezen derde te informeren over de verlening van andere diensten dan die welke door marktprocessen worden gedekt.

Informatieve toegang tot gegevens wordt verschaft via gegevensoverdracht door de distributienetbeheerder. In deze Titel wordt de overdracht van gegevens door de distributienetbeheerder 'toegang tot de gegevens' genoemd.

Toegang tot de gegevens is mogelijk onder de voorwaarden die in deze Titel zijn gedefinieerd, hetzij door continue toegang tot de gegevens, hetzij door occasionele toegang tot de gegevens.

§2. In een document dat de distributienetbeheerder op zijn website publiceert, geeft de distributienetbeheerder een overzicht van de in paragraaf 1 beschreven diensten die de distributienetbeheerder op een dienstverleningspunt voor gegevens kan aanbieden. Dit document is opgesteld in overleg met de verschillende spelers op de gasmarkt en vóór publicatie goedgekeurd door Brugel volgens de procedure beschreven in Art. 1.38. Dit document specificeert ten minste het niveau van de validering van de gegevens.

Art. 6.3. §1. Elk verzoek om toegang tot de gegevens wordt ingediend bij de distributienetbeheerder met behulp van een aanvraagformulier voor toegang tot de gegevens.

De distributienetbeheerder stelt een vooraf door Brugel goedgekeurd modelformulier op voor toegang tot de gegevens met betrekking tot verzoeken om continue toegang en verzoeken om eenmalige toegang en publiceert dit op zijn website.

De netgebruiker of de derde vult het aanvraagformulier voor toegang tot de gegevens in dat door de distributienetbeheerder wordt verstrekt.

Het formulier bevat een lijst met beschikbare gegevens, waaronder:

- Jaarlijkse en/of maandelijkse afgenomen volumes;
- Jaarlijkse en/of maandelijkse geïnjecteerde volumes;
- Belastingscurve;
- EAN-code;
- Identificatiegegevens voor een toegangspunt/netgebruiker.

§2. De distributienetbeheerder zorgt ervoor dat het in alinea 1 bedoelde formulier de aanvragen vergemakkelijkt en het risico van onvolledige aanvragen beperkt.

Art. 6.4. Een eventuele andere relatie tussen de derde partij en de netgebruiker ontslaat de derde partij niet van de verplichting om deze Titel na te leven.

Art. 6.5. De distributienetbeheerder publiceert een document waarin de processen voor de behandeling van verzoeken om informatie worden beschreven. Dit document is opgesteld in overleg met de verschillende spelers op de gasmarkt en vóór publicatie goedgekeurd door Brugel.

Art. 6.6. Wanneer de netgebruiker een natuurlijke persoon is en een derde partij toegang tot zijn gegevens vraagt, activeert de distributienetbeheerder het dienstverleningspunt voor gegevens nadat hij het bewijs heeft ontvangen dat de netgebruiker op het betreffende toegangspunt toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn gegevens.

Alinea 1 is alleen van toepassing op de verwerking van technische gegevens indien deze verwerking waarschijnlijk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Als de netgebruiker een rechtspersoon is en een derde partij toegang vraagt tot zijn gegevens, activeert de distributienetbeheerder het dienstverleningspunt voor gegevens. De distributienetbeheerder kan op eerste verzoek de reikwijdte van het mandaat van de derde partij verifiëren.

Art. 6.7. De beschikbare gegevens kunnen worden meegedeeld tegen het toepasselijke tarief, in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gevalideerde gegevens kunnen worden rechtgezet in overeenstemming met Art. 5.70.

Hoofdstuk 2. Continue gegevenstoegang

Afdeling 2.1 Toewijzing van dienstverleningspunten voor gegevens

Art. 6.8. Aan een actief toegangspunt kunnen een of meer dienstverleningspunten voor gegevens worden gekoppeld. Een dienstverleningspunt voor gegevens kan niet worden gekoppeld aan een inactief toegangspunt.

Art. 6.9. Toegang tot de gegevens kan bij de distributienetbeheerder worden aangevraagd door de netgebruiker of door een derde partij.

Afdeling 2.2 Registratie van de aanvraag voor continue gegevenstoegang

Art. 6.10. §1. De distributienetbeheerder registreert elke continue toegang tot de gegevens op een dienstverleningspunt voor gegevens in het toegangsregister.

Het doel van deze registratie is om gemachtigde derden te registreren en hen toegang te geven tot de gegevens van de netgebruiker en, desgevallend, van de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

§2. De registratie omvat onder andere de volgende gegevens:

- de identificatie van de aanvrager;
- de identificatie van de dienstverleningspunten voor gegevens die aan het toegangspunt zijn gekoppeld;
- de begindatum van de gegevenstoegang voor een partij op het dienstverleningspunt voor gegevens.

Afdeling 2.3 Modaliteiten voor continue gegevenstoegang

Art. 6.11. De continue gegevenstoegang betreft de geautomatiseerde overdracht van de gegevens door de distributienetbeheerder.

Art. 6.12. De gegevens waarop de continue toegang betrekking heeft, worden ter beschikking gesteld aan de netgebruiker en/of de gemachtigde derde conform de termijnen vermeld in Art. 6.14 en conform de frequentie van terbeschikkingstelling vermeld in het gegevensformulier.

Art. 6.13. De gegevens waarop de continue toegang betrekking heeft en die betrekking hebben op de belastingscurves zijn niet-gevalideerde gegevens. De netgebruiker kan de distributienetbeheerder op de hoogte stellen als hij een fout vaststelt in de verstrekte gegevens. De distributienetbeheerder onderneemt stappen om deze informatie te verwerken.

De gegevens waarop de continue toegang betrekking heeft en die betrekking hebben op de maandelijkse of jaarlijkse volumes zijn gevalideerde gegevens. De gevalideerde gegevens kunnen worden rechtgezet in overeenstemming met Art. 5.70.

Onderafdeling 2.3.1. Voorwaarden voor continue gegevenstoegang

Art. 6.14. Na ontvangst van een formulier controleert de distributienetbeheerder of de aanvraag volledig is. Zo niet, dan stelt hij de aanvrager zo snel mogelijk en uiterlijk vijf dagen na ontvangst van de aanvraag in kennis van de ontbrekende informatie.

De distributienetbeheerder gaat na of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de op het formulier vermelde gegevens.

Als de aanvraag niet wordt goedgekeurd, deelt de distributienetbeheerder de aanvrager uiterlijk tien dagen na ontvangst van de volledige aanvraag mee aan welke voorwaarden niet is voldaan. De distributienetbeheerder informeert de aanvrager ook over de mogelijkheid om een beroep in te dienen bij Brugel.

Als de aanvraag voor continue toegang tot de gegevens op een dienstverleningspunt voor gegevens wordt goedgekeurd door de distributienetbeheerder, krijgt de aanvrager zo snel mogelijk en binnen tien dagen continue toegang tot de gegevens, op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat de gegevens niet beschikbaar zijn, met name door een probleem tijdens het verzamelen van de gegevens. De reden voor de onbeschikbaarheid kan niet worden toegeschreven aan de distributienetbeheerder.

Als gegevens niet aan de netgebruiker kunnen worden geleverd omdat ze niet beschikbaar zijn, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker in kennis van de reden waarom de gegevens niet beschikbaar zijn. De distributienetbeheerder implementeert een functie waarmee de gegevens aan de distributienetgebruiker kunnen worden meegedeeld zodra deze gegevens opnieuw voor de distributienetbeheerder beschikbaar zijn.

Art. 6.15. De distributienetbeheerder brengt de netgebruiker en, desgevallend, de derde partij op de hoogte dat de continue toegang tot de gegevens van kracht is.

Onderafdeling 2.3.2 Einde van de gegevenstoegang

Art. 6.16. Binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvraag beëindigt de distributienetbeheerder de continue toegang tot de gegevens voor het betrokken dienstverleningspunt voor gegevens indien de netgebruiker of derde partij vraagt om beëindiging van de continue toegang tot de gegevens.

Art. 6.17. De distributienetbeheerder informeert de derde partij en de netgebruiker(s) over de beëindiging van de continue toegang tot de gegevens op het (de) betrokken dienstverleningspunt(en) voor gegevens.

Onderafdeling 2.3.3 Specifieke bepalingen voor gegevenstoegang op verzoek van een netgebruiker

Art. 6.18. Wanneer er een verandering van netgebruiker plaatsvindt op het toegangspunt in kwestie of wanneer het toegangspunt inactief wordt, beëindigt de distributienetbeheerder, na in overeenstemming met de MIG op de hoogte te zijn gebracht, de continue toegang tot de gegevens voor de dienstverleningspunten voor gegevens die verbonden zijn met hetzelfde toegangspunt.

Art. 6.19. De distributienetbeheerder informeert de netgebruiker over de identiteit van de partijen aan wie toegang tot de gegevens is verleend.

Onderafdeling 2.3.4 Specifieke bepalingen voor de gegevenstoegang op verzoek van een derde

Art. 6.20. Het dienstverleningspunt voor gegevens kan alleen geactiveerd blijven zolang de persoon een actief contract heeft voor het toegangspunt en toestemming blijft geven voor de verwerking van zijn gegevens door de derde partij.

Het dienstverleningspunt voor gegevens kan alleen geactiveerd blijven als de rechtspersoon een actief contract heeft voor het toegangspunt en de derde partij een machtiging van de rechtspersoon heeft om zijn gegevens te verwerken.

Art. 6.21. De derde partij informeert de distributienetbeheerder onverwijld wanneer de derde partij niet langer een machtiging van de netgebruiker heeft of wanneer de netgebruiker zijn toestemming voor continue toegang tot de gegevens heeft ingetrokken. Bij ontstentenis is de derde partij verantwoordelijk voor de gevolgen in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De distributienetbeheerder beëindigt de continue toegang tot de gegevens voor alle dienstverleningspunten voor gegevens waarop een derde partij geregistreerd is als die derde niet langer voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de gegevens.

Hoofdstuk 3. Occasionele gegevenstoegang

Afdeling 3.1 Registratie van de aanvraag voor occasionele gegevenstoegang

Art. 6.22. De aanvragen voor occasionele gegevenstoegang worden geregistreerd door de distributienetbeheerder.

Afdeling 3.2 Modaliteiten voor occasionele gegevenstoegang

Art. 6.23. De gevraagde gegevens moeten altijd door de distributienetbeheerder aan de netgebruiker of de in gemachtigde derde partij worden verstrekt voor zover de betrokken netgebruiker een actief contract heeft voor hetzelfde toegangspunt tijdens de periode waarop de aanvraag betrekking heeft en voor zover deze gegevens beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat de gegevens niet beschikbaar zijn, met name door een probleem tijdens het verzamelen van de gegevens. De reden voor de onbeschikbaarheid kan niet worden toegeschreven aan de distributienetbeheerder.

Als gegevens niet aan de netgebruiker kunnen worden geleverd omdat ze niet beschikbaar zijn, stelt de distributienetbeheerder de netgebruiker in kennis van de reden waarom de gegevens niet beschikbaar zijn.

Art. 6.24. Elke netgebruiker kan zijn meetgegevens van de laatste drie jaar van afnames en, desgevallend, injecties, één keer per jaar gratis verkrijgen op eenvoudig verzoek aan de distributienetbeheerder, met vermelding van zijn EAN-code. Deze gegevens worden historische gegevens genoemd.

De verbruiksgegevens worden de aanvrager zo snel mogelijk en ten laatste binnen de twintig dagen na zijn aanvraag ter beschikking gesteld, op voorwaarde dat de netgebruiker tijdens de referentieperiode actief geweest is op hetzelfde toegangspunt en op voorwaarde dat de gegevens beschikbaar zijn.

Art. 6.25. De historische gegevens waarop de occasionele toegang betrekking heeft, zijn gevalideerde gegevens als ze worden gebruikt en doorgegeven aan de markt.

Onderafdeling 3.2.1 Specifieke bepalingen voor gegevenstoegang op verzoek van een netgebruiker

Art. 6.26. Op verzoek van de netgebruiker stelt de distributienetbeheerder hem binnen een termijn van vijf dagen via de website van de distributienetbeheerder de eigen EAN-code van de netgebruiker ter beschikking op basis van zijn naam, adres (straatnaam, huisnummer, busnummer, postcode en gemeente) en meternummer(s).

Art. 6.27. Op verzoek van de netgebruiker kan de distributienetbeheerder hem bijkomende administratieve informatie verstrekken met betrekking tot zijn aansluiting en/of toegangspunt.

Titel VII: Samenwerkingscode

Hoofdstuk 1. Algemeen

Art. 7.1. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen, en onder meer de bevoegdheden van de CREG, regelt de Samenwerkingscode de betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de netbeheerders aan wier netten zijn net gekoppeld is.

Hoofdstuk 2. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder

Art. 7.2. Het distributienet is op diverse koppelingspunten aangesloten op het net van de vervoersnetbeheerder, met name in de vorm van ontvangststations. Voor elk ontvangststation wordt een overeenkomst gesloten tussen de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder. Die overeenkomst bevat op zijn minst de volgende elementen:

1° de aanduiding van de eigenaar van het ontvangststation;
2° de technische exploitant van het ontvangststation;
3° de geïnstalleerde capaciteit en de modaliteiten om deze aan te passen;
4° de capaciteit die de vervoersnetbeheerder ter beschikking stelt alsook de minimum- en maximumwaarden inzake druk en temperatuur van het geleverde gas;
5° de limieten, de uitwisselingswijze en -frequentie van de waarden van de energetische inhoud per volume-eenheid;
6° de informatiestromen tussen de partijen en de frequentie ervan;
7° door de partijen te verstrekken diensten.

Art. 7.3. De distributienetbeheerder sluit met de vervoersnetbeheerder een samenwerkingsovereenkomst die onder meer de respectieve rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden bepaalt, alsook de procedures met betrekking tot de uitwisseling van meetgegevens, inclusief de uitwisseling van meetgegevens nodig voor het garanderen van het evenwicht op de netten, en alle andere aspecten van de exploitatie die een directe of indirecte invloed kunnen hebben op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van de netten, de aansluitingen of de installaties van de betrokken netgebruikers of op de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens. De overeenkomst(en) bedoeld in Art. 7.2 maakt (maken) integraal deel uit van de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 7.4. Eik nieuw ontvangststation, elke versterking of uitbreiding van een bestaand ontvangststation is het voorwerp van een gemeenschappelijke beslissing van de distributienetbeheerder en de vervoersnetbeheerder, op basis van technisch-economische criteria, vanuit het dubbele streven naar een optimale ontwikkeling van de netten en een billijke tenlasteneming van de financiering. Die versterkingen of uitbreidingen vormen het voorwerp van aanhangsels bij de samenwerkingsovereenkomst.

Art. 7.5. De afnames op uurbasis van de netgebruikers worden verondersteld op hetzelfde ogenblik ook in het ontvangststation gedaan te zijn.

Hoofdstuk 3. Betrekkingen tussen de distributienetbeheerder en de beheerder van een ander aardgasdistributienet

Art. 7.6. §1. Wanneer de distributienetbeheerder zijn net koppelt aan dat van een andere distributienetbeheerder, moeten de installaties op het koppelingspunt:

1° beantwoorden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor aardgasdistributieleidingen;
2° voorzien zijn van afsluitingsinrichtingen en van de nodige apparatuur om onder alle omstandigheden de stromen op elk van de netten te kunnen beheren.

§2. Voor elk koppelingspunt wordt tussen de betrokken distributienetbeheerders een samenwerkingsovereenkomst gesloten die alle operationele bepalingen omvat.

§3. De betrokken distributienetbeheerders beslissen in gemeen overleg over de noodzaak om op het koppelingspunt een meetinrichting te plaatsen, alsook over de wijze om de hoeveelheden energie te bepalen vertrekkende van de aardgasstromen en om die gegevens beschikbaar te stellen.

Hoofdstuk 4. Multilaterale betrekkingen tussen netbeheerders

Art. 7.7. Op aanvraag van de distributienetbeheerder, van de beheerder van een ander aardgasdistributienet of van de vervoersnetbeheerder kunnen meerdere ontvangststations die één of meerdere distributienetten bevoorraden, gegroepeerd worden, met het akkoord van alle betrokken netbeheerders, in een fictief ontvangststation dat de naam 'geaggregeerd ontvangststation' aanneemt.

Art. 7.8. §1. Wanneer een geaggregeerd ontvangststation meerdere distributienetten bevoorraadt, werken de verschillende betrokken distributienetbeheerders samen om aan de vervoersnetbeheerder de informatie mee te delen die vereist is door de Meetcode van voorliggend Technisch Reglement en betrekking heeft op het resulterende verbruik van dat geaggregeerd ontvangststation.

§2. In de hypothese bedoeld in paragraaf 1 is elke distributienetbeheerder verantwoordelijk voor de transmissie van de informatie met betrekking tot de op zijn distributienet gelegen toegangspunten.

BIJLAGE I: UITWISSELING VAN GEGEVENS TUSSEN DNB EN DNG


Met betrekking tot :	Voorwerp	Eenheid	Richting van de transmissie
Planningscode	Afgenomen hoeveelheid gas	m³(n)/jaar	DNG => DNB
Planningscode	Vooruitzicht inzake maximum af te nemen hoeveelheid gas op uurbasis	m³(n)/uur	DNG => DNB
Planningscode/ Meetcode	Jaarlijks verbruiksprofiel[2]		DNG => DNB
Aansluitingscode	Distributiedruk	Bar of mbar relatief	DNB => DNG
Aansluitingscode	Leveringsdruk	Bar of mbar relatief	DNB => DNG
Meetcode/ Aansluitingscode	Aansluitingscapaciteit	m³(n)/uur	DNG => DNB

[1] Raming op -10°C gemiddelde buitentemperatuur voor de gebruikers met een verbruiksprofiel 'verwarming'.


[2] Het jaarlijks verbruiksprofiel beschrijft het soort gebruik van het gas en alle verbruiksvariaties (spreiding van de vermogensverhoging voor een nieuwe aansluiting, tendensbreuk in het verbruik, daling of stijging van de gasafnames op lange termijn).

BIJLAGE II : SCHEMA VAN EEN AANSLUITING

Aansluiting voor meer dan één eindafnemer



Aansluiting voor één eindafnemer



Aansluiting = Gemeenschappelijke aansluiting + Individuele aansluiting

Gemeenschappelijke aansluiting (A) = deel bestemd voor verschillende eindafnemers
Individuele aansluiting (B + C) = deel bestemd voor één enkele eindafnemer
Dienstleiding = A + B
Aansluiting = A + B + C
Meetinstallatie = C

Aardgasdistributieleiding = G

Aardgasdistributienet = G + A + B + C

Binneninstallatie v.d. eindafnemer = D

Toegangspunt (P) = afnamepunt

Punt R = grens tussen de aansluiting en de aardgasdistributieleiding

Punt S = grens tussen de gemeenschappelijke aansluiting (A) en de individuele aansluiting (B)

BIJLAGE III – CONTRACT VOOR TOEGANG TOT HET GASDISTRIBUTIENET

Referentie

Tussen:

Maatschappelijke zetel:

Rechtspersonenregister van:

Nr.

Btw-nummer:

Vertegenwoordigd door:

[Naam, functie]

Hierna 'toegangsgerechtigde' genoemd,

En: Sibelga cv

Maatschappelijke zetel: Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel

Rechtspersonenregister: Nr. 222.869.673

Btw-nummer: BE 222.869.673

Vertegenwoordigd door: [Naam, functie]

Hierna 'distributienetbeheerder' genoemd,

En beide hierna zonder onderscheid afzonderlijk ook '**Partij**' en gezamenlijk ook '**Partijen**' genoemd,

Is overeengekomen wat volgt:

Artikel 1: Voorwerp, draagwijdte en toepassingsgebied van het Contract

1.1. Onderhavig contract is dat waarnaar wordt verwezen in artikel 4.19 van het Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe (in hetgeen volgt 'Technisch reglement' genoemd). Het verduidelijkt de voorwaarden die de betrekkingen regelen tussen de distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde wat de toegang tot het distributienet betreft, dat wil zeggen: het overgangsrecht van aardgas op het distributienet, het gebruik van door de distributienetbeheerder beheerde aansluitingen en het gebruik van aanvullende en bijkomende diensten in de zin van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de

organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit, en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna 'Gasordonnantie' genoemd).

1.2 De definities in artikel 3 van de gasordonnantie zijn van toepassing op dit contract. Hetzelfde geldt voor de definities in artikel 1.2, §2, van het Technisch Reglement.

1.3 Partijen erkennen dat onderhavig contract in zijn geheel onderworpen is aan de bepalingen in het Technisch reglement. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in voorliggend contract en de voorschriften van het Technisch reglement, hebben de voorschriften van het Technisch reglement voorrang.

1.4 Onderhavig contract geeft geen toegang tot het vervoersnet. De toegangsgerechtigde dient met de vervoersnetbeheerder een specifieke overeenkomst te sluiten om toegang te krijgen tot dit net.

1.5 Alle hieronder opgesomde bijlagen maken wezenlijk deel uit van dit toegangscontract:

Bijlage 1: Samenwerkingsverklaring tussen de vervoersnetgebruiker(s) en de toegangsgerechtigde

Bijlage 2: Solvabiliteitscriteria en financiële garanties

Bijlage 3A: Standaardformulier bankgarantie

Bijlage 3B: Standaardformulier voor 'parent guarantee'

Bijlage 4: Lijst en gegevens van de contactpersonen

Bijlage 5: Specificatie van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation

Bijlage 6: Specificatie van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation na de omschakeling van het distributienet van arm gas naar rijk gas

Artikel 2: Opschortende voorwaarden

Onderhavig contract wordt enkel van kracht indien aan elk van de volgende opschortende voorwaarden is voldaan:

- Het bewijs dat de toegangsgerechtigde direct of indirect via de vervoersnetgebruiker die hij heeft aangewezen voor de looptijd van onderhavig contract een vervoersovereenkomst heeft gesloten met de vervoersnetbeheerder en, in voorkomend geval, het bewijs van de samenwerking tussen de toegangsgerechtigde en een vervoersnetgebruiker; dit laatste bewijs wordt aangebracht door middel van het verklaringsformulier in Bijlage 1;
- Het verstrekken door de toegangsgerechtigde van een solvabiliteitsattest of van een financiële garantie zoals bedoeld in Bijlage 2;
- De verklaring door de toegangsgerechtigde dat alle aankoop- en verkoopcontracten voor gas, nodig voor het verwachte of normaliter te verwachten gebruik volgens onderhavig toegangscontract, zullen worden gesloten.

Artikel 3: Rechten en verplichtingen van de distributienetbeheerder

Onverminderd wat vermeld is in de overige bepalingen van dit contract en in het Technisch reglement, zijn de rechten en verplichtingen van de distributienetbeheerder de volgende:

3.1. De distributienetbeheerder verbindt zich ertoe elk nuttig middel aan te wenden om de toegangsgerechtigde toegang tot het distributienet te garanderen, onder voorbehoud van zijn recht om ten aanzien van de vereisten inzake veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het distributienet of van de aansluiting, de noodzakelijke onderhouds-, herstellings- en ontwikkelingswerken uit te voeren met inachtneming van de voorschriften van het Technisch reglement.

3.2. De distributienetbeheerder gebruikt alle beschikbare middelen om te zorgen voor een veilige werking van het net en exploitatie ervan, zoals onder meer de buitendienststelling van gedeelten van het net voor herstelling en onderhoud, waardoor de toegang tot het net van de distributienetbeheerder in voorkomend geval tijdelijk wordt onderbroken.

3.3. De distributienetbeheerder beperkt zich ertoe het gas aan te bieden zoals dat wordt geleverd vanaf het exploitatienet bij het injectiepunt in het distributienet tot aan het afnamepunt van de distributienetgebruiker.

De distributienetbeheerder is niet belast met het toezicht op de samenstelling of op de calorische waarde van het gas dat op zijn net wordt getransporteerd.

Bij werken op het net waakt de distributienetbeheerder erover, met alle uit economisch en technisch oogpunt redelijke middelen, dat de kwaliteit en de samenstelling van het gas niet aangetast worden.

Artikel 4: Rechten en verplichtingen van de toegangsgerechtigde

Onverminderd wat vermeld is in de overige bepalingen van dit contract en in het Technisch reglement, zijn de rechten en verplichtingen van de toegangsgerechtigde de volgende:

4.1. De toegangsgerechtigde heeft toegang tot het distributienet voor de toegangspunten waarvoor hij als toegangsgerechtigde is geregistreerd in het toegangsregister van de distributienetbeheerder, ten belope van de aansluitingscapaciteit op het net voor elk toegangspunt.

4.2. De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe, voor de toegangspunten waarvoor hij als toegangsgerechtigde is geregistreerd in het toegangsregister, de als toepassing van artikel 8 verschuldigde bedragen te betalen, onder meer berekend op basis van de in dat artikel bedoelde tarieven.

4.3. Om de gegevensuitwisseling mogelijk te maken, zoals bepaald in het Technisch reglement en in onderhavig contract, verbindt de toegangsgerechtigde zich ertoe de nodige investeringen te verrichten om zijn communicatiesysteem af te stemmen op dat van de distributienetbeheerder. De distributienetbeheerder overlegt met de toegangsgerechtigde over de werking en de aanpassingen van het communicatiesysteem.

4.4. De toegangsgerechtigde verbindt er zich toe de distributienetbeheerder onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke wijziging van vervoersnetgebruiker die voor hem optreedt voor één of meerdere beschouwde toegangspunten. De distributienetbeheerder zal de ontvangst van die wijziging pas bevestigen en ze in het toegangsregister opnemen wanneer hem een nieuwe verklaring, opgemaakt volgens het model van Bijlage 1, en de gegevens van de nieuwe contactpersonen zullen zijn meegedeeld.

4.5. Onverminderd de verplichtingen van de vervoersnetbeheerder op dat vlak, zorgt de toegangsgerechtigde ervoor dat deze aardgasleveringen op het vlak van de ontvangststations van het distributienet, voldoen aan de in Bijlage 5 vermelde specificaties.

4.6. De toegangsgerechtigde wordt geacht zelf aan de distributienetgebruikers met wie hij verbonden is, alle vereiste gegevens te hebben verstrekt voor de goede uitvoering van zijn leveringscontract. Hij brengt ze meer bepaald op de hoogte van de modaliteiten inzake toegang tot het distributienet, zoals bepaald in het Technisch reglement.

4.7. De toegangsgerechtigde waarborgt tegenover de distributienetbeheerder dat hijzelf, alsook de vervoersnetgebruikers met wie hij samenwerkt, over alle bij wet en ordonnantie verplicht gestelde vergunningen beschikken of zullen beschikken.

De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe het bewijs te leveren aan de distributienetbeheerder, op diens aanvraag, dat deze verklaringen, garanties en vergunningen nog steeds juist en/of van kracht zijn. De toegangsgerechtigde verbindt er zich tevens toe de distributienetbeheerder terstond in kennis te stellen in het geval een of meer van de bovenvermelde vergunningen aflopen of vervallen.

Artikel 5: Begin en einde van het contract

5.1. Onderhavig toegangscontract wordt gesloten voor een hernieuwbare termijn van twaalf maanden met inwerkingtreding op [……] voor zover aan alle in artikel 2 vermelde opschortende voorwaarden is voldaan.

Vanaf de datum van inwerkingtreding vervangt deze alle eerdere contracten of overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot de toegang tot het distributienet.

5.2. Onderhavig contract wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn en onder dezelfde voorwaarden, zolang een partij niet aan de andere heeft meegedeeld dat zij de bedoeling had er een einde aan te maken, via aangetekend schrijven gericht aan de andere partij uiterlijk twee maanden vóór de afloopdatum van de aan de gang zijnde periode van twaalf maanden.

Artikel 6: Opschorting van de verplichtingen en opzegging van het contract

6.1. Opschorting van zijn verplichtingen door de toegangsgerechtigde

In geval van ernstig verzuim of grove nalatigheid vanwege de distributienetbeheerder in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 3, stelt de toegangsgerechtigde de distributienetbeheerder en Brugel in kennis van dit ernstig verzuim of van deze grove nalatigheid bij ter post aangetekend schrijven. De toegangsgerechtigde dient nauwkeurig aan te geven waaruit het ten laste gelegde verzuim of de verweten nalatigheid bestaat.

De distributienetbeheerder heeft dan tien werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief (waarbij de poststempel als bewijs voor de verzendingsdatum geldt), om die toestand recht te zetten of om al het nodige te doen om de gevolgen van het ernstige verzuim of de grove nalatigheid te verhelpen. De distributienetbeheerder brengt de toegangsgerechtigde en Brugel op de hoogte van de daartoe getroffen maatregelen.

Na afloop van die termijn is het de toegangsgerechtigde toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens onderhavig contract op te schorten. Hij dient zijn beslissing met redenen te

omkleden en kenbaar te maken via een tweede aangetekende brief, gelijktijdig gericht aan de distributienetbeheerder en aan Brugel.

6.2. Opschorting van zijn verplichtingen door de distributienetbeheerder

6.2.1 Als hij vaststelt dat een handeling of een verzuim van de toegangsgerechtigde de goede werking van het distributienet of de veiligheid van de personen en installaties mogelijkerwijs ernstig in gevaar brengt, brengt de distributienetbeheerder de toegangsgerechtigde en Brugel daarvan onmiddellijk op de hoogte via aangetekende brief. De distributienetbeheerder dient nauwkeurig aan te geven waaruit de verweten handeling of het ten laste gelegde verzuim bestaat.

De toegangsgerechtigde heeft dan tien werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de verzending van de aangetekende brief (waarbij de poststempel als bewijs voor de verzendingsdatum geldt), om die toestand recht te zetten of om al het nodige te doen om de gevolgen ervan te verhelpen.

Na afloop van die termijn is het de distributienetbeheerder toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens onderhavig contract op te schorten, daaronder zonder enige beperking inbegrepen het volledig opschorten van de toegang tot het distributienet. De opschorting is gemotiveerd en heeft terstond uitwerking.

6.2.2 In geval van herhaalde vertraging (twee of meer maanden na elkaar) in de betaling door de toegangsgerechtigde van de hoofdsom, interesten of van alle andere in onderhavig contract bedoelde kosten, stuurt de netbeheerder de toegangsgerechtigde een aangetekende ingebrekestelling waarin die tekortkoming wordt vastgesteld. Hij licht ook Brugel in.

De toegangsgerechtigde heeft dan tien werkdagen de tijd, te rekenen vanaf de datum van de aangetekende brief (waarbij de poststempel als bewijs geldt), om alle verschuldigde bedragen te betalen met inachtneming van de in onderhavig contract omschreven procedure.

Na afloop van die termijn is de distributienetbeheerder gemachtigd de toegang tot het distributienet door de toegangsgerechtigde geheel of ten dele op te schorten met inachtneming van de voorschriften van het Technisch reglement. De opschorting heeft terstond uitwerking.

6.2.3. Ter uitvoering van de artikelen 6.2.1. en 6.2.2. wordt de toegangsgerechtigde in de volgende gevallen geacht zich schuldig te hebben gemaakt aan een fout of nalatigheid die voor de distributienetbeheerder de mogelijkheid impliceert om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten:

- indien de toegangsgerechtigde niet meer voldoet aan de eisen of niet meer over de voldoende waarborgen beschikt, zoals bedoeld in Bijlage 2;
- indien de schulden van de toegangsgerechtigde jegens de distributienetbeheerder het bedrag van de beschikbare bankgarantie overschrijden, terwijl die toegangsgerechtigde weigert het bedrag van die bankgarantie aan te passen of zich verzet tegen de toepassing van een 'voorfacturatie' zoals bedoeld in Bijlage 2;
- als hij geen melding gemaakt heeft van een wijziging van vervoersnetgebruiker of een wijziging van de gegevens van de in Bijlage 4 bedoelde contactpersonen;
- als hij niet gemeld heeft dat hij of een voor hem handelende vervoersnetgebruiker niet meer beschikte over de door de wetten en ordonnanties vereiste toelatingen;
- als hij de verdwijning van het met de vervoersnetbeheerder gesloten vervoerscontract niet heeft gemeld;
- als hij de in onderhavig contract bedoelde verklaringen niet heeft gedaan of niet gemeld heeft dat één van die verklaringen niet langer correct was;

- indien het niet op elkaar afgestemd zijn van de genomineerde injectie van de toegangsgerechtigde en de werkelijke afnames van de distributienetgebruiker onevenwichten als gevolg heeft;

6.2.4. De kosten gebonden aan de opschorting van de toegang tot het distributienet uit hoofde van niet-betaling van de verschuldigde bedragen en aan het opnieuw verkrijgen van toegang tot het distributienet, alsook alle andere kosten, komen ten laste van de toegangsgerechtigde.

6.3. Opzegging van het toegangscontract

Indien de volgens artikelen 6.1. of 6.2. in gebreke blijvende partij zijn tekortkoming of nalatigheid niet heeft rechtgezet of niet redelijkerwijs al het mogelijke heeft gedaan om deze tekortkoming of nalatigheid recht te zetten binnen een termijn van 30 werkdagen na verzending van de aangetekende brief die de tekortkoming of nalatigheid vaststelt, dan staat het de wederpartij vrij onderhavig contract met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat daartoe enigerlei optreden in rechte vereist is.

Onderhavig contract mag pas worden opgezegd nadat een poging tot overleg door tussenkomst van Brugel heeft plaatsgevonden.

De partij die het contract opzegt, maakt haar beslissing via aangetekende brief kenbaar aan de in gebreke gestelde partij.

Artikel 7: Wijziging van de gegevens

Gegevens met betrekking tot de toegangsgerechtigde en de vervoersnetgebruiker

7.1. In geval van wijziging van de in de toegangsaanvraag of in onderhavig contract geregistreerde gegevens, of in geval van elke andere wijziging van de gegevens waarover de toegangsgerechtigde beschikt en die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van onderhavig contract, dient de toegangsgerechtigde dat terstond kenbaar te maken aan de distributienetbeheerder, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het Technisch reglement.

Binnen één maand na kennisgeving van die informatie beslist de distributienetbeheerder of die wijziging reden is om de toegang tot het net voor een of meer toegangspunten te wijzigen of geheel of ten dele op te heffen, dan wel om onderhavig contract te wijzigen. De distributienetbeheerder maakt zulks kenbaar aan de toegangsgerechtigde, met opgaaf van de redenen voor zijn beslissing.

7.2. Indien de distributienetbeheerder de toegang tot het net wijzigt bij toepassing van artikel 7.1. en bijgevolg het toegangscontract wenst te wijzigen, stuurt hij de toegangsgerechtigde een ontwerp van aanhangsel tot onderhavig contract. De toegangsgerechtigde heeft dan één maand de tijd om dit aanhangsel, in voorkomend geval in gemeen overleg geamendeerd ingevolge een discussie met de distributienetbeheerder, te ondertekenen en om de dossierkosten met betrekking tot de wijziging van zijn toegang tot het net te vereffenen.

Indien de toegangsgerechtigde nalaat het aanhangsel binnen die termijn ondertekend terug te sturen, dan is het de distributienetbeheerder toegestaan onderhavig contract te beëindigen met kennisgeving daarvan aan de toegangsgerechtigde, via aangetekende brief.

Gegevens met betrekking tot de toegangspunten en de distributienetgebruikers

7.3. Indien de gegevens van de afnemers van de toegangsgerechtigde worden gewijzigd, dient de laatstgenoemde zulks terstond kenbaar te maken aan de distributienetbeheerder volgens de modaliteiten bepaald in het Technisch reglement en de erdoor bedoelde MIG.

7.4. Indien de gegevens van een toegangspunt worden gewijzigd, dient de distributienetbeheerder zulks terstond kenbaar te maken aan de voor dat punt actieve toegangsgerechtigde volgens de modaliteiten bepaald in het Technisch reglement en de erdoor bedoelde MIG.

Artikel 8: Door de toegangsgerechtigde verschuldigde bedragen in verband met de toegang tot het distributienet

8.1. De toegangsgerechtigde is de distributienetbeheerder volgens onderhavig contract de tarieven verschuldigd met betrekking tot de volgende prestaties:

- de tarieven voor de basisdiensten, met uitzondering van de eenmalige tarieven voor de installatie of wijziging van de aansluitingen;
- de tarieven voor de door de distributienetbeheerder uitgevoerde administratieve en technische verrichtingen als antwoord op een aanvraag tot wijziging van de in het toegangsregister voor een bepaald toegangspunt ingeschreven gegevens;
- het tarief voor de ondersteunende diensten;
- de tarieven voor de aanvullende diensten, indien deze periodiek van toepassing zijn;
- de tariefposten in verband met belastingen, inhoudingen, toeslagen, bijdragen en retributies, zoals goedgekeurd door Brugel; de beoogde parameters worden bepaald door de distributienetbeheerder in het tariefvoorstel dat hij ter goedkeuring aan Brugel voorlegt.

8.2. De tarieven gelden zodra Brugel ze heeft goedgekeurd of, indien ze niet worden goedgekeurd, zodra Brugel voorlopige tarieven heeft vastgesteld. Deze worden schriftelijk kenbaar gemaakt aan de toegangsgerechtigde met vermelding van de periode waarin deze tarieven van toepassing zijn.

De geldende tarieven kunnen ook op de website van de distributienetbeheerder worden geraadpleegd.

8.3. Die tarieven zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). De btw komt ten laste van de toegangsgerechtigde.

8.4. De toegangsgerechtigde verbindt zich ertoe de bedragen die de netbeheerder krachtens enigerlei wettelijke en bestuursrechtelijke bepaling dient in te vorderen, te storten op de rekening van de distributienetbeheerder die de laatstgenoemde te dien einde opgeeft.

Artikel 9: Facturatie en betaling

9.1. De bedragen bedoeld in artikel 8 worden de toegangsgerechtigde elke maand op een transparante manier in rekening gebracht.

9.2. De facturen worden elke maand opgesteld en door de distributienetbeheerder aan de toegangsgerechtigde verstuurd vanaf de derde kalenderdag van de maand volgend op de maand

waarin de toegang is verleend. De facturen worden aan de toegangsgerechtigde gericht op het in Bijlage 4 vermelde factuuradres.

9.3. De facturen dienen betaald te worden op de rekening van de distributienetbeheerder binnen achttien kalenderdagen na de datum waarop de factuur is opgesteld. De uiterste betalingsdatum wordt in de factuur vermeld.

9.4. Elke vertraging in de betaling maakt verwijlinteresten opeisbaar, berekend op basis van de EURIBOR-eenjaarsrente vermeerderd met 200 basispunten, op de uiterste betalingsdatum van de factuur.

Deze verwijlinteresten zijn verschuldigd pro rata temporis van het aantal verstreken dagen sedert de uiterste betalingsdatum van de factuur, tot op het moment dat het volledige bedrag is geïnd. De verwijlinteresten zijn verschuldigd door het enkele feit van niet-betaling zonder dat hiervoor enigerlei aanmaning of voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

9.5. Indien de toegangsgerechtigde oordeelt dat ingevolge een fout een of meer correcties in een factuur moeten worden aangebracht, meldt hij die fout aan de distributienetbeheerder vóór de uiterste betalingsdatum van die factuur. Partijen proberen in dat geval tot een vergelijk te komen. In afwachting van dat vergelijk, dient de toegangsgerechtigde 90% van het gemiddelde factuurbedrag van de afgelopen twee maanden te betalen.

Indien na betaling van de factuur een fout in de facturatie wordt vastgesteld, plegen partijen overleg om tot een vergelijk te komen. Rechtzetting is mogelijk tot vierentwintig maanden na de uiterste betalingsdatum van de te corrigeren factuur, zelfs indien de contractuele betrekkingen tussen partijen een einde hebben genomen.

Artikel 10: Aansprakelijkheden

10.1 De distributienetbeheerder kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van directe materiële schade aan de toegangsgerechtigde toegebracht ingevolge een ernstige of opzettelijke tekortkoming die toerekenbaar is aan de distributienetbeheerder met betrekking tot de uitvoering van de in onderhavig contract vermelde verplichtingen.

De distributienetbeheerder kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor aan de toegangsgerechtigde toegebrachte schade veroorzaakt door:

- het verkeerde, onaangepaste of niet-toegestane gebruik door de toegangsgerechtigde van gegevens, daaronder inbegrepen de meetgegevens;
- de verkeerde of foutieve verzending van gegevens in verband met de verandering van leverancier (switch) door de toegangsgerechtigde aan de distributienetbeheerder, en het gebruik dat de laatstgenoemde daar te goeder trouw van maakt;
- een onevenwicht in het gasvervoersnet, dat onder meer te wijten is aan het niet op elkaar afgestemd zijn van de genomineerde afnames/injecties en de werkelijke afnames/injecties van de toegangsgerechtigde en/of de vervoersnetgebruiker;
- een opschorting van de toegang in de gevallen vermeld in het Technisch reglement.

De distributienetbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover de toegangsgerechtigde of de vervoersnetgebruiker voor enigerlei door de distributienetgebruiker geleden schade.

10.2. De toegangsgerechtigde kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe materiële schade toegebracht aan de distributienetbeheerder door de ernstige of opzettelijke tekortkoming vanwege de toegangsgerechtigde met betrekking tot de uitvoering van zijn in onderhavig contract vermelde verplichtingen.

Bovendien kan de toegangsgerechtigde tegenover de distributienetbeheerder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit noodsituaties zoals omschreven in het Technisch reglement.

10.3. Met uitzondering van bovenbedoelde gevallen, doen de partijen afstand van elk wederzijds verhaal dat zij op elkaar kunnen uitoefenen uit hoofde van de mogelijkerwijs door hen geleden schade.

10.4. De distributienetbeheerder en de toegangsgerechtigde kunnen in geen geval gehouden worden tot vergoeding van indirecte materiële schade, immateriële schade, winstderving of inkomstenverlies voortvloeiende uit enige tekortkoming in hun hoofde.

10.5. Elke partij is verplicht een verzekeringscontract te sluiten om de risico's gebonden aan de uitvoering van onderhavig contract te dekken.

Partijen dienen hun respectieve verzekeraars in kennis te stellen van de in onderhavig artikel vermelde aansprakelijkheidsbeperking. De partijen verbinden zich ertoe dat hun verzekeringspolis vermeldt dat de verzekeraar afstand doet van elk verhaal op de andere partij, behoudens in bovenbedoelde gevallen.

10.6. Indien een der partijen de wederpartij aansprakelijk wil stellen en daardoor een schadevergoeding wil verkrijgen, moet zij dat onmiddellijk per aangetekende brief kenbaar maken aan de wederpartij met vermelding van het feit waarin de aansprakelijkstelling haar oorsprong vindt, en met een omstandige raming van de vermeend geleden schade. Op straffe van niet-ontvankelijkheid, moet die aangetekende brief worden verstuurd binnen twintig werkdagen na de vaststelling van het feit waarin de aansprakelijkstelling haar oorsprong vindt of van de gevolgen ervan. In elk geval mag die termijn niet meer dan zes kalendermaanden bedragen, te rekenen vanaf het opduiken van het feit dat aan de oorsprong ligt.

Artikel 11: Geschillenregeling

Onverminderd het gestelde in artikel 731 tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, moet in geval van geschil betreffende de toepassing van dit contract, elke partij Brugel aanspreken met het oog op overleg en er de andere partij aangetekend van verwittigen, ten laatste binnen dertig werkdagen na het opduiken van het geschil.

Is er na het overleg geen akkoord tussen de partijen, dan zijn de Rechtbanken van Brussel bevoegd.

Opgemaakt in tweevoud te <PLAATS> op <DATUM CONTRACTONDERTEKENING>, waarbij elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de distributienetbeheerder, Voor de toegangsgerechtigde,

Bijlage 1: Samenwerkingsverklaring toegangsgerechtigde – vervoersnetgebruiker

De ondergetekenden bevestigen dat de onderneming:

Maatschappelijke zetel:

Rechtspersonenregister van:

Nr.

Btw-nummer:

Vertegenwoordigd door:

in het kader van het bovenvermelde contract optreedt als 'vervoersnetgebruiker' voor rekening van de onderneming:

Maatschappelijke zetel:

Rechtspersonenregister van:

Nr.

Btw-nummer:

Vertegenwoordigd door:

die op de markt optreedt als 'toegangsgerechtigde'

Datum:

Voor de vervoersnetgebruiker: Voor de toegangsgerechtigde:

Naam, functie: Naam, functie:

Handtekening Handtekening

Bijlage 2: Solvabiliteitscriteria en financiële garanties

Bij ondertekening van het contract en alvorens toegang tot het net te verlenen, dient de toegangsgerechtigde een van de volgende garanties na te komen om zijn financiële verplichtingen ten aanzien van de distributienetbeheerder zeker te stellen:

A/ Aan de toegangsgerechtigde is een officiële credit rating toegekend door een erkend en officieel kredietratingbureau, dat ten minste overeenstemt met A3 volgens de definitie van Standard & Poors, Moody's of Fitch zoals nader bepaald door Moody's. Deze minimumrating moet in stand worden gehouden gedurende de volledige looptijd van het contract dat met de distributienetbeheerder wordt gesloten.

OF B/ De toegangsgerechtigde dient aan te tonen minstens aan een van de volgende vereisten te voldoen:

1/ Voldoen aan de volgende financiële ratio's (zie definities hieronder), berekend

op basis van de jaarrekening van de toegangsgerechtigde voor het boekjaar voorafgaand aan het lopende jaar:

• Verhouding tussen EBITDA en financiële lasten >= 5

• Verhouding tussen netto financiële schulden en balanstotaal = maximaal 40%

• Verhouding tussen EBITDA en financiële schulden = minimaal 30%

De minimumvereisten aangaande deze financiële ratio's dienen vervuld te blijven op basis van de jaarrekening zoals gepubliceerd in het kader van de wettelijke verplichtingen die gelden in België. Deze financiële ratio's worden door de distributienetbeheerder berekend. De toegangsgerechtigde dient de distributienetbeheerder de voor deze berekening vereiste gegevens te bezorgen uiterlijk één maand na de wettelijke publicatiedatum van de jaarrekening.

Als er over het vorige boekjaar geen jaarrekening is gepubliceerd, is het de distributienetbeheerder niet toegestaan financiële ratio's te gebruiken wat betreft de solvabiliteitsvereisten voor het komende kalenderjaar.

2/ Het stellen van een onvoorwaardelijke 'parent guarantee' op eerste aanvraag ten behoeve van de distributienetbeheerder, uitgaande van een referentieaandeelhouder van de toegangsgerechtigde of van een dochteronderneming van die referentieaandeelhouder bij wie de referentieaandeelhouder of de dochteronderneming de vereiste minimale 'credit rating' heeft zoals bepaald sub litt. A/ of voldoet aan de financiële ratio's zoals hierboven nader omschreven sub litt. B 1/. Die garantie wordt opgesteld op basis van het standaardformulier dat in Bijlage 3B is opgenomen en wordt ter goedkeuring aan de distributienetbeheerder voorgelegd.

OF C/ De toegangsgerechtigde levert een onvoorwaardelijke bankgarantie op eerste aanvraag uitgaande van een financiële instelling met een minimale officiële ' credit rating ' A3 zoals gedefinieerd door Moody's. Die minimumrating moet onafgebroken behouden blijven gedurende de volledige looptijd van het contract. Het bedrag van de bankgarantie moet overeenkomen met drie twaalfden van het geraamde bedrag van de gebruikskosten van het net op jaarbasis voor alle toegangspunten waarvoor de toegangsgerechtigde tussenkomt (deze raming dient alleen ter bepaling van het waarborgbedrag en verleent de toegangsgerechtigde geen rechten in verband met de uiteindelijke jaarlijkse kosten).

Deze bedragen worden door de distributienetbeheerder geraamd bij het begin van elk kalenderjaar op basis van de tarieven van toepassing op 1 januari van het jaar in kwestie en van de afnameprofielen van de toegangspunten.

Bijgevolg mag het waarborgbedrag opnieuw worden bepaald door de distributienetbeheerder, op objectieve en niet-discriminerende wijze, op basis van de evolutie van de klantenportefeuille van de toegangsgerechtigde en van de het voorgaande jaar gefactureerde bedragen. In de hypothese van een heraanpassing van de door de distributienetbeheerder gevraagde waarborg, dient de toegangsgerechtigde het waarborgbedrag binnen vijftien werkdagen aan te passen. Indien dit bedrag niet binnen de bedongen termijn wordt aangepast, behoudt de distributienetbeheerder zich het recht voor nieuwe inschrijvingen van toegangspunten af te wijzen tot op het ogenblik dat de vereiste aanpassing is doorgevoerd. Bovendien mag de distributienetbeheerder automatisch een voorfacturatie toepassen tot op het ogenblik dat de bankgarantie is aangepast.

De bankgarantie is bestemd voor de looptijd van onderhavige overeenkomst vermeerderd met twee maanden om de betalingen in hun geheel te dekken. Het standaardformulier van de bankgarantie wordt in bijlage 3A opgenomen.

Bij overschrijding van de in artikel 9.3. van onderhavig contract vermelde betalingstermijn, behoudt de netbeheerder zich het recht voor de garantie eenzijdig en op eigen initiatief, voor het geheel of ten dele aan te spreken.

OF D/ Vooruitbetalingssysteem met berekening achteraf van het bedrag.

Het door de distributienetbeheerder geraamde bedrag wordt aan de toegangsgerechtigde gefactureerd twee maanden vóór de maand waarin Brugel wordt verstrekt.

In dat geval wordt de factuur maandelijks op de tiende dag van elke maand opgesteld. De facturen zijn betaalbaar binnen achttien kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van onderhavig toegangscontract. De facturen worden aan de toegangsgerechtigde gericht op het in Bijlage 4 vermelde facturatieadres.

Aan het einde van de maand waarop de dienst is verstrekt, wordt een berekening uitgevoerd overeenkomstig de door de distributienetbeheerder ter zake vastgelegde voorwaarden. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur. De vooruitbetaalde bedragen geven geen recht op betaling van interest door de netbeheerder aan de toegangsgerechtigde. Bij ondertekening van het contract worden bijgevolg de eerste twee maanden in rekening gebracht.

Indien de toegangsgerechtigde niet langer aan de gekozen garantie voldoet, dient hij binnen vijftien dagen aan te tonen dat hij aan een andere hierboven vermelde solvabiliteitsvereiste voldoet. Indien de toegangsgerechtigde dit bewijs niet kan leveren, wordt het hierboven sub litt. D vermelde vooruitbetalingssysteem zonder meer toegepast.

Definitie van de toegepaste financiële ratio's

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation of Assets, het resultaat uit de bedrijfsuitoefening vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen.

Financiële lasten: Interesten en kosten gebonden aan financiële lasten en daaraan gebonden afgeleide opbrengsten op korte, middellange en lange termijn.

Netto financiële schulden: Netto financiële schulden op korte, middellange en lange termijn onder aftrek van beschikbare kasmiddelen en liquiditeiten.

Financiële schulden: Financiering op korte, middellange en lange termijn bij kredietinstellingen of daarmee gelijkgestelde instellingen.

Bijlage 3A: Standaardformulier bankgarantie

De ondergetekende, <bank> nv, gevestigd te [……], hier rechtsgeldig

vertegenwoordigd door [……];

Overwegende:

1. Dat (de toegangsgerechtigde) betalingsverplichtingen heeft zoals omschreven in het contract tussen (de toegangsgerechtigde) en [……] met referentie […….], verder aangeduid als 'het Contract';

2. dat de toegangsgerechtigde zich in het Contract heeft verbonden al hetgeen […..] van hem heeft te vorderen op grond van artikel 8 van het Contract te zullen betalen, te weten de vergoeding voor toegang tot het net van de Distributienetbeheerder, inclusief btw en andere eventuele taksen en belastingen;

3. dat de verbintenissen die voortvloeien uit het hierboven genoemde Contract worden opgeschort, tot wanneer ten behoeve van de toegangsgerechtigde een door de Distributienetbeheerder goedgekeurde bankgarantie zal zijn afgegeven;

4. dat de bankgarantie dient als zekerheid voor het sub 2 gestelde;

verklaart:

via onderhavige akte, ten aanzien van de Distributienetbeheerder de betaling te garanderen van de bedragen, ten belope van het hierna genoemde bedrag, ter nakoming van de Verplichtingen van de toegangsgerechtigde krachtens het sub 2 gestelde, te weten

EURO

zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk te verbinden tot de onmiddellijke betaling aan de Distributienetbeheerder van alle bedragen ten belope van het hiervoor gegarandeerde bedrag, en dit op eerste schriftelijk aanvraag van de Distributienetbeheerder, waarin deze aangeeft dat de toegangsgerechtigde zijn contractuele verplichtingen tot betaling volgens artikels 8 en 9 van het Contract niet heeft nageleefd, zonder dat enige andere formaliteit dient te worden nageleefd, en zonder dat de Distributienetbeheerder zijn aanvraag dient te rechtvaardigen en zonder dat de bank een weigering van de toegangsgerechtigde kan tegenwerpen. Doordat de bank verbonden is als hoofdschuldenaar en zij niet louter een zekerheid gesteld heeft, verbindt zij er zich bijgevolg toe om over te gaan tot betaling ongeacht de reden waarom de toegangsgerechtigde zijn verplichtingen ten aanzien van de Distributienetbeheerder niet zou zijn nagekomen, zoals vanwege faillissement, een aanvraag tot concordaat of enige andere insolvabiliteit.

Deze garantie is geldig gedurende de duur van het Contract, verhoogd met twee maanden.

Voor de BANK

Naam:

Titel:

Datum:

Bijlage 3B: Standaardformulier 'parent guarantee'

Dit document is een garantie (hieronder de 'Garantie'), gedateerd op [ ], gegeven door [ ] (hieronder de 'Garantiegever') aan de Distributienetbeheerder [ ] (hieronder de 'Begunstigde').

1. Garantie

Gelet op de afsluiting van een Toegangscontract op [.....] met referentie [.....] tussen [.....] (het 'Bedrijf') en de Begunstigde, garandeert de Garantiegever onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de Begunstigde de onmiddellijke betaling wanneer verschuldigd van alle verplichtingen en schulden van het Bedrijf aan de Begunstigde die voortvloeien uit het Toegangscontract (hierna genoemd de 'Verplichtingen'). Als het Bedrijf de Verplichtingen niet nakomt, zal de Garantiegever onmiddellijk het verschuldigde bedrag aan de Begunstigde betalen, met naleving van elke toepasselijke respijtperiode en op schriftelijk aanvraag van de Begunstigde aan de Garantiegever.

2. Aard van de Garantie

Deze garantie is een garantie voor de betaling wanneer verschuldigd, niet voor inning.

3. Geen afstand, cumulatieve rechten

Het niet-uitoefenen van eender welk recht door de Begunstigde, of een uitstel daarvan, zal niet als afstand daarvan kunnen worden beschouwd, noch zal het uitoefenen of het gedeeltelijk uitoefenen van eender welk recht door de Begunstigde enige andere toekomstige uitoefening van eender welk recht uitsluiten. Alle rechten die hierbij worden gegeven aan de Begunstigde of hem worden

toegestaan bij wet of krachtens een andere overeenkomst zullen cumulatief zijn en geen enkel ander recht uitsluiten, en mogen te gelegener tijd uitgeoefend worden door de Begunstigde.

4. Verklaringen en garanties

• De Garantiegever is naar behoren georganiseerd, bestaat geldig en heeft een goede reputatie onder de wetten van het rechtsgebied waar hij gevestigd is en heeft de volledige institutionele macht om die Garantie te realiseren, te leveren en uit te voeren.

• De realisatie, levering en uitvoering van de Garantie werden en blijven naar behoren toegestaan door alle nodige vennootschapshandelingen en vormen geen inbreuk op eender welke wettelijke bepaling of op de statuten van de Garantiegever of op eender welke contractuele beperking die de Garantiegever of zijn activa bindt.

• Deze Garantie vormt de wettelijke, geldige en bindende verplichting van de Garantiegever, afdwingbaar ten opzichte van de Garantiegever in overeenstemming met haar voorwaarden, onderworpen, met betrekking tot handhaving, aan faillissement, insolvabiliteit, reorganisatie en andere wetten die algemeen van toepassing zijn met betrekking tot of die een invloed hebben op de rechten van de schuldeiser en aan de principes van algemene billijkheid.

5. Beperkingen

De door deze Garantie gedekte schulden van de Garantiegever zijn en zullen specifiek beperkt worden tot de betalingen die uitdrukkelijk uitgevoerd moeten worden krachtens het Toegangscontract of deze Garantie. Behalve in de gevallen specifiek voorzien in het Toegangscontract of deze Garantie, zal de Garantiegever in geen geval blootgesteld worden aan gevolgschade, morele schadevergoeding, schade op basis van billijkheid, winstderving, strafvergoeding, schade door onrechtmatige daad of eender welke andere schadevergoedingen, kosten of onkosten.

6. Tegenvorderingen

Zonder de eigen weermiddelen en rechten van de Garantiegever hieronder te beperken, behoudt de Garantiegever zich het recht voor op een tegenvordering waarop het Bedrijf recht heeft of zou hebben voortvloeiend uit het Toegangscontract, behalve voor tegenvorderingen die voortvloeien uit faillissement, insolvabiliteit, ontbinding of liquidatie van het Bedrijf.

7. Beëindiging

De Garantiegever mag deze Garantie in zijn geheel te allen tijde opzeggen door middel van een door de Garantiegever ondertekend schrijven gericht aan de Begunstigde. Een dergelijke opzegging zal pas twee maanden nadat de Begunstigde een dergelijke kennisgeving van opzegging werkelijk ontvangen heeft van kracht zijn, of op een latere datum zoals gespecificeerd kan zijn in dergelijke kennisgeving. Een dergelijke opzegging zal de schulden van de Garantiegever niet beïnvloeden met betrekking tot eender welke opgelopen Verplichtingen of aangegane transacties krachtens het Toegangscontract vóór het moment dat de opzegging effectief van kracht is. Die schulden zullen gegarandeerd blijven conform de voorwaarden van onderhavige Garantie.

8. Kennisgeving

Alle kennisgevingen en andere communicaties met betrekking tot deze Garantie zullen schriftelijk gebeuren, zullen per fax gegeven worden (behalve voor een eis tot betaling of een kennisgeving van opzegging), met de hand geleverd of per aangetekende brief (met ontvangstbevestiging) verzonden worden en als volgt geadresseerd:

Indien aan de Garantiegever Voor de Begunstigde:

of een ander adres dat de Garantiegever of de Begunstigde te gelegener tijd zal specificeren.

9. Toepasselijk recht

Deze Garantie is onderworpen aan en opgesteld conform het Belgisch recht.

10. Amendementen

Geen enkele voorwaarde of bepaling van deze Garantie zal geamendeerd, aangepast, opgeschort of aangevuld worden, tenzij schriftelijk en ondertekend door de Garantiegever en aanvaard door de Begunstigde.

11. Volledige Overeenkomst

Deze Garantie vormt de volledige overeenkomst en vervangt alle vorige schriftelijke en mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen de Garantiegever en de Begunstigde met betrekking tot het onderwerp ervan.

WAARVAN AKTE, de Garantiegever heeft zijn bevoegde werknemers de opdracht gegeven deze Garantie vanaf de bovenaan vermelde datum uit te voeren en te leveren.

Voor en in naam van [ ]

Par: Par:

Naam: Naam:

Titel: Titel:

Bijlage 4: Contactgegevens

1. Factuuradres van de toegangsgerechtigde

Adres:

Btw-nummer:

2. Contactpersonen en nadere gegevens

− Voor de distributienetbeheerder:

Adres: Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

Website: www.sibelga.be

− Voor de toegangsgerechtigde:

Adres:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

E-mail meetgegevens:

E-mail advies:

EAN-GLN nr.:

- Voor de vervoersnetgebruiker:

Adres:

Contactpersoon:

Telefoon:

Fax:

E-mail:

E-mail meetgegevens:

EAN-GLN nr.:

Bijlage 5: Specificaties van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation

Het aardgas dat langs het distributienet transiteert, voldoet aan de volgende specificaties, eigen aan gassen van type L.

1. Het mag niet meer dan 5 mg zwavelwaterstof per Nm^3 bevatten.

2. Het mag niet meer dan 150 mg totale zwavel per Nm^3 bevatten.

3. Het moet een calorische bovenwaarde, begrepen tussen 34.300 kJ/Nm^3 en 38.686 kJ/Nm^3 hebben.

4. Het moet een ogenblikkelijke Wobbe-index op BVW (Bovenste Verbrandingswaarde), begrepen tussen 43.900 kJ/Nm^3 en 46.892 kJ/Nm^3 hebben.

5. a. Basisgas

Een maximumgehalte van 0,5 volumepercent zuurstof is aanvaardbaar voor het basisgas, op voorwaarde dat er tegelijkertijd geen:

hoog gehalte H2 O en geen

hoog gehalte H2 S is.

b. Piekgas

Tijdens de piekperiodes moet het zuurstofgehalte zo laag mogelijk zijn, en mag het in geen geval hoger liggen dan 3% in volume.

6. Het gas heeft een dauwpunt van het water onder de –8 °C bij een druk van 15 bar.

7. Bij een druk van 66,2 bar en een temperatuur van 0 °C mag het gas noch vloeibare koolwaterstoffen noch hydraten vormen.

8. Het moet aan de ingang van het ontvangststation van de distributienetbeheerder een temperatuur hebben tussen + 2 °C en + 25 °C.

Het gas wordt geodoriseerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst waarnaar in artikel 227 wordt verwezen.

Om aan plaatselijke en/of winterse omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, heeft de Leverancier het recht sommige kenmerken van het geleverde gas tijdelijk te wijzigen. De kwaliteit van dit gas moet echter binnen de grenzen van voornoemde eisen blijven.

De kwaliteit van het aldus geleverde gas moet aan de verbruiker steeds een veilige en hygiënische verbranding waarborgen, voor zover de gebruiker er zorg voor gedragen heeft zijn gebruikstoestellen in een goede werkingsstaat te behouden. Het gas mag de installaties van de Distributienetbeheerder niet beschadigen.

Elke kwaliteitswijziging zal het voorwerp zijn van overleg tussen de Leverancier en de Distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder en de Leverancier hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen en op tegenspraak deel te nemen aan alle proeven op het krachtens dit contract geleverde gas. Zij hebben ook het recht elke uitrusting voor de controle op de hierboven beschreven gaskwaliteit te onderzoeken.

Bijlage 6: Specificaties van MD- en LD-aardgas per geaggregeerd ontvangststation na de omschakeling van het distributienet van arm gas naar rijk gas

Het aardgas dat langs het distributienet transiteert, voldoet aan de volgende specificaties, eigen aan rijk gas (H-gas):

1. Het mag niet meer dan 5 mg zwavelwaterstof per Nm^3 bevatten.
2. Het mag niet meer dan 150 mg totale zwavel per Nm^3 bevatten.
3. Een nominaal calorisch vermogen hebben van meer dan 11,6300 kWh/m^3 met schommelingen tussen 9,6064 en 12,7931 $kWh/m^3(n)$.
4. Een Wobbe-index van 14,7700 $kWh/m^3(n)$ met schommelingen tussen 13,6478 $kWh/m^3(n)$ en 15,7819 $kWh/m^3(n)$.
5. a. basisgas

Een maximumgehalte van 0,5 volumepercent zuurstof is aanvaardbaar voor het basisgas, op voorwaarde dat er tegelijkertijd geen:

hoog gehalte H2 O en geen

hoog gehalte H2 S is.

b. piekgas

Tijdens de piekperiodes moet het zuurstofgehalte zo laag mogelijk zijn, en mag het in geen geval hoger liggen dan 3% in volume.

6. Het gas heeft een dauwpunt van het water onder de –8 °C bij een druk van 15 bar.

7. Bij een druk van 66,2 bar en een temperatuur van 0 °C mag het gas noch vloeibare koolwaterstoffen noch hydraten vormen.

8. Het moet aan de ingang van het ontvangststation van de distributienetbeheerder een temperatuur hebben tussen + 2 °C en + 25 °C.

Het gas wordt geodoriseerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst waarnaar in artikel 227 wordt verwezen.

Om aan plaatselijke en/of winterse omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, heeft de Leverancier het recht sommige kenmerken van het geleverde gas tijdelijk te wijzigen. De kwaliteit van dit gas moet echter binnen de grenzen van voornoemde eisen blijven.

De kwaliteit van het aldus geleverde gas moet aan de verbruiker steeds een veilige en hygiënische verbranding waarborgen, voor zover de gebruiker er zorg voor gedragen heeft zijn gebruikstoestellen in een goede werkingsstaat te behouden. Het gas mag de installaties van de Distributienetbeheerder niet beschadigen.

Elke kwaliteitswijziging zal het voorwerp zijn van overleg tussen de Leverancier en de Distributienetbeheerder.

De distributienetbeheerder en de Leverancier hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen en op tegenspraak deel te nemen aan alle proeven op het krachtens dit contract geleverde gas. Zij hebben ook het recht elke uitrusting voor de controle op de hierboven beschreven gaskwaliteit te onderzoeken.